

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	1.12.11	1.12.11	отключение от защит	повторное включение
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	7.12.11	7.12.11	аварийно отключена, вырван крюк на оп.№20-01/35	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	9.12.11	9.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	10.12.11	10.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
5.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	11.12.11	11.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
6.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.12.11	9.12.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.12.11	9.12.11	отключение от защит, налипание мокрого снега	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская»)	9.12.11	9.12.11	отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	9.12.11	9.12.11	отключение от защит, налипание мокрого снега, падение дерева	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	10.12.11	10.12.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на участке ТП-3 – ТП-11	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.12.11	12.12.11	отключение от защит, налипание мокрого снега	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская»)	11.12.11	11.12.11	отключение от защит ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» – ввод на ЦРП-10кВ	11.12.11	11.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
14.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	11.12.11	11.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
15.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.12.11	11.12.11	отключение ВЛ-35кВ («МРСК»)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
16.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.12.11	11.12.11	отключение ВЛ-35кВ («МРСК»)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ № 4 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.12.11	12.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.12.11	11.12.11	отключение от защит СМВ№7, налипание мокрого снега	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-12, ТП-13 (ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Гавриловская»)	11.12.11	11.12.11	отключение ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
20.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30	11.12.11	11.12.11	отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ	за границей балансовой

		(ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская»)			«Платоновская» («МРСК»)	принадлежности ОАО «ТСК»
21.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	11.12.11	14.12.11	отключение от защит, налипание мокрого снега	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	11.12.11	11.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
23.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	11.12.11	11.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
24.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	11.12.11	12.12.11	отключение от защит, налипание мокрого снега	электроснабжение восстановлено
25.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№20 ЦРП	5.12.11	16.12.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке от ЦРП до ТП (КНС)	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2,3,8,9,11,10,15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	15.12.11	15.12.11	аварийные переключения в зоне ответственности «МРСК»	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
27.	Моршанский	КЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2», ТП-19 (КЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Моршанская-2», «МРСК»)	16.12.11	16.12.11	отключение на ПС-35/10кВ «Моршанская-2» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
28.	Моршанский	КЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2», ТП-19 (КЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Моршанская-2», «МРСК»)	16.12.11	16.12.11	отключение на ПС-35/10кВ «Моршанская-2» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
29.	Моршанский	ТП-19 (КЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»)	16.12.11	16.12.11	отключение КЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Моршанская-2» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
30.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская»)	12.12.11	12.12.11	отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
31.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Заводская»	12.12.11	12.12.11	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
32.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» - ввод на ЦРП-10кВ	12.12.11	12.12.11	отключение от защит, неисправность в яч.№1 ЦРП	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	12.12.11	12.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
34.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.12.11	14.12.11	отключение от защит, выход из строя концевой муфты кабеля 6кВ в ТП-78	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.12.11	13.12.11	аварийно отключена, «земля» на линии разрушение изолятора на оп.13-00/8	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	14.12.11	14.12.11	отключение от защит СМВ№7	включена после осмотра
37.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.12.11	16.12.11	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/6кВ "Платоновская"	18.12.11	18.12.11	отключение от защит	повторное включение
39.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0865, 0866, 0872, 0864, 0857, 0858, 0795 (ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Степная»)	14.12.11	14.12.11	отключение ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
40.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0788, 0796, 0797, 0798 (ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская»)	18.12.11	18.12.11	отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
41.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	22.12.11	22.12.11	отключение от защит	включена после осмотра

42.	Уваровский	ТП-4201П, 4204П, 4202П (ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»)	22.12.11	22.12.11	отключение ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
43.	Уваровский	ТП-4038П, 4044П, 4059П, 4010П (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»)	22.12.11	22.12.11	отключение ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
44.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	19.12.11	19.12.11	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на ТП-025 (АЗС)	электроснабжение восстановлено
45.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	22.12.11	22.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
46.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0788, 0795, 0796, 0797, 0798 (ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская»)	19.12.11	19.12.11	отключение ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
47.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	27.12.11	27.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
48.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.12.11	27.12.11	отключение от защит	включена после осмотра
49.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	27.12.11	27.12.11	отключение от защит, падение ветки на провода	электроснабжение восстановлено
50.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-69	27.12.11	27.12.11	сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
51.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-85	27.12.11	27.12.11	сгорела ВВ	электроснабжение восстановлено
52.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	28.12.11	28.12.11	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
53.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0854	28.12.11	28.12.11	сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
54.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	28.12.11	28.12.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ - спуск на ТП-56	электроснабжение восстановлено
55.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.12.11	29.12.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-73 – ТП-82	электроснабжение восстановлено
56.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	28.12.11	29.12.11	отключение от защит ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	электроснабжение восстановлено
57.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.12.11	28.12.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
58.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.12.11	28.12.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
59.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.12.11	28.12.11	отключение от защит, отгорание провода на Р-10кВ ТП-10	электроснабжение восстановлено
60.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	28.12.11	28.12.11	отключение от защит, схлест ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
61.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	30.12.11	30.12.11	аварийно отключена, срыв изолятора на опоре №3-06/02	электроснабжение восстановлено
62.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	31.12.11	31.12.11	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	1.11.11	1.11.11	отключение от защит, повреждение в ТП-41	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.11.11	5.11.11	отключена для тушения пожара по ул.Транспортная,19	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.11.11	8.11.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	8.11.11	8.11.11	отключение от защит	включена после осмотра
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.11.11	10.11.11	отключена, сорван изолятор на оп. №10-00-06	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.11.11	18.11.11	отключение от защит	повторное включение
7.	Котовский	МВ-6кВ яч. №15 ЦРП	17.11.11	18.11.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-17	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ/КЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.11.11	24.11.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-102 до оп. №11-00/3	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	28.11.11	28.11.11	отключение от защит, повреждение в ТП-35	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	28.11.11	28.11.11	отключение от защит, повреждение в ТП-35	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	28.11.11	28.11.11	отключение от защит, повреждение в ТП-68 (абонентская)	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
12.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	28.11.11	28.11.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спасская»	28.11.11	28.11.11	отключение от защит, повреждение в ТП-040	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	28.11.11	28.11.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.11.11	28.11.11	отключение от защит повреждение в ТП-72	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.11.11	28.11.11	обрыв провода ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	28.11.11	28.11.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.11.11	29.11.11	отключение от защит, падение ветки на провода, срыв изолятора с крюка на оп. 9-00/95	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-39	22.09.11	18.10.11	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	5.10.11	5.10.11	отключение от зашиты, повреждение в ТП-101	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	8.10.11	9.10.11	отключение от зашиты, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-33	7.10.11	8.10.11	выход из строя тр-ра 250кВА	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	8.10.11	8.10.11	отключение от зашиты	повторное включение
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	10.10.11	10.10.11	отключение от зашиты, обрыв провода ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ "Заводская"	13.10.11	13.10.11	отключение от зашиты, повреждение в ТП-4	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ "Городская"	13.10.11	13.10.11	отключение от зашиты, повреждение в ТП-201	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ "Городская"	14.10.11	14.10.11	отключение от зашиты	повторное включение
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ "Уваровская"	14.10.11	14.10.11	отключена, «земля» на линии, повреждение в ТП-34 (абонентская)	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
11.	Моршанский	РП-6, вводной МВ-10кВ с ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	15.10.11	15.10.11	отключение от зашиты, повреждение КЛ-10кВ от РП-4 до ТП-117	электроснабжение восстановлено
12.	Котовский, Сатинский ПУ	ТП-0748, 0749, 0750, 0756, 17 (ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»))	18.10.11	18.10.11	отключение от зашиты, повреждение в ТП-0756	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№1 РП-2	18.10.11	18.10.11	отключение от зашиты, повреждение КЛ-6кВ от ТП-97 до ТП-40	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.10.11	20.10.11	отключение от зашиты, обрыв на ВЛ-6кВ (совместной подвески)	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
15.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-10кВ №1 ПС-110/10кВ "Спаская" от оп.№1-00/35 до ТП-33	21.10.11	24.10.11	отключена, «земля» на линии, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ	линия резервная, потребитель запитан по нормальной схеме
16.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	21.10.11	21.10.11	отключена, «земля» на линии, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ ввод на ТП-13	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	21.10.11	21.10.11	отключена, «земля» на линии, повреждение изолятора на оп. №7-00/15	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.10.11	22.10.11	отключение от зашиты, повреждение КЛ-10кВ -спуск на ТП-41 сторонним лицом при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено

19.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.10.11	31.10.11	отключение от защиты	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	КЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.10.11	30.10.11	отключение от защиты	повторное включение
21.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	31.10.11	31.10.11	отключение от защиты, повреждение КЛ-10кВ- спуск на ТП-26 сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ТП-2070П, 2071П, 2072П, 2073П, 2074П, 2075П, 2076П	1.09.11	1.09.11	отключение от защит ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
2.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.09.11	2.09.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	2.09.11	2.09.11	отключение от защит, повреждение на ТП-66	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.09.11	2.09.11	отключена, «земля» на линии	осмотр, повреждений не обнаружено
5.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.09.11	2.09.11	отключена, «земля» на линии, разрушение изолятора на оп.№10	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	2.09.11	2.09.11	отключение от защит	повторное включение
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ "Городская"	3.09.11	3.09.11	отключение от защит, повреждение в ТП-80	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	6.09.11	6.09.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Жердевская»	9.09.11	9.09.11	отключение от защит	повторное включение
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	9.09.11	9.09.11	отключена, «земля» на линии, повреждение изолятора на ТП-12	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	10.09.11	10.09.11	отключение от защит, выход из строя трансформатора ТП-18	электроснабжение восстановлено, замена трансформатора
12.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	СМВ №3 на ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	10.09.11	10.09.11	отключение от защит, повреждение изолятора на опоре №113	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №3, №4, №5 и №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская» (1я секция шин ПС «Ржаксенская»)	11.09.11	11.09.11	отключение от защит вводного МВ-10кВ, отгорание провода ВЛ-10кВ №5 от проходного изолятора яч.КРУН	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №5 и №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	12.09.11	12.09.11	отключение от защит, отгорание 2 шлейфов ВЛ-10кВ №6 выход с яч.КРУН на опору	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	13.09.11	13.09.11	отключение от защит, повреждение изоляции кабельного спуска на ТП-202	поврежденный участок КЛ выведен в ремонт, потребители запитаны
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Жердевская»	14.09.11	14.09.11	отключение от защит, повреждение АВ на ТП-55	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	В РП-6 МВ-10кВ ВЛ/КЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	16.09.11	16.09.11	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля от ТП-80 до ТП-82	поврежденный участок КЛ выведен в ремонт, потребители запитаны
18.	Моршанский	ВЛ/КЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	16.09.11	16.09.11	отключение от защит	повторное включение
19.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№11 ЦРП	18.09.11	18.09.11	отключение от защит, выход из строя ТТ в ТП-4	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.09.11	19.09.11	отключение от защит, повреждение проходных изоляторов на ТП-79	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ/КЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.09.11	22.09.11	отключение от защит, повреждение изоляции кабельного спуска	электроснабжение восстановлено 19.09.11

					на ТП-102	
22.	Моршанский	1 СШ-6кВ РП-2 (ввод с ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	20.09.11	20.09.11	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ТП-49 – ТП-50	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	20.09.11	20.09.11	отгорание шлейфа ЛР-10кВ	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	22.09.11	22.09.11	срыв изолятора с крюка на оп.№30-00/52	электроснабжение восстановлено
25.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-39	22.09.11	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	поврежденный участок КЛ выведен в ремонт, потребители запитаны
26.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.09.11	22.09.11	отключение от защит, повреждение у потребителя - Моршанской суконной фабрики.	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
27.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.09.11	25.09.11	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля от ПС «Рассказовская» до опоры 20-00/1	поврежденный участок КЛ выведен в ремонт, потребители запитаны
28.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	ТП-71	28.09.11	29.09.11	отключение от защит ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10 «Кирсановская»	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
29.	Моршанский	ТП-97	28.09.11	28.09.11	выход из строя кабельной муфты в РУ-6кВ	электроснабжение восстановлено
30.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.09.11	28.09.11	отгорание перемычки на Р-6кВ ТП-126	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ТП-14, 3П	28.09.11	29.09.11	отключение от защит ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Мучапская»	вне зоны ответственности ОАО «ТСК»

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за август 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №12 ЦРП	1.08.11	1.08.11	отключение от защит, повреждение на ТП-054 (абонентская)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
2.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	3.08.11	3.08.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
3.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	4.08.11	4.08.11	отключение от защит повреждение изолятора ТП-43	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	4.08.11	4.08.11	отключение от защит, повреждение изолятора ТП-74	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	МВ-6кВ ввод в РП-2 от ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Моршанская»	5.08.11	5.08.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
6.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.08.11	5.08.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-064	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	7.08.11	7.08.11	отключение от защит, повреждение изолятора, отгорание шины в РУ-6кВ ТП-62	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский, Кирсановское ПУ	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	8.08.11	8.08.11	отключена, «земля» на линии	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ТП-97	10.08.11	11.08.11	выход из строя трансформатора 400кВА ТП-97	замена трансформатора
		МВ-6кВ яч. №1 РП-2 (ввод на 1 СШ-6кВ)	10.08.11	10.08.11		включен после отключения ТП-97
10.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	17.08.11	17.08.11	отключение от защит	включена после осмотра и проведения высоковольтных испытаний
11.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Жердевская»	20.08.11	20.08.11	отключена, «земля» на линии, выход из строя трансформатора 200кВА	включена после отключения ТП-37
		ТП-37	20.08.11	20.08.11		замена трансформатора
12.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	20.08.11	20.08.11	отключена, «земля» на линии	осмотр, повреждений не обнаружено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	21.08.11	21.08.11	отключена, «земля» на линии, разрушение изоляторов ЛР-10кВ №181	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ТП-14	21.08.11	22.08.11	отключена, неисправность разъединителя 10кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спаская»	30.08.11	30.08.11	отключена, обрыв провода ВЛ-10кВ на участке ТП-033 – ТП-040	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.08.11	30.08.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-32 – ТП-07	поврежденный участок КЛ выведен в ремонт, потребители запитаны.

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.07.11	1.07.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-108 – ТП-45	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10В «Городская»	1.07.11	1.07.11	разрушение изолятора в ТП-44	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10В «Городская»	2.07.11	2.07.11	схлест проводов ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21,22,28,29 ПС-110/10В «Городская»	2.07.11	2.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
5.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.07.11	8.07.11	повреждение изоляции кабеля на участке от ПС «Уваровская» до ТП-121.	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	3.07.11	3.07.11	повреждение изолятора в ТП-96	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
10.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	повторное включение
12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-15 (ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Гавриловская»)	5.07.11	5.07.11	повреждение изолятора	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.07.11	5.07.11	отключение СМВ-3 повреждение изоляторов в ТП-18	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит неисправность в ТП-10	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спаская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	повторное включение
16.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/10кВ «Спаская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	повторное включение
17.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
18.	Тамбовский	МВ-6кВ ввод на ЦРП с ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.11	5.07.11	отключение от защит падение дерева на ВЛ-6кВ у ТП-93	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.07.11	5.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ТП-033 (ВЛ-10кВ №1 ПС-110/10кВ «Спаская» (МРСК))	5.07.11	5.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
21.	Тамбовский	ТП-033 (ВЛ-10кВ №1 ПС-110/10кВ «Спаская» (МРСК))	5.07.11	6.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
22.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	5.07.11	5.07.11	отключение от защит, обрыв ВЛ	электроснабжение

						восстановлено
23.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.07.11	5.07.11	отключение от зашит падение дерева на ВЛ повреждение 2х изоляторов, отгорели 3 шлейфа на СМВ-4	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.07.11	5.07.11	отключение от зашит	повторное включение
25.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	5.07.11	5.07.11	отключение от зашит	повторное включение
26.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	5.07.11	5.07.11	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	6.07.11	6.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
28.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	6.07.11	6.07.11	отключение от зашит, повреждение изоляции абонентской КЛ-6кВ	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК
29.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	6.07.11	6.07.11	отключение от зашит повреждение изоляции кабелякВ на ТП-71	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
31.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
32.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит в ТП-66 сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
34.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	осмотр, повреждений не обнаружено
36.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	7.07.11	7.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
37.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	7.07.11	7.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
38.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	7.07.11	7.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
39.	Тамбовский	ТП-522, 19, 21, 30, 18, 20 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	7.07.11	7.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
40.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	7.07.11	8.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
41.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	7.07.11	8.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
42.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	7.07.11	8.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
43.	Тамбовский	ТП-522, 19, 21, 30, 18, 20 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	7.07.11	8.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
44.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	7.07.11	8.07.11	отключение от зашит ветви на проводах	электроснабжение восстановлено
45.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	7.07.11	8.07.11	отключение от зашит	электроснабжение

						восстановлено
46.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.07.11	7.07.11	отключение от защит	повторное включение
47.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.07.11	7.07.11	отключение от защит	повторное включение
48.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	8.07.11	отключение от защит	повторное включение
49.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	8.07.11	отключение от защит	повторное включение
50.	Тамбовский	КЛ-6кВ от ТП-76 до ТП-48	8.07.11	не устранено	повреждение изоляции кабеля	повреждённая КЛ выведена в ремонт
51.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	не устранено	отключение от защит	9.07.11 10-08 все потребители запитаны по резерву
52.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	8.07.11	8.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
53.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	8.07.11	9.07.11	отключение от защит	включена после осмотра
54.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. ТП-11 – ТП-12	электроснабжение восстановлено
55.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
56.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	8.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
57.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	8.07.11	9.07.11	отключение от защит	включена после осмотра
58.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	8.07.11	9.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
59.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит дерево на проводах	электроснабжение восстановлено
60.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
61.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	8.07.11	отключение от защит	включена после осмотра
62.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
63.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
64.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит дерево на проводах	электроснабжение восстановлено
65.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.07.11	8.07.11	отключение от защит	включена после осмотра
66.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	8.07.11	9.07.11	отключение от защит	включена после осмотра
67.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	8.07.11	9.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
68.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	9.07.11	9.07.11	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ (спуск на ТП-69)	электроснабжение восстановлено
69.	Уваровский	ТП-61 (ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»))	4.07.11	4.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
70.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	4.07.11	4.07.11	ветки на проводах ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
71.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10В «Городская»	4.07.11	4.07.11	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
72.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	5.07.11	5.07.11	отключение от защит	электроснабжение

					повреждение изолятора на ТП-37	восстановлено
73.	Уваровский	ТП-61 (ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»))	5.07.11	5.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
74.	Уваровский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	8.07.11	8.07.11	отключение от зашит	повторное включение
75.	Уваровский	КЛ-6кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	8.07.11	8.07.11	отключение от зашит	повторное включение
76.	Уваровский	ТП-61 (ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»))	8.07.11	8.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
77.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	4.07.11	4.07.11	отключение от зашит	повторное включение
78.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	4.07.11	4.07.11	отключение от зашит	повторное включение
79.	Жердевский	ТП-75 (ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Бурнакская»)	4.07.11	4.07.11	разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
80.	Жердевский	ВЛ-10 №6 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
81.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит, КЗ в ТП-93	электроснабжение восстановлено
82.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Жердевская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит в ТП-076 сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
83.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Жердевская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит в ТП-47 сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
84.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
85.	Жердевский	ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
86.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
87.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
88.	Моршанский	МВ-6кВ ввод на 2-ю секцию шин РП-2 с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.07.11	5.07.11	падение дерева на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
89.	Моршанский	МВ-6кВ ввод на 1ю секцию шин РП-2 с ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.07.11	5.07.11	отключение от зашит, в ТП-13 сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
90.	Моршанский	ТП-305,310,311 (ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» («МРСК»))	5.07.11	5.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
91.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ЦРП	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	повторное включение
92.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ЦРП	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит	осмотр, повреждений не обнаружено
93.	Моршанский	ТП-363, 351, 361, 359, 353, 364 (ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Пичаевская» («МРСК»))	7.07.11	7.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
94.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №12 ЦРП	7.07.11	7.07.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
95.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №14 ЦРП	7.07.11	7.07.11	отключение от зашит повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ТП-48	электроснабжение восстановлено
96.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	9.07.11	9.07.11	отключение от зашит	повторное включение
97.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	9.07.11	9.07.11	отключение от зашит	повторное включение
98.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	9.07.11	9.07.11	отключение от зашит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
99.	Моршанский	МВ-10кВ ввод на РП-6 с ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	9.07.11	9.07.11	отключение от зашит повреждение изоляции КЛ-10кВ – спуск на ТП-66	электроснабжение восстановлено
100.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	11.07.11	11.07.11	отключение от зашит ветка на проводах	электроснабжение восстановлено

101.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.07.11	12.07.11	отключение от защит падение дерева на ВЛ (при несогласованном спиливании), выход из строя кабельной муфты (уч. от ПС «Рассказовская» до ТП-52)	электроснабжение восстановлено
102.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.07.11	12.07.11	отключение от защит	повторное включение
103.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-50	13.07.11	13.07.11	повреждение изоляции кабеля в РУ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
104.	Тамбовский	ТП-33	15.07.11	15.07.11	выход из строя трансформатора	трансформатор заменён
105.	Моршанский	ВЛ-10кВ №15 РП-6	15.07.11	15.07.11	выход из строя концевой муфты кабеля	электроснабжение восстановлено
106.	Моршанский	ВЛ-6кВ №12 ЦРП	19.07.11	19.07.11	отключение от защит пожар в ТП-054 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
107.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№23 ЦРП	22.07.11	22.07.11	отключение от защит повреждение КЛ-6кВ РП-5 – ТП-59	выведен в ремонт уч. КЛ-6кВ
108.	Моршанский	КЛ-6кВ №33 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.07.11	26.07.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
109.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №11 ЦРП	23.07.11	23.07.11	отключение от защит схлёт ВЛ-0,4кВ от ТП-94	электроснабжение восстановлено
110.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	19.07.11	19.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	-
111.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-10кВ №7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.07.11	21.07.11	отключение от защит	осмотр, повреждений не обнаружено
112.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.07.11	24.07.11	повреждение изоляции КЛ-10кВ - кабельный спуск на ТП-13	электроснабжение восстановлено
113.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.07.11	24.07.11	повреждение каб.воронки на КЛ-10кВ-спуск на ТП з-да «Текмаш»	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
114.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ "Городская"	22.07.11	22.07.11	отключение от защит попадание птицы на ТП-43	электроснабжение восстановлено
115.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксенская»	20.07.11	20.07.11	повреждение на абонентской ТП-06	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
116.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	23.07.11	23.07.11	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	
117.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	26.07.11	26.07.11	отключение от защит	повторное включение
118.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	27.07.11	27.07.11	отключение от защит, попадание птицы на провода ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10 «Городская»	1.06.11	1.06.11	выпал крюк на опоре №28-00-20	устранено
2	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	1.06.11	1.06.11	повреждение изоляции КЛ-10кВ спуск на ТП-13	устранено
3	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	03.06.11	03.06.11	нарушение на абонентской ТП-022	устранено
4	Тамбовский	ВЛ/КЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	03.06.11	03.06.11	ветка на проводах	устранено
5	Тамбовский	ВЛ/КЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	03.06.11	03.06.11	повреждение изоляции КЛ-10кВ	устранено
6	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	03.06.11	03.06.11	обрыв ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ	устранено
7	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	03.06.11	03.06.11	ветка на проводах	устранено
8	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	03.06.11	03.06.11	ветка на проводах	устранено
9	Тамбовский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	04.06.11	04.06.11	разрушение изолятора	устранено
10	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	04.06.11	04.06.11	обрыв ВЛ-10кВ	устранено
11	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	04.06.11	04.06.11	ветка на проводах	устранено
12	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ "Моршанская"	06.06.11	06.06.11	отключена в связи с работами по тушению пожара	устранено
13	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	07.06.11	07.06.11	возгорание опоры №21-11-10	устранено
14	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ "Моршанская"	08.06.11	08.06.11	возгорание дерева в охранной зоне ВЛ-6кВ	устранено
15	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	09.06.11	09.06.11	отключение от защит	устранено
16	Жердевский	ТП-57	13.06.11	13.06.11	выход из строя трансформатора 400кВА	устранено
17	Котовский	КЛ-6кВ №29 ЦРП н/о Тамбовский пороховой завод	15.06.11	15.06.11	повреждение изоляции кабеля	устранено
18	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	15.06.11	15.06.11	ветка на проводах	устранено

19	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.06.11	15.06.11	ветка на проводах	устранено
20	Тамбовский	МВ-6кВ ввод на ЦРП с ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.06.11	15.06.11	отключение от защит	устранено
21	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спаская»	15.06.11	15.06.11	отключение от защит	устранено
22	Уваровский	отпайка ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская»	16.06.11	16.06.11	ветка на проводах	устранено
23	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	17.06.11	17.06.11	отключение от защит	устранено
24	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	17.06.11	17.06.11	схлест проводов	устранено
25	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	20.06.11	20.06.11	отключение от защит	устранено
26	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.11	22.06.11	отгорела перемычка на разъединителе ТП-030	устранено
27	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.06.11	22.06.11	падение телевизионной антенны на ВЛ	устранено
28	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/6кВ	23.06.11	23.06.11	отключение от защит	устранено
29	Жердевский	ТП-36	25.06.11	25.06.11	неисправность трансформатора	устранено
30	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	27.06.11 0-25	27.06.11 1-00	отключение от защит кот попал на ТП-51	устранено
31	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.06.11	28.06.11	отключение от защит, ветка на проводах	устранено
32	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.06.11	29.06.11	отключение от защит	устранено
33	Тамбовский	МВ-6кВ ввод на ЦРП с ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.06.11	29.06.11	отключение от защит	устранено
34	Тамбовский	МВ-6кВ ввод на ЦРП с ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ Рассказовская»	29.06.11	29.06.11	отключение от защит, ветка на проводах	устранено
35	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ«Уваровская»	30.06.11	30.06.11	отключение от защит	устранено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за май 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	1.05.11	1.05.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-17 - ТП-51	устранено
2	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	6.05.11	6.05.11	падение ветки на ВЛ-6кВ около ТП-83	устранено
3	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	6.05.11	6.05.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ от ТП-91 до ТП-65 (нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»)	ТП-65 (абонентская) отключена
4	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	6.05.11	6.05.11	повреждение на ТП-039 (нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»)	ТП-039 (абонентская) отключена
5	Моршанский	КЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ "Моршанская"	7.05.11	8.05.11	аварийное отключение	осмотр, повреждений не обнаружено
6	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.05.11	7.05.11	наброс металлической проволоки на ВЛ оп.№9-00/12	устранено
7	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.05.11	10.05.11	аварийное отключение	осмотр, повреждений не обнаружено
8	Тамбовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.05.11	11.05.11	сгорели 3 ВВ на СР-8-2	устранено
9	Тамбовский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.05.11	12.05.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-6 – ТП-80	повреждённая КЛ выведена в ремонт
10	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	13.05.11	13.05.11	падение ветки на провода	устранено
11	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	14.05.11	14.05.11	разрушение изолятора,	устранено

					опора № 20-01/24	
12	Тамбовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	15.05.11	15.05.11	аварийное отключение СМВ№7	осмотр, повреждений не обнаружено
13	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.05.11	15.05.11	самосвал оборвал 2 провода ВЛ-6кВ	устранено
14	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	16.05.11	16.05.11	аварийное отключение	повторное включение
15	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	16.05.11	16.05.11	аварийное отключение	повторное включение
16	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	18.05.11	18.05.11	аварийно отключена в связи с падением на провода антенны, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-80-ТП-82	устранено
17	Котовский	КЛ-6кВ №19 ЦРП 6кВ до ТП-36	19.05.11	19.05.11	аварийное отключение	осмотр, ВВИ, повреждений не обнаружено
18	Жердевский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	23.05.11	23.05.11	обрыв 2-х проводов между оп.№5-00/119 и оп.№5-00/120 в результате падения крана при монтаже вышки "Билайн"	устранено
19	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.05.11	24.05.11	схлестывание проводов при падении дерева	устранено
20	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.05.11	24.05.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ на спуске к ТП-79	устранено
21	Котовский	КЛ-6кВ ТП-19 – ТП-26	24.05.11	24.05.11	повреждение изоляции КЛ	устранено
23	Котовский	ЦРП-6кВ (КЛ-6кВ №8, 15, 18, 22, 23, 11, 5, 29)	24.05.11	24.05.11	полностью пропало напряжение на 1й и 2й секциях шин ЦРП-6кВ, в связи с технологическим нарушением на ТЭЦ-2 (вне зоны ответственности)	электроснабжение восстановлено

					ОАО «ТСК»)	
24	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	26.05.11	26.05.11	аварийное отключение	повторное включение
25	Тамбовский	ВЛ/КЛ-10кВ №2 ЦРП	26.05.11	26.05.11	повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-1-ТП-45	устранено
26	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	26.05.11	26.05.11	аварийное отключение	повторное включение
27	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.05.11	27.05.11	падение дерева на ВЛ	устранено
28	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС 110/35/6кВ «Моршанская»	27.05.11	27.05.11	аварийное отключение	повторное включение
29	Моршанский	КЛ-6кВ №13 ЦРП	27.05.11	27.05.11	аварийное отключение	осмотр, ВВИ, повреждений не обнаружено
30	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ «Моршанская-2»	27.05.11	27.05.11	обрыв ВЛ	устранено
31	Моршанский	уч. ВЛ-6кВ ТП-26 – ТП-75 (ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	28.05.11	28.05.11	падение ветки на провода	устранено
32	Уваровский	ВЛ/КЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.05.11	31.05.11	повреждение (с целью воровства) сторонними лицами КЛ-6кВ на участке оп.№11-00/3 - ТП-102	устранено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования за апрель 2011 года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.04.11	2.04.11	отключение от МТЗ	Повторное включение
2	Моршанский	КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-105	4.04.11	4.04.11	повреждение кабельной воронки в РП-3	Устранено
3	Моршанский	КЛ-10кВ яч.№6 РП-6	4.04.11	4.04.11	разрушение опорного изолятора на ТП-82	Устранено
4	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	12.04.11	12.04.11	отключена для установки сбитой опоры №174	Устранено
5	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ "Городская"	12.04.11	12.04.11	отключение от МТЗ попадание грача на ТП-95	Устранено
6	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	14.04.11	14.04.11	выход из строя концевой муфты КЛ-6кВ ТП-97	Устранено
7	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская» (ввод на 2 СШ-6кВ РП-2)	18.04.11	18.04.11	отключение от МТЗ вводного МВ-6кВ яч.№10 РП-2	Повторное включение
8	Тамбовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.04.11	18.04.11	повреждение изоляторов в ТП-15	Устранено
9	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	18.04.11	18.04.11	отключение от МТЗ	Повторное включение
10	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.04.11	19.04.11	падение ветки на ВЛ, повреждение на абонентской ТП-028	Осмотр ВВИ КЛ-6кВ Устранено
11	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.04.11	19.04.11	«земля» на линии, ф. «А»	Осмотр, повреждений не обнаружено
12	Котовский	КЛ-6кВ №11 ЦРП Н/О	21.04.11	21.04.11	кошка попала на шины в ТП-45	Устранено
13	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	26.04.11	26.04.11	повреждение концевой муфты кабеля в РП-6кВ ТП-91 (КЛ-6кВ от ТП-91 до ТП-65 на балансе Арженского суконого комбината -	Электроснабжение восстановлено, ТП-65 (абонентская) отключена.

					нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»)	
14	Моршанский	ВЛ -6кВ яч.№6 ЦРП	27.04.11	27.04.11	отключение от МТЗ	Повторное включение
15	Моршанский	ВЛ -6кВ яч.№6 ЦРП	27.04.11	27.04.11	срыв крюка на опоре	Устранено
16	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.04.11	27.04.11	повреждение изолятора на опоре у ТП-72, ветка на проводах	Устранено
17	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.04.11	28.04.11	повреждение изолятора в ТП-058	Устранено
18	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.04.11	28.04.11	наброс металлической проволки на ВЛ	Устранено
19	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.04.11	28.04.11	повреждение изоляции КЛ-6кВ в ТП-92	Устранено
20	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ "Городская"	29.04.11	29.04.11	срыв крюка на опоре №21-00/37	Устранено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за март 2011года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	3.03.11	3.03.11	повреждение на абонентской ТП-174 нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	устранено
2	Тамбовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.03.11	5.03.11	выход из строя опорного изолятора в яч. СР-8-2	устранено
3	Тамбовский	ВЛ-10 №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	5.03.11	5.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
4	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	5.03.11	5.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
5	Тамбовский	ТП-27	6.03.11	6.03.11	вышел из строя трансформатор	Устранено
6	Котовский	КЛ-6кВ яч.№12 ЦРП	7.03.11	-	повреждение изоляции кабеля на уч. яч.№12 ЦРП до ТП-КНС	потребители запитаны, КЛ в ремонте
7	Моршанский	КЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	8.03.11	9.03.11	отключение от МТЗ	включена после осмотра и испытаний КЛ
8	Котовский	КЛ-6кВ №8 ЦРП-6кВ	14.03.11	14.03.11	неисправность МВ-6кВ яч.№8 ЦРП-6кВ	устранено
9	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	16.03.11	16.03.11	разрушение опорного изолятора на опоре №8-00/1.	устранено
10	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.03.11	17.03.11	повреждение на абонентской ТП-061 нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	устранено
11	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№23 ЦРП	21.03.11	21.03.11	отключение от ТО	произведён осмотр, повреждений не обнаружено
12	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№9 ЦРП 6кВ	22.03.11	22.03.11	повреждение изоляции кабеля	устранено
13	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ«Рассказовская	22.03.11	22.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
14	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	24.03.11	24.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
15	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	24.03.11	24.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение

16	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ ЦРП яч.12	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	включена после осмотра
17	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.03.11	25.03.11	обрыв шлейфа Р-10кВ ТП-79	устранено
18	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ«Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
19	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
20	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	включена после осмотра
21	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	включена после осмотра
22	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от ТО	повторное включение
23	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от ТО	включена после осмотра
24	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	повторное включение
25	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.03.11	25.03.11	отключение от МТЗ	включена после осмотра

Сводные данные

об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2011 года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	02.02.11	02.02.11	отключение от МТЗ	повторное включение
2.	Моршанский	ВЛ-0,4кВ от ТП-15	02.02.11	02.02.11	сбита опора ВЛ-0,4кВ, обрыв ВЛ	устранено
3.	Моршанский	ВЛ-0,4кВ от ТП-37	6.02.11	7.02.11	падение опоры ВЛ-0,4кВ	устранено
4.	Котовский	ВЛ-0,4кВ ТП-37 ул.Набережная	9.02.11	9.02.11	обрыв ВЛ	устранено
5.	Котовский	ТП-0845	9.02.11	9.02.11	сгорели ВВ	устранено
6.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	9.02.11	9.02.11	отключение от МТЗ	повторное включение
7.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (ТП №69, 29, 10, 56, 44, 62)	12.02.11	12.02.11	отключение от МТЗ СМВ№3.	повторное включение
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	13.02.11	14.02.11	отгорела перемычка на Р-10кВ РП СОМ (за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	РП СОМ запитано по резерву
9.	Тамбовский	КЛ-0,4кВ №1 ТП-91	16.02.11	17.02.11	повреждение кабеля	устранено
10.	Котовский	ТП №0844, 0845, 20, 0852, 0847, 0854 (ВЛ-10кВ № №5 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»))	17.02.11	17.02.11	отгорел шлейф Р-10кВ (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	устранено
11.	Моршанский	ВЛ-0,4кВ (ул. Деметрова) от ТП-3	25.02.11	26.02.11	отключена в связи с пожаром	включена

Сводные данные

об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2011 года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	1.01.11	1.01.11	отключение от защиты	повторное включение
2.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	4.01.11	4.01.11	схлест проводов ВЛ	устранено
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/10кВ «Рассказовская»	4.01.11	4.01.11	падение ветки на ВЛ	устранено
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зелёная»	5.01.11	5.01.11	падение ветки на ВЛ	устранено
5.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	7.01.11	7.01.11	отключение от защит	повторное включение
6.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.01.11	10.01.11	сорван крюк с изолятором	устранено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.01.11	10.01.11	сорван крюк с изолятором	устранено
8.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.01.11	27.01.11	выход из строя концевой муфты кабеля	устранено