

Отключения в сетях 6/10кВ ОАО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2012года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-6кВ №22, 27, 28, 31, 36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	3.12.12	3.12.12	пропало напряжение («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	4.12.12	4.12.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ (участок МРСК), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	4.12.12	4.12.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	4.12.12	4.12.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	9.12.12	9.12.12	отключение от защит неисправность в ТП-28	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	9.12.12	9.12.12	пропало напряжение в сети 35кВ («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	9.12.12	9.12.12	отключение от защит, неисправность в ТП-27, сорвана вязка проводов на оп.№21-00/89	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.12.12	12.12.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	ТП-45	19.12.12	19.12.12	ТП-45 неисправность тр-ра №2 (630кВА)	трансформатор заменен, электроснабжение не прекращалось
10.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№19 ЦРП	23.12.12	23.12.12	отключение от защит повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.19 ЦРП – ТП-36	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
11.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№4 РП-2	26.12.12	26.12.12	отключение от защит	проведены ВВИ КЛ-6кВ ТП-53 – ТП-57, КЛ-6кВ ТП-53 – ТП-40, электроснабжение не прекращалось
12.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№7 ЦРП	26.12.12	26.12.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля в ТП-53	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ЦРП	26.12.12	27.12.12	отключение от защит, неисправность в ТП-14, ТП-65	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.12.12	27.12.12	отключение от защит, повреждение в ТП-69, неисправность привода СМВ-3	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	27.12.12	27.12.12	отключена, «земля», разрушение изоляторов на оп.№21-05/14, срыв вязки изоляторов на оп. 21-00/81	электроснабжение восстановлено

16.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14ПС-35/10кВ «Агропром»	27.12.12	27.12.12	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля спуск с ВЛ-10кВ на РП-6	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»))	29.12.12	30.12.12	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК») сбита опора ВЛ-10кВ (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено

Сводные данные об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2012года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский Сатинское ПО	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	1.11.12	1.11.12	отключение от защит	электроснабжение не прекращалось, потребитель имеет резервное питание
2.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	2.11.12	2.11.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	2.11.12	2.11.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0708,0709,0881,0711, 0713,0714,0715,0716,0721,0722,0717,18 (ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ «Знаменская» (»МРСК«))	2.11.12	8.11.12	ВЛИ-0,4кВ №1 ТП-0881, автотранспортом сбита опора совместной подвески ВЛ-10/0,4кВ	электроснабжение не прекращалось
5.	Моршанский	ПС-35/10кВ «Агропром» ПС-35/6кВ «Луговая» ПС-35/10кВ «Северная»	7.11.12	7.11.12	пропало напряжение в сети 110кВ	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
6.	Моршанский	ПС-35/10кВ «Агропром» ПС-35/6кВ «Луговая» ПС-35/10кВ «Северная»	7.11.12	7.11.12	пропало напряжение в сети 110кВ	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
7.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	6.11.12	7.11.12	отключение от защит	произведён осмотр ВЛ («ТСК»), ремонт МВ-10кВ («МРСК»)
8.	Тамбовский	ТП-16, 17, 29, 31, 1137, 1389, 1390 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК))	6.11.12	6.11.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
9.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	9.11.12	9.11.12	отключение от защит	повторное включение успешное
10.	Тамбовский	уч.ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	9.11.12	9.11.12	отключение от защит ВЛ-10кВ от ТП-35 до ТП-80	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ТП-66 (ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская» (МРСК))	6.11.12	6.11.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская» (МРСК)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
12.	Котовский	КЛ-6кВ №12 ЦРП (резервная)	9.11.12	13.11.12	отключение от защит	электроснабжение не прекращалось

13.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	16.11.12	16.11.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-44 – ТП-60	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
14.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№10 РП-2	18.11.12	18.11.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-26 – ТП-65	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
15.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.11.12	14.11.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ.№2 ЦРП	15.11.12	15.11.12	отключение от защит, схлест ВЛ	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	16.11.12	16.11.12	отключение от защит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	16.11.12	16.12.11	отключение от защит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
19.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-31 – ТП-34	19.11.12	19.11.12	отключение МВ-6кВ в ТП-42 (на балансе ТПЗ) повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-31 – ТП-34	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
20.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-48 – ТП-34	20.11.12	20.11.12	отключение МВ-6кВ в ТП-42 (на балансе ТПЗ) повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-48 – ТП-34	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
21.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-15 (ТПЗ) – ТП-БОС	23.11.12	23.11.12	отключение МВ-6кВ в ТП-15 (на балансе ТПЗ) повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-15 (ТПЗ) – ТП-БОС	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
22.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	30.11.12	30.11.12	отключение от защит, неисправность в ТП-14	электроснабжение восстановлено по резерву, ТП-14 выведена в ремонт

Сводные данные об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2012года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.10.12	1.10.12	отключение от защит, сорван крюк на опоре №3-00/112	электроснабжение восстановлено
2.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Городская»	1.10.12	1.10.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ТП-32, ТП-33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	1.10.12	1.10.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
4.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	1.10.12	1.10.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-73 – ТП-82	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
5.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.10.12	5.10.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ РП-2 – ТП-71	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ТП-32 (ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»))	6.10.12	6.10.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»))	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
7.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0748, ТП-0749, ТП-0750, ТП-0756, ТП-17 (ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»))	6.10.12	6.10.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»))	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	7.10.12	7.10.12	отключение от защит	включена после осмотра
9.	Моршанский	ВЛ-10кВ №16,17 ПС-35/10кВ «Северная», ВЛ-10кВ №2,14 ПС-35/10кВ «Агропром»	10.10.12	10.10.12	пропало напряжение	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
10.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №10 ТП-8	11.10.12	11.10.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-19	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.10.12	11.10.12	отключена, «земля» на линии, разрушение изолятора на оп. № 15-00/25	электроснабжение восстановлено

12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-7	12.10.12	12.10.12	вышел из строя трансформатор 250кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
13.	Моршанский	ТП-360, ТП-366, ТП-354 (ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ «Пичаевская» (МРСК))	13.10.12	13.10.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ «Пичаевская» («МРСК»)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
14.	Уваровский	ТП-32 (ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская») («МРСК»)	13.10.12	13.10.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
15.	Моршанский	КЛ-10кВ №6 РП-6	17.10.12	18.10.12	отключение от защит, для проведения испытаний выведены в ремонт участки КЛ-6кВ РП-6 – ТП-81, ТП-81 – ТП-82	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	18.10.12	19.10.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на оп. 36-00/1	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС 110/35/6кВ «Рассказовская»	19.10.12	19.10.12	отключение от защит, повреждение кабельной перемычки в РУ-6кВ ТП-51	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский	ТП-22, 80, 018, 039 (участок ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»)	19.10.12	19.10.12	неисправность ВН-10 в РУ-10кВ ТП-35	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	20.10.12	20.10.12	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. от ПС «Камвольная» до оп. №36-00/1	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром» ВЛ-10кВ №16, №17 ПС-35/10кВ «Северная»	23.10.12	23.10.12	пропало напряжение	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
21.	Моршанский	КЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.10.12	24.10.12	отключение от защит, повреждение в ТП-031а (абонентская)	электроснабжение восстановлено, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
22.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.10.12	24.10.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-53 – ТП-57	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.10.12	26.10.12	отключение от защит, повреждение в ТП-37	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	ВЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.10.12	26.10.12	отключение от защит, повреждение в ТП-031а (абонентская)	электроснабжение восстановлено, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»

25.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	26.10.12	26.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-10/35/10кВ«Кирсановская»	26.10.12 9-43	26.10.12	отключение от защит	повторное включение
27.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-10/35/10кВ«Кирсановская»	26.10.12 17-07	26.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-10/35/10кВ«Кирсановская»	28.10.12	28.10.12	отключение от защит	повторное включение
29.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-10/35/10кВ«Кирсановская»	28.10.12	28.10.12	отключение от защит	повторное включение
30.	Котовский Сатинский ПУ	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	28.10.12	28.10.12	отключена, «земля» на линии, повреждение изолятора на оп. 6-00/101	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	29.10.12	29.10.12	отключение от защит	повторное включение
32.	Моршанский	ВЛ-6кВ №12 ЦРП	29.10.12	29.10.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ- спуск на ТП-72	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	ВЛ-6кВ №9 ЦРП	29.10.12	29.10.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП12 – ТП-88	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок выведен в ремонт
34.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-3 ВЛ-10кВ №8 ПС-10/35/10кВ«Кирсановская»	29.10.12	29.10.12	отключение от защит	повторное включение
35.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	29.10.12	29.10.12	отключение от защит	повторное включение
36.	Котовский	КЛ-6кВ «Е»- линия связи №1	29.10.12	-	повреждение изоляции кабеля	электроснабжение не прекращалось
37.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№3 ТП-7	29.10.12	29.10.12	отключение от защит	повторное включение
38.	Котовский	КЛ-6кВ №12 ЦРП	29.10.12	29.10.12	повреждение изоляции кабеля ЦРП – ТП-8	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок выведен в ремонт
39.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0780	29.10.12	30.10.12	отключена, КЗ на отходящих ВЛ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
40.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	30.10.12	30.10.12	отключение от защит	повторное включение
41.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	30.10.12	30.10.12	отключение от защит	повторное включение
42.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	30.10.12	30.10.12	отключение от защит	повторное включение
43.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-3 ВЛ-10кВ №8 ПС-10/35/10кВ«Кирсановская»	30.10.12	30.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
44.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.10.12	31.11.12	отключение от защит	потребитель имеет резервное питание
45.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»))	30.10.12	30.10.12	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»))	электроснабжение восстановлено

46.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.10.12	30.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
47.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	30.10.12	30.10.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
48.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.10.12	30.10.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
49.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	31.10.12	31.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
50.	Моршанский	КЛ-10кВ яч.6 РП-6	31.10.12	31.10.12	отключение от защит неисправность в ТП-81	электроснабжение восстановлено
51.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	31.10.12	31.10.12	отключение от защит	включена после осмотра
52.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	31.10.12	31.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
53.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	31.10.12	31.10.12	отключение от защит падение ветки на ВЛ	электроснабжение восстановлено
54.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	31.10.12	31.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
55.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	31.10.12	31.10.12	отключение от защит выпал крюк на опоре №15	электроснабжение восстановлено
56.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	31.10.12	31.10.12	отключение от защит	повторное включение
57.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	31.10.12	31.10.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
58.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-18	31.10.12	31.10.12	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
59.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-29	31.10.12	31.10.12	неисправность изолятора	электроснабжение восстановлено
60.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-50	31.10.12	31.10.12	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен

Сводные данные об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2012года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	ТП-45	3.09.12	3.09.12	неисправность трансформатора Т1 в ТП-45	трансформатор заменен, электроснабжение не прекращалось
2.	Котовский	ТП-0837	4.09.12	4.09.12	сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	ТП-0854	4.09.12	4.09.12	сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.09.12	9.09.12	отключение от защит СМВ№3	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	9.09.12	9.09.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.09.12	9.09.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Городская»	10.09.12	10.09.12	отключена, пожар в ТП-072 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	12.09.12	12.09.12	отключена, повреждение в ТП-80	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№1 ЦРП	13.09.12	13.09.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-11	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-16 – ТП-22	13.09.12	13.09.12	отключена, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-16 – ТП-22	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	16.09.12	16.09.12	отключение от защит, падение ветки на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.09.12	16.09.12	отключение от защит (отключение меньше 1 мин)	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ТП-75	16.09.12	16.09.12	сгорели ВВ в ТП-75, разрушение 2-х изоляторов	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	18.09.12	18.09.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-42(ТПЗ) – ТП-47	20.09.12	20.09.12	отключена, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-42(ТПЗ) – ТП-47	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	21.09.12	21.09.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ оп.№3 – ТП-97	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.09.12	26.09.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ПС «Кирсановская» - ТП-78	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
18.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.09.12	30.09.12	отключена, «земля» на линии повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-07 – ТП-29	электроснабжение не прекращалось

Сводные данные об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за август 2012года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №23 ЦРП	1.08.12	1.08.12	отключение от защит, повреждение в ТП-61	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2, 3, 8, 9, 10, 11, 15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская», ВЛ-35кВ «Водозабор», ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	3.08.12	3.08.12	пропало напряжение, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	3.08.12	3.08.12	отключена, «земля» на линии, повреждение изолятора на опоре №28-00/61	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №8 РП-2	3.08.12	3.08.12	отключена, срыв вязки проводов у ТП-71	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КЛ-6кВ №6 ЦРП	3.08.12	3.08.12	отключена, «земля» на линии, срыв изолятора с крюка	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	3.08.12	3.08.12	отключение от защит, ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №14 ЦРП (ввод на 2 СП-6кВ ЦРП), КЛ-6кВ №16 ЦРП	3.08.12	3.08.12	отключение от защит	повторное включение
8.	Моршанский	КЛ-6кВ №12 ЦРП	3.08.12	3.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено,
9.	Уваровский	ТП-13, 1П, 29, 23, 33, 34, 21, 28, 18, 11, (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	6.08.12	6.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	8.08.12	8.08.12	отключение от защит, гроза	повторное включение
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	9.08.12	9.08.12	отключение от защит, падение ветки на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	8.08.12	8.08.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	8.08.12	8.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ТП-98	8.08.12	8.08.12	отключена, сильный ветер, падение деревьев на отходящие ВЛ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Жердевский	ВЛ-10кВ № 6, 7, 9, 10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	8.08.12	8.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	8.08.12	8.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10 «РСХО»	8.08.12	8.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.08.12	9.08.12	отключение от защит	электроснабжение

						восстановлено
19.	Котовский Сатинское ПО	ТП-17, 18, 0748, 0750, 0756 (ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	10.08.12	10.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №3 ЦРП	10.08.12	10.08.12	отключение от защит	повторное включение
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	13.08.12	13.08.12	отключена, повреждение в ТП-35	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.08.12	13.08.12	отключение от защит	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.08.12	13.08.12	отключена, обрыв ВЛ вследствие падения дерева	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	2-ая секция шин 6кВ ПС-110/35/6кВ «Моршанская», ПС-35/10кВ «Агропром», ПС-35/10кВ «Северная», ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	14.08.12	14.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	17.08.12	17.08.12	отключена, «земля» на линии повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-207 – ТП-208 (основная)	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	17.08.12	17.08.12	отключена, повреждение в ТП-207	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	18.08.12	18.08.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-207 – ТП-208 (резервная)	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	18.08.12	18.08.12	отключение от защит	повторное включение
29.	Уваровский	ТП-4089П (ВЛ-10кВ №8 ПС-11035//10кВ «Мучкапская», «МРСК»)	18.08.12	18.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	19.08.12	19.08.12	отключение от защит	повторное включение
31.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 – ввод на РП-2	20.08.12	20.08.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-53-ТП-40	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
32.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	20.08.12	20.08.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	20.08.12	20.08.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
34.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	21.08.12	21.08.12	отключение от защит	повторное включение
35.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-15, ТП-16 (ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»)	20.08.12	21.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	21.08.12	21.08.12	отключение от защит	повторное включение
37.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	21.08.12	21.08.12	отключение от защит, повреждение в ТП-61	электроснабжение восстановлено
38.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	21.08.12	22.08.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на оп.№15-03/15 (спуск на ТП-129)	электроснабжение восстановлено
39.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	21.08.12	21.08.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
40.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6 «Рассказовская»	21.08.12	21.08.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

					на участке от ТП-33 до ЦРП	
41.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	21.08.12	21.08.12	отключение от защит, падение ветка дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
42.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	21.08.12	21.08.12	отключение от защит, разрушение изолятора на ВЛ	электроснабжение восстановлено
43.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	21.08.12	21.08.12	отключение от защит	повторное включение
44.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	22.08.12	22.08.12	отключение от защит	повторное включение
45.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	22.08.12	22.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
46.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, ТП-0749, ТП-0750, ТП-0756, ТП-17 (ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская», «МРСК»)	22.08.12	22.08.12	пропало напряжение нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
47.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№23 ЦРП	22.08.12	22.08.12	отключение от защит, неисправность в ТП-17	электроснабжение восстановлено
48.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3,4,6,10 ПС-35/10кВ «Платоновская»	22.08.12	22.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
49.	Тамбовский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	23.08.12	23.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
50.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ«Заводская»	22.08.12	22.08.12	отключение от защит, падение ветки дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
51.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	26.08.12	26.08.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ в ТП-207	электроснабжение восстановлено
52.	Уваровский	ТП-13, ТП-1П, ТП-29, ТП-33, ТП-23, ТП-34, ТП-21, ТП-28, ТП-18, ТП-11 (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская», «МРСК»)	26.08.12	26.08.12	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
53.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	26.08.12	26.08.12	отключение от защит, падение ветки дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
54.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№1 ТП-11 (ТП-12, 13, 14)	29.08.12	29.08.12	отключение от защит, неисправность в ТП-12	электроснабжение восстановлено
55.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№6 ТП-8 (ТП-11, 12, 13, 14, 21, 41)	29.08.12	29.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
56.	Жердевский	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	29.08.12	29.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
57.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	30.08.12	30.08.12	отключение от защит	повторное включение
58.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	30.08.12	30.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
59.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	30.08.12	30.08.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
60.	Котовский	ТП-0854	30.08.12	30.08.12	сгорели ВВ	электроснабжение восстановлено

Сводные данные об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2012года.

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ТП-1137,1389,1390, 29,16,17,31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	3.07.12	3.07.12	отключение от защит	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
2.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	3.07.12	3.07.12	отключение от защит, повреждение в ТП-071 (абонентская)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
3.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5, 4, 8 ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	4.07.12	4.07.12	пропало напряжение на секции шин 10кВ	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
4.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №12 ЦРП	4.07.12	4.07.12	отключение от защит, повреждение в ТП-054 (абонентская)	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
5.	Моршанский	КЛ-10кВ яч.№15 РП-6	5.07.12	5.07.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля РП-4 – ТП-80	потребители запитаны по резервной схеме, участок КЛ-10кВ выведен в ремонт
6.	Котовский	КЛ-6кВ №18,22 ТЭЦ-1	6.07.12	6.07.12	пропало напряжение на 2 СШ 6кВ ТЭЦ-1	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
7.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	7.07.12	7.07.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	7.07.12	7.07.12	отключение от защит	включена после осмотра
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	7.07.12	7.07.12	отключение от защит	повторное включение
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.07.12	7.07.12	отключение от защит	повторное включение
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	7.07.12	7.07.12	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ у ТП-29	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	7.07.12	7.07.12	отключение от защит	повторное включение

13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская», ТП-66, ТП-118	8.07.12	8.07.12	пропало напряжение на секции шин 10кВ	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
14.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0725, 0723, 0727, 0731 (ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	17.07.12	17.07.12	отключение от МТЗ, ветки у ТП-0723	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский Сатинский ПУ	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	17.07.12	17.07.12	отключена, «земля», ветки на ВЛ-6кВ	потребитель-элеватор запитан по резервной схеме
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	17.07.12	17.07.12	отключение от защит, повреждение проходных изоляторов в ТП-66, повреждение изоляторов на оп. №3-00/35	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	17.07.12	17.07.12	отключение от защит	повторное включение
18.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.07.12	18.07.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ - спуск на ТП-12	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	18.07.12	18.07.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ - спуск на ТП-79	электроснабжение восстановлено, участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
20.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	18.07.12	18.07.12	отключение от защит, ветка на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	МВ-6кВ ввод на РП-2 с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.07.12	19.07.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-65 - ТП-26	электроснабжение восстановлено, участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
22.	Моршанский	ВЛ-6кВ 22, 28, 31, 36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная», ВЛ-10кВ №4, 16 ПС-35/10кВ «Северная», ВЛ-10кВ №2, 14 ПС-35/10кВ «Агропром», ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая», ВЛ/КЛ-6кВ №2, 6, 22, 34, 36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.07.12	19.07.12	пропало напряжение в сети 110кВ	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
23.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.07.12	20.07.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено, проведены ВВИ КЛ-6кВ
24.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	19.07.12	19.07.12	отключение от защит	повторное включение
25.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 522 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	19.07.12	19.07.12	отключение от защит	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»

26.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 522 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	19.07.12	19.07.12	отключена, «земля»	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
27.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 522 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	20.07.12	20.07.12	отключена, «земля»	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
28.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.07.12	20.07.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	22.07.12	22.07.12	отключение от защит, нарушение в РП-СОМ	потребитель (завод СОМ) перешёл на резервное питание, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
30.	Уваровский	ВЛ-35кВ «Водозабор» ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	23.07.12	23.07.12	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	23.07.12	23.07.12	отключение от защит	повторное включение
32.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 522 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	23.07.12	23.07.12	отключена, «земля» на линии	нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»
33.	Моршанский	МВ-6кВ № 14 ЦРП (ввод на 2 СШ)	23.07.12	23.07.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-17 – ТП-61	электроснабжение восстановлено
34.	Моршанский	КЛ-6кВ №16 ЦРП	23.07.12	23.07.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-17 – ТП-61	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	КЛ-6кВ №16 ЦРП	25.07.12	не устранено	отключение от МТЗ, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП - ТП-17, ТП-17 – ТП-61	электроснабжение восстановлено, участки КЛ-6кВ выведены в ремонт
36.	Моршанский	уч. ВЛ-6кВ от ТП-18 до яч.№15 ЦРП	25.07.12	25.07.12	отключен участок ВЛ-6кВ, сбита опора совместной подвески ВЛ-6/0,4кВ	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанский	КЛ-6кВ №23 ЦРП	31.07.12	31.07.12	повреждение КЛ-6кВ ЦРП - ТП-17 (течь масла)	электроснабжение не прекращалось

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2012года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	3.06.12	3.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
2.	Тамбовский	ТП-32, 34 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	3.06.12	3.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.06.12	3.06.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КЛ-6кВ №42 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.06.12	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ.	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, КЛ выведена в ремонт
5.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	4.06.12	4.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
6.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	6.06.12	6.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
7.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	6.06.12	6.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
8.	Тамбовский	ТП-32,33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	6.06.12	6.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
9.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» «МРСК»), ВЛ-10кВ №4, №5, №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	6.06.12	6.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зелёная»	6.06.12	6.06.12	отключение от защит	повторное включение
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ№7 на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	6.06.12	6.06.12	отключение от защит	повторное включение
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Рассказовская»	6.06.12	6.06.12	отключение от защит	повторное включение
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Рассказовская»	6.06.12	6.06.12	отключение от защит	повторное включение

14.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	10.06.12	10.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
15.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	10.06.12	10.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
16.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	10.06.12	11.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
17.	Тамбовский	ТП-32,33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	10.06.12	10.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
18.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0878 (ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	6.06.12	6.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
19.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0854, 0852, 0845, 0844, 20 (ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Степная» «МРСК»)	9.06.12	9.06.12	нет одной фазы по 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
20.	Моршанский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	4.06.12	4.06.12	отключение от защит, неисправность ВН-6кВ в ТП-18	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	4.06.12	4.06.12	отключение от защит, обрыв провода (автомобиль врезался в опору №20-09/07)	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	7.06.12	7.06.12	отключена для замены траверсы на оп.№3-00/13	электроснабжение восстановлено
23.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	10.06.12	11.06.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.06.12	10.06.12	отключение от защит	повторное включение
25.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.06.12	10.06.12	отключение от защит	повторное включение
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	10.06.12	11.06.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	10.06.12	10.06.12	отключение от защит	повторное включение
28.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	10.06.12	11.06.12	отключение от защит, повреждение изолятора на оп.№28-00/44	электроснабжение восстановлено
29.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.06.12	10.06.12	отключение от защит	повторное включение
30.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	10.06.12	10.06.12	отключение от защит	повторное включение
31.	Жердевский	ТП-59	6.06.12	6.06.12	вышел из строя трансформатор 250кВА	замена трансформатора
32.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	10.06.12	10.06.12	отключение от защит, дерево на проводах	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская»)	11.06.12	12.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой

		«МРСК»)				принадлежности ОАО «ТСК»
34.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зелёная»	12.06.12	12.06.12	отключение от защит	повторное включение
35.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спаская»	15.06.12	15.06.12	отключение от защит	повторное включение
36.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.06.12	15.06.12	отключение от защит	повторное включение
37.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	15.06.12	15.06.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	ввод на 1СП ЦРП (ВЛ-6кВ №3 ЦРП)	15.06.12	15.06.12	отключение от защит	повторное включение
39.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	15.06.12	15.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
40.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	15.06.12	15.06.12 17-58	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
41.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.06.12	15.06.12	отключение от защит	повторное включение
42.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.06.12	15.06.12	отключение от защит	повторное включение
43.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0777,0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783 (ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» «МРСК»)	11.06.12	11.06.12	отключена для проведения аварийных ремонтных работ персоналом «МРСК»	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
44.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0723, 0725, 0727, 0731 (ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ«Знаменская» «МРСК»)	11.06.12	11.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
45.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	11.06.12	11.06.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты в ТП-57	электроснабжение восстановлено
46.	Моршанский	ТП-305, 311, 310, 4 (ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» «МРСК»)	12.06.12	12.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
47.	Моршанский	ВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	12.06.12	12.06.12	отключение от защит, неисправность в ТП-035 (абонентская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
48.	Моршанский	ВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	15.06.12	15.06.12	отключена аварийно после ошибочных действий персонала абонента на ТП-035 (абонентская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
49.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ«Водозабор»	11.06.12	11.06.12	отключена для замены опоры №30-00/14	электроснабжение восстановлено
50.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.06.12	11.06.12	отключена, земля на линии, схлест проводов	электроснабжение восстановлено
51.	Уваровский	ТП-61 (ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ	11.06.12	11.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой

		«Ольпанская» «МРСК»)				принадлежности ОАО «ТСК»
52.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.06.12	13.06.12	отключение от защит, вышел из строя трансформатор. ТП-109	электроснабжение восстановлено, за искл. ТП-109 (гаражи)
53.	Уваровский	ТП-13, 1П, 29, 23, 33, 34, 21, 28, 18, 11 (ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	16.06.12	16.06.12	отключена для проведения неотложных ремонтных работ персоналом «МРСК»	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
54.	Уваровский	ТП-118,66, ВЛ-6кВ №2,3,8,9,10,11,15, ВЛ-10кВ №14, ВЛ-35кВ «Водозабор» ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.06.12	16.06.12	пропало напряжение в сети 110кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
55.	Уваровский	ВЛ-110кВ «Городская правая»	16.06.12	16.06.12	пропало напряжение в сети 110кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
56.	Уваровский	ТП-13, 1П, 29, 23, 33, 34, 21, 28, 18, 11, 4089, 1, 2П, 19, 2, 4, 6П, 3, 4П, 7, 5П, 25П, 5, 27, 8, 9, 6, 15, 20, 8П, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24, 3П, 14, 32, 12, 22, ТП-ФОК (ВЛ-6кВ №2, 4, 5, 6,7,8 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	16.06.12	16.06.12	пропало напряжение на пинах 10кВ ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
57.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	16.06.12	16.06.12	отключение от защит	повторное включение
58.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	17.06.12	17.06.12	отключена, выпал крюк на оп.№20-09/01	электроснабжение восстановлено
59.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	16.06.12	16.06.12	отключение от защит	повторное включение
60.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.06.12	18.06.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-80 – ТП-6	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ выведена в ремонт
61.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.06.12	23.06.12	отключение от защит, неисправность в ТП-44 (абонентская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
62.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0879, 0880, 0877, 0873 (ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	24.06.12	24.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
63.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.06.12	25.06.12	отключение от защит	повторное включение

64.	Жердевский	ВЛ-10кВ № 6,12,14,16,17,18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»; ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО» ВЛ-10кВ № 6,7,9,10 ПС-35/10кВ «Бурнакская» ВЛ-10кВ №7,9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	25.06.12	25.06.12	пропало напряжение 110кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
65.	Жердевский	ВЛ-10кВ № 6,12,14,16,17,18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»; ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО» ВЛ-10кВ № 6,7,9,10 ПС-35/10кВ «Бурнакская» ВЛ-10кВ №7,9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	25.06.12	25.06.12	пропало напряжение 110кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
66.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
67.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
68.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
69.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-15, 16, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 8, 9, 4, 7, 5, 11, 10 (ВЛ-10кВ №2,3,7 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»)	26.06.12	26.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
70.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит	повторное включение
71.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №7 на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	26.06.12	27.06.12	отключение от защит, разрушение изоляторов на опоре	электроснабжение восстановлено
72.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
73.	Тамбовский	ВЛ-10кВ № 6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
74.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
75.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	27.06.12	27.06.12	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
76.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	26.06.12	27.06.12	отключение от защит, возгорание опоры №22-00/21	электроснабжение восстановлено
77.	Котовский	КЛ-6кВ №23 ТЭЦ-2	27.06.12	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ТП-23 – ТП-49	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ выведена в ремонт
78.	Моршанский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
79.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Жердевская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
80.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
81.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	27.06.12	27.06.12	отключение от защит	электроснабжение

						восстановлено
82.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
83.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	26.06.12	26.06.12	отключение от защит	повторное включение
84.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.06.12	27.06.12	отключение от защит	осмотр, электроснабжение восстановлено
85.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.06.12	27.06.12	отключение от защит, повреждение кабельного спуска к ТП-035 (абоненская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
86.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-15, 16 (ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»)	27.06.12	27.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
87.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	27.06.12	27.06.12	отключение от защит, отгорание перемычки на Р-10 ТП-19	электроснабжение восстановлено
88.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0865, 0866, 0857, 0872, 0858, 0795, 0864 (ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Степная» «МРСК»)	29.06.12	29.06.12	пропало напряжение 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
89.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» ввод на 1 СШ-6кВ ЦРП	29.06.12	29.06.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск к ТП-97 (резерв)	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ выведена в ремонт
90.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спаская»	30.06.12	30.06.12	отключение от защит	повторное включение
91.	Моршанский	ВЛ/КЛ-10кВ №3 РП-6	30.06.12	30.06.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
92.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	30.06.12	1.07.12	отключена, возгорание в РЩ уличного освещения ТП-27	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за май 2012года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит, упало дерево на ВЛ	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-35кВ «Водозабор» ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.05.12	2.05.12	отключение в сети 110кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2,3,8,9,10,15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.05.12	2.05.12	отключение в сети 110кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.05.12	2.05.12	отключение в сети 110кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит, на оп.№15-00/21 отгорела перемычка с линейного провода на ЛР-6кВ ф.В	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская» ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	3.05.12	3.05.12	отключены, подломилась оп.№20-01/14 (ВЛ-10кВ №20 на отпайке на ТП-19)	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Жердевская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Жердевская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
11.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Жердевская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Жердевская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит,	электроснабжение

					обрыв 2-х шлейфов 10кВ на ТП-32	восстановлено
15.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	2.05.12	2.05.12	отключена, «земля» на линии, срыв вязки проводов на оп. №8-06/4	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	4.05.12	4.05.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ТП-21	1.05.12	2.05.12	вышел из строя трансформатор 160кВА	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9,20,31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
19.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	2.05.12	2.05.12	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	2.05.12	2.05.12	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ между опорами №4-00/58 и №4-00/59	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»))	3.05.12	3.05.12	отключение от защит ВЛ-10кВ, повреждение в ТП-2	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» (ввод на ЦРП)	4.05.12	4.05.12	отключена, «земля» на линии ВЛ/КЛ-6кВ №3 ЦРП	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №3 ЦРП	4.05.12	5.05.12	повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке от ЦРП до оп.№1	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	5.05.12	5.05.12	отключение от защит, повреждение в ТП-64 (абонентская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
28.	Моршанский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
29.	Моршанский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№ 2 ЦРП	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№6ЦРП	1.05.12	2.05.12	отключение от защит	электроснабжение

					(сильный ветер)	восстановлено
32.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№10ЦРП	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№12 ЦРП	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
34.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№16 ЦРП	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	2.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанский	ВЛ-6кВ №23 ЦРП	1.05.12	2.05.12	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.05.12	7.05.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	11.05.12	11.05.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
39.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	10.05.12	10.05.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
40.	Котовский	линия связи №1 (ТЭЦ-2 – 2 СШ-6кВ ТЭЦ-1)	11.05.12	-	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
41.	Уваровский	ПС-110/10кВ «Городская»	11.05.12	11.05.12	Отключение от защит Т2	нагрузка переведена на Т1, Т2 выведен в ремонт
42.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ГРУ 6кВ ТЭЦ-1 ФКП «ТПЗ»	15.05.12	15.05.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-37-ТП-36	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
43.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	16.05.12	16.05.12	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
44.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	21.05.12	21.05.12	отключение от защит, падение ветки на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
45.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	24.05.12	24.05.12	отключение от защит, сгорели 2 ВВ на ТП-03 (абонентская)	ТП-03 отключена
46.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	25.05.12	25.05.12	отключение от защит, сгорели ВВ на ТП-11	электроснабжение восстановлено
47.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	24.05.12	24.05.12	отключение от защит, падение ветки на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
48.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Зеленая»	25.05.12	25.05.12	отключена, «земля» на линии	осмотр, опиловка, электроснабжение восстановлено
49.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.05.12	24.05.12	отключение от защит, падение ветки на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
50.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ Моршанская»	26.05.12	26.05.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ оп.№9-00/32 – ТП-6	электроснабжение восстановлено

51.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	30.05.12	30.05.12	нарушение вне зоны балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
52.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	30.05.12	30.05.12	нарушение вне зоны балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
53.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	30.05.12	30.05.12	отключение в сети 35кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
54.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 522 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	30.05.12	30.05.12	отключение в сети 35кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
55.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	31.05.12	31.05.12	нарушение вне зоны балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
56.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	31.05.12	31.05.12	нарушение вне зоны балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
57.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	31.05.12	31.05.12	нарушение вне зоны балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
58.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	31.05.12	31.05.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
59.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	31.05.12	1.06.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
60.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-45 – ТП-СОВ	31.05.12 14-20	-	повреждение изоляции кабеля	повреждённая КЛ-6кВ выведена в ремонт, электроснабжение не прекращалось

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2012года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ТП-6036, 6024, 6037, 6035 (ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская» «МРСК»)	2.04.12	2.04.12	отключение от защит	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
2.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» - ввод на ЦРП-10кВ	2.04.12	3.04.12	отключение от защит	включена после осмотра
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	3.04.12	3.04.12	отключение от защит	повторное включение
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.04.12	3.04.12	отключение от защит	включена после осмотра
5.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	6.04.12	6.04.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на участке ТП45 – ТП2	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.04.12	6.04.12	отключение от защит	повторное включение
7.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.04.12	6.04.12	отключение от защит, повреждение в РП завода «СОМ»	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
8.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	9.04.12	9.04.12	отключение от защит, нарушение в ТП-24(абонентская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
9.	Уваровский	ВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	9.04.12	не устранено	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке от ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская» до ТП-102	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
10.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.04.12	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на участках ПС «Кирсановская» - ТП-78, ТП-78 – ТП «Техмаш», повреждение изолятора в ТП-78	электроснабжение восстановлено, повреждённые участки КЛ выведены в ремонт
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	10.04.12	10.04.12	отключение от защит	повторное включение

12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» - ввод на ЦРП-10кВ	10.04.12	10.04.12	отключение от защит	повторное включение
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» - ввод на ЦРП-10кВ	10.04.12	10.04.12	отключение от защит	повторное включение
14.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» - ввод на ЦРП-10кВ	10.04.12	10.04.12	отключение от защит	включена после осмотра
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.04.12	10.04.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке от оп. №16-00/43 до ЦРП	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	10.04.12	10.04.12	отключение от защит	включена после осмотра
17.	Жердевский	ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.04.12	10.04.12	отключена, «земля», разрушение изолятора на оп. №7-00/71	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	11.04.12	11.04.12	отключение от защит, неисправность МВ-10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Жердевская»	13.04.12	13.04.12	отключена, «земля», разрушение изолятора в ТП-18, отгорел шлейф	электроснабжение восстановлено
20.	Котовский	КЛ-6кВ.№12 ЦРП- ввод в ТП-8 (МВ-6кВ яч.№9 ТП-8)	13.04.12	13.04.12	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-8 – ТП-31	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
21.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.04.12	15.04.12	отключение от защит	повторное включение
22.	Моршанский	ВЛ-10 кВ №2, №14 ПС- 35/10кВ "Агропром", ТП-37 (ПС-35/10кВ "Заречная"), КЛ-10 кВ №17, №4 ПС-35/10кВ "Моршанская-2", ВЛ-6 кВ №1 ПС-35/6кВ "Луговая"	21.04.12	21.04.12	аварийное отключение в сети 35кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
23.	Моршанский	ВЛ-10 кВ №2, №14 ПС- 35/10кВ "Агропром", ТП-37 (ПС-35/10кВ "Заречная"), КЛ-10 кВ №17, №4 ПС-35/10кВ "Моршанская-2", ВЛ-6 кВ №1 ПС-35/6кВ "Луговая"	21.04.12	22.04.12	аварийное отключение в сети 35кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
24.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.04.12	24.04.12	отключение от защит, вырван крюк на оп.№9-00/29	электроснабжение восстановлено
25.	Котовский	КВ-6кВ яч.№6 ТП-8	26.04.12	26.04.12	отключение от защит повреждение КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

					на участке ТП-11 – ТП-12	
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская», ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	26.04.12	26.04.12	отключены, «земля», схлест ВЛ-10кВ №14 «Уваровская» и ВЛ-6кВ №36 «Водозабор» (из-за паводка накренилась ВЛ-6кВ №36)	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская», ВЛ-6кВ №2,3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	26.04.12	27.04.12	отключение от защит, посадка напряжения на ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский	ВЛ-6кВ № 9,12,8,6,22,20,27,16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.04.12	28.04.12	отключение от защит	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
29.	Тамбовский	ТП-22,23,1137,1389,1390,29,16,17,31 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»), ТП-32,33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»), ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская», ТП-522,19,21,30,18,20 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	28.04.12	28.04.12	аварийное отключение в сети 35кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
30.	Уваровский	ТП-11,12,13,22,1П,29,33,23,34,28,18 (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	30.04.12	30.04.12	отключение от защит	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
31.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	30.04.12	30.04.12	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ на участке ТП-204 – ТП-203	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за март 2012года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	1.03.12	1.03.12	отключение от защит	повторное включение
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.03.12	10.03.12	отключение от защит	повторное включение
3.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.03.12	10.03.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ТП-121 – ТП-123	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
4.	Тамбовский	КЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	11.03.12	11.03.12	отключение от защит	включена после осмотра
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Уваровская»	13.03.12	13.03.12	отключение от защит	повторное включение
6.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	13.03.12	13.03.12	отключение от защит	повторное включение
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	13.03.12	13.03.12	отключена, неисправность в ТП-32	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	13.03.12	13.03.12	отключена, «земля» на линии, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	13.03.12	13.03.12	отключение от защит, неисправность в ТП-102	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0854, ТП-0847, ТП-0852, ТП-0794, ТП-0845, ТП-0844	13.03.12	13.03.12	отключение от защит ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
11.	Моршанский	ТП-360, ТП-366, ТП-354	13.03.12	13.03.12	отключение от защит ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ «Пичаевская» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-27, ТП-51, ТП-4, ТП-3, ТП-70, ТП-80 (ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»)	14.03.12	14.03.12	отключение ВН-10 в ТП-6	включена после осмотра
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	участок ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская» от ТП-75 до СМВ№8	15.03.12	16.03.12	отключен участок ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение у потребителя	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
14.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-43	15.03.12	15.03.12	отключение от защит, постороннее воздействие в РУ-0,4кВ ТП-43	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	20.03.12	20.03.12	отключение от защит	включена после осмотра
16.	Моршанский	2 СП-6кВ РП-2 (ввод с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	20.03.12	20.03.12	отключение от защит	повторное включение
17.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№6 РП-6	21.03.12	21.03.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№8 РП-8	22.03.12	22.03.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено

					ТП-21 – ТП-41	
19.	Моршанский	ТП-37	23.03.12	23.03.12	отключение от защит ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
20.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	25.03.12	25.03.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-3 – ТП-11	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	26.03.12	26.03.12	отключение от защит, схлопст ВЛ	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	26.03.12	26.03.12	отключение от защит	повторное включение
23.	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	26.03.12	26.03.12	отключение от защит	включена после осмотра
24.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	30.03.12	30.03.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля ввод в РП-6	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Агропром»	30.03.12	30.03.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля в ТП-81, повреждение концевой муфты кабеля -ввод в РП-4	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.03.12	30.03.12	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на оп.№16-00/43	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
27.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	30.03.12	30.03.12	отключение ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	30.03.12	30.03.12	отключение ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	электроснабжение восстановлено
29.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	31.03.12	31.03.12	отключение вводного выключателя 35кВ на ПС-35/10кВ «РСХО» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
30.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	31.03.12	31.03.12	отключена, выпал крюк изолятора из опоры	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2012года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№21 ЦРП	2.02.12	2.02.12	отключение от защит, нарушение в ТП-13	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	17.02.12	-	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	18.02.12	18.02.12	отключение от защит	включена после осмотра
4.	Котовский	КЛ-6кВ №17 ГРУ 6кВ ТЭЦ-1 ФКП «ТПЗ»	17.02.12	-	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	15.02.12	15.02.12	отключена для проведения ремонтных работ в РУ-10кВ ТП-35	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.02.12	16.02.12	отключение от защит	включена после осмотра
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/10кВ «Рассказовская»	24.02.12	24.02.12	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от ПС-110/35/10кВ до оп№20-00/1	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	ВЛ-10кВ №4, 17 ПС-35/10кВ «Моршанская-2»	24.01.12	24.01.12	отключение на ПС 35/10кВ «Моршанская-2» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
9.	Моршанский	ТП-59	24.02.12	24.02.12	выход из строя трансформатора	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ТП-32, ТП-33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	25.02.12	25.02.12	отключение ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
11.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0854, ТП-0847, ТП-0852, ТП-0794, ТП-0845, ТП-0844 (ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»))	26.02.12	26.02.12	отключение ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
12.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0837	26.02.12	26.02.12	отгорел шлейф разъединителя	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	27.02.12	27.02.12	отключение от защит	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
14.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»))	27.02.12	27.02.12	отключение ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
15.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»))	27.02.12	27.02.12	отключена ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2012года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №42 ПС-110/35/6кВ "Моршанская"	3.01.12	23.01.12	отключение от защит повреждение изоляции кабеля на участке от ПС «Моршанская» до ЛР-6кВ №18	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	5.01.12	5.01.12	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	5.01.12	5.01.12	отключение от защит ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	11.01.12	11.01.12	отключена аварийно, повреждение в ТП-91	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.12	13.01.12	отключена аварийно, повреждение изолятора на опоре №9-00/23	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	14.01.12	14.01.12	отключена аварийно, повреждение Р-10кВ в ТП-83	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	14.01.12	14.01.12	отключена аварийно, срыв изолятора с крюка на оп.№9-00/16	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	участок ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Спасская"	14.01.12	14.01.12	отключена аварийно, повреждение в РУ-10кВ ТП-35	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	участок ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Спасская"	14.01.12	14.01.12	отключение ВЛ-10кВ ТП-35 (сработала блокировка привода), ветка на ВЛ-10кВ в районе ТП-80	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.01.12	15.01.12	отключена для безопасного проведения работ (снятие веток с ВЛ)	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ "Платоновская" («МРСК»))	14.01.12	14.01.12	отключение от защит ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ "Платоновская"	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
12.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»))	15.01.12	15.01.12	отключение от защит, повреждения в ТП-6, ТП-7	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	15.01.12	15.01.12 15-40	отключение от защит, повреждение в ТП-60 (абонентская)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
14.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-15, 16 (ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»))	15.01.12	15.01.12	отключение от защит ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Гавриловская»	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
15.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	15.01.12	15.01.12	отключена аварийно, срыв изолятора с крюка	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	17.01.12	17.01.12	отключение от защит	повторное включение, электроснабжение

						восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	18.01.12	18.01.12	отключение от защит, разрушение изолятора в ТП-59	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Спасская"	20.01.12	20.01.12	отключена, «земля» на линии, повреждение на абонентской ТП-018	ТП-018 отключена, электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ "Спасская"	21.01.12	21.01.12	прекращение электроснабжения, отключение ВЛ-110кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
20.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №1, 3, 9 ПС-110/10кВ "Спасская"	21.01.12	21.01.12	прекращение электроснабжения, отключение ВЛ-110кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
21.	Уваровский	ТП-80	23.01.12	23.01.12	ТП-80 отгорела перемычка на Р-10кВ (фаза В)	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская», вводной МВ-6кВ яч.№1 РП-2	26.01.12	26.01.12	отключение от защит МВ-6кВ яч.№1 РП-2	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.01.12	27.01.12	отключение от защит, повреждение опоры ВЛ автотранспортом	электроснабжение восстановлено
24.	Котовский, Сатинский ПУ	ТП-0749	29.01.12	29.01.12	падение дерева при спиливании посторонними лицами, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено