

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.12.13	3.12.13	отключение от защит	повторное включение
2.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.12.13	3.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.12.13	3.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	3.12.13	3.12.13	отключение от защит	повторное включение
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	3.12.13	3.12.13	отключение от защит	повторное включение
6.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	6.12.13	6.12.13	отключение от защит	повторное включение
7.	Котовский	ТП-39, 34, 11,12,13	8.12.13	8.12.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-45 – ТП-39	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, КЛ-6кВ ТП-45-ТП-39 включена в работу 9.12.13
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Городская»	6.12.13	7.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Уваровская»	2.12.13	2.12.13	отключение от защит	повторное включение
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	3.12.13	3.12.13	отключена, «земля» на линии, обрыв ВЛ-10кВ оп.№28-04/20	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Уваровская»	7.12.13	7.12.13	отключение от защит, неисправность на ТП-79	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Уваровская»	7.12.13	7.12.13	отключение от защит, повреждение изоляторов на оп.№14-00/34, №14-00/35, №14-00/36 разрушение проходного изолятора на ТП-2	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	МВ-10кВ яч.№6 РП-6	2.12.13	2.12.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-80 – ТП-82	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, КЛ-10кВ ТП-80-ТП-82 включена в работу 6.12.13
14.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	6.12.13	6.12.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №27 с ПС-110/35/6кВ «Камвольная» до ТП-035а	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, КЛ-6кВ №27 с ПС-110/35/6кВ до ТП-035а включена

						в работу 11.12.2013г
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	13.12.13	13.12.13	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	14.12.13	14.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	14.12.13	14.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	14.12.13	14.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	15.12.13	15.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	МВ-6кВ «Ввод в РП-2» от ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	12.12.13	12.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	13.12.13	13.12.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	ТП-25 (ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП)	13.12.13	13.12.13	вышел из строя трансформатор 160кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
23.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	14.12.13	14.12.13	отключение от защит, вырван крюк на опоре	электроснабжение восстановлено
24.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Артемовская» (з-д «Бекон)	28.12.13	28.12.13	отключена, «земля» на линии, срыв вязка с изолятора оп.№100	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, ВЛ- 10кВ №4 Артемовская включена в работу 29.12.13
25.	Котовский	ТП-37	29.12.13	29.12.13	вышел из строя трансформатор №2 400кВА	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, трансформатор после ремонта включен в работу 30.12.12

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Расказовская»	3.11.13	3.11.13	аварийно отключена, неисправность в ТП-83	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	4.11.13	4.11.13	отключение от защит	повторное включение
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	6.11.13	6.11.13	отключение от защит	повторное включение
4.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76	7.11.13	7.11.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ТП-5372 «Кристалл»	7.11.13	7.11.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	8.11.13	8.11.13	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	8.11.13	8.11.13	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ РП-5 – ТП-59	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	8.11.13	8.11.13	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0750, 0751, 0756	8.11.13	8.11.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	17.11.13	18.11.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке КРУН-6кВ - опора №32-00/01	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП-6кВ	18.11.13	18.11.13	отключение от защит	повторное включение
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП-6кВ	18.11.13	18.11.13	отключение от защит	повторное включение
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП-6кВ	18.11.13	18.11.13	отключение от защит	повторное включение
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ Уваровская	18.11.13	18.11.13	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
15.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	20.11.13	20.11.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	20.11.13	20.11.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	20.11.13	20.11.13	отключение от защит	повторное включение
18.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	20.11.13	20.11.13	пропало напряжение,	электроснабжение

					нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	восстановлено
19.	Моршанский	ТП-19	20.11.13	20.11.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.11.13	21.11.13	отключение от защит	повторное включение
21.	Уваровский	ТП-32	21.11.13	21.11.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	26.11.13	26.11.13	аварийно отключена, «земля» на линии, повреждение на абонентской ТП-34(элеватор), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	26.11.13	26.11.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	ТП-19	26.11.13	26.11.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	1.10.13	1.10.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	1.10.13	1.10.13	отключена аварийно, нарушение в ТП-75	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	КЛ-6кВ №8, 15 ТЭЦ-1	1.10.13	1.10.13	пропало напряжение от ТЭЦ-1, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
4.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-13 – ТП-14	2.10.13	-	повреждение КЛ-6кВ сторонними лицами	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
5.	Котовский	ТП-48, 47, 34, 12, 11, 13	2.10.13	2.10.13	пропало напряжение от ТП-42 «Тамбовский Пороховой Завод», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Котовский	ТП-47, 48, 39, 34, 11, 12, 13, 14	4.10.13	4.10.13	пропало напряжение от ТП-42 «Тамбовский Пороховой Завод», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский	МВ-6кВ яч.№6 ТП-8	9.10.13	9.10.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-21 – ТП-32	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	10.10.13	10.10.13	отключена аварийно, нарушение в ТП-25	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	13.10.13	13.10.13	отключение от защит, повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ Уваровская	13.10.13	13.10.13	отключение от защит	повторное включение
11.	Моршанский	ВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	14.10.13	15.10.13	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	15.10.13	15.10.13	отключение от защит, повреждение в ТП-8	электроснабжение восстановлено
13.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-23 – ТП-51	15.10.13	22.10.13	повреждение изоляции	электроснабжение

					КЛ-6кВ ТП-23 – ТП-51	восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	16.10.13	16.10.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спаская»	19.10.13	19.10.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Агропром»	19.10.13	19.10.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на уч. РП-6 – РП-4, РП-4 – ТП-80	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденные участки КЛ-10кВ выведены в ремонт
17.	Котовский	КЛ-6кВ №23 ТЭЦ-2	20.10.13	20.10.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. ТП-23 –ТП-49	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
18.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ Уваровская	20.10.13	20.10.13	отключение от защит	повторное включение
19.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-12, ТП-13 (ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»))	23.10.13	23.10.13	отключение от защит, нарушение в ТП-12	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.10.13	27.10.13	отключение от защит, неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.10.13	30.10.13	отключение от защит	повторное включение
22.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная» (резервная)	31.10.13	-	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	КЛ-6кВ (резервная) выведена в ремонт

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	4.09.13	4.09.13	отключение от защит	повторное включение
2.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	4.09.13	4.09.13	отключение от защит	повторное включение
3.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	4.09.13	4.09.13	отключили аварийно, отгорел шлейф Р-10кВ ТП-47	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-47	5.09.13	5.09.13	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
5.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №15, №13, №14, №1, №3, №8, №9, №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская». ВЛ-10кВ №4, №1, №3, №5, №2, №7, №6 ЦРП-10кВ, ВЛ-10кВ №4, №5, №3, №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	7.09.13	7.09.13	пропало напряжение («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	7.09.13	7.09.13	отключение от защит	повторное включение
7.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	7.09.13	7.09.13	отключение от защит	повторное включение
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	8.09.13	8.09.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	МВ-6кВ яч. №1 ТП-11	3.09.13	3.09.13	отключение МВ-6кВ яч. №1 ТП-11 повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-11 – ТП-13	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
10.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	2.09.13	2.09.13	отключение от защит	повторное включение
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	3.09.13	3.09.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-106 – ТП-105	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт
12.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №1 РП-2	5.09.13	5.09.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 - ТП-88	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен

						в ремонт
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	15.09.13	-	аварийно отключена, «земля»	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
14.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-48-ТП-42	14.09.13	-	КЛ-6кВ ТП-48 – ТП-42, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
15.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.09.13	16.09.13	отключение от защит	повторное включение
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ЦРП («Текмаш»)	16.09.13	20.09.13	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	потребитель «Текмаш» имеет резервное питание
17.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	18.09.13	18.09.13	аварийно отключена, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.09.13	18.09.13	отключение от защит	повторное включение
19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	18.09.13	18.09.13	отключение от защит, обрыв шлейфа от изолятора КРУН-10кВ до опоры №8-00/1	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	ТП-5372 «Кристалл» от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»)	16.09.13	16.09.13	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	16.09.13	16.09.13	отключение от защит	повторное включение
22.	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	22.09.13	22.09.13	отключение от защит	повторное включение
23.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	24.09.13	24.09.13	отключение от защит, упало дерево в пролете опор №63-64	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	27.09.13	28.09.13	отключение от защит, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	потребитель - завод СОМ не работает
25.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	27.09.13	28.09.13	отключение от защит	повторное включение
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	27.09.13	28.09.13	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	27.09.13	28.09.13	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	27.09.13	28.09.13	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский	ТП-1, ТП-2, ТП-КНС	27.09.13	28.09.13	пропало напряжение от ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/6кВ «Расказовская» (МРСК), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
30.	Котовский	ТП-8, ТП-8а, ТП-43, ТП-28, ТП-30, ТП-21, ТП-19, ТП-10, ТП-38, ТП-13, ТП-14	23.09.13	24.09.13	пропало напряжение, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-8, КЛ-6кВ ТП-7 – ТП-8	электроснабжение восстановлено по резерву, поврежденные участки выведены в ремонт



31.	Котовский	уч. КЛ-6кВ ТП-9–ТП-10	23.09.13	26.09.13	пропало напряжение (с ТП-10) повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
32.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№8 ЦРП	28.09.13	28.09.13	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ЦРП - ТП-15	электроснабжение восстановлено
33.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ "Уваровская"	24.09.13	24.09.13	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ между опорами №15-00-37 и № 15-00-39 (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
34.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ "Уваровская"	24.09.13	24.09.13	отключение от защит	повторное включение
35.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ "Водозабор"	24.09.13	24.09.13	отключение от защит, ветром накренило опору №36-00-40	электроснабжение восстановлено
36.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	27.09.13	27.09.13	отключение от защит, (сильный ветер)	повторное включение
37.	Уваровский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	27.09.13	27.09.13	отключение от защит, (сильный ветер)	повторное включение
38.	Уваровский области	ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6П, ТП-5П, ТП-7, ТП-4П, ТП-25П, ТП-5, ТП-27, ТП-16, ТП-6, ТП-8, ТП-9, ТП-15, ТП-20, ТП-8П, ТП-9П, ТП-10П, ТП-26, ТП-12П, ТП-10, ТП-24	28.09.13	28.09.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК) нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
39.	Уваровский	ТП-3П, ТП-14	28.09.13	28.09.13	пропало напряжение от ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
40.	Уваровский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ Уваровская»	29.09.13	29.09.13	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за август 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	1.08.13	1.08.13	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.08.13	2.08.13	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-104	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №23 ЦРП	5.08.13	5.08.13	отключение от защит, нарушение в ТП-51	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	5.08.13	5.08.13	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	10.08.13	10.08.13	отключение от защит	повторное включение
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5, ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	10.08.13	10.08.13	пропало напряжение на 1 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5, ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	11.08.13	11.08.13	пропало напряжение на 1 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5 ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	12.08.13	12.08.13	пропало напряжение на 1 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5 ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	13.08.13	13.08.13	пропало напряжение на 1 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9, 10 ПС-35/10кВ «Бурнакская», ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10кВ «Бекон»	13.08.13	13.08.13	пропало напряжение на 2 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Бурнакская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 РП-2	13.08.13	13.08.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-69	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	КЛ-6кВ №23 ЦРП	13.08.13	13.08.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-17 – ТП-10	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС/35/10кВ «Пионер»	15.08.13	15.08.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности	электроснабжение восстановлено

					ОАО «ТСК»	
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	16.08.13	16.08.13	отключение от защит, неисправность ПКУ на опоре №5-001	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/35/10кВ «Городская»	16.08.13	16.08.13	отключена аварийно, обрыв шлейфа Р-10кВ к ТП-99	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10 «Северная»	16.08.13	16.08.13	отключение от защит	повторное включение
17.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	17.08.13	17.08.13	отключение от защит, повреждение перемычки на ЛР-6	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-12,13 ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»	17.08.13	17.08.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	17.08.13	17.08.13	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	17.08.13	17.08.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-24 – ТП-25	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5 ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	17.08.13	17.08.13	пропало напряжение на 1 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5 ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76	17.08.13	17.08.13	пропало напряжение на 1 СШ-10кВ ПС-35/10кВ «Заводская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	18.08.13	18.08.13	отключение от защит	повторное включение
24.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.08.13	26.08.13	отключение от защит, нарушение в РП абонента вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	потребитель Сукодная фабрика имеет резервное питание
25.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	21.08.13	21.08.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-062 – ТП-73	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ТП-16,17,22,23,29,31, 1137,1389,1390 ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»	22.08.13	22.08.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
27.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	24.08.13	24.08.13	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ между ТП-28 и ТП-23	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.08.13	25.08.13	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский	ТП-32, 33 ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»	26.08.13	26.08.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский	ТП-32, 33	28.08.13	28.08.13	пропало напряжение,	электроснабжение

		ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»			нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	восстановлено
31.	Уваровский	ТП-32 ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	28.08.13	28.08.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ТП-32, 12, 22, 13, 1П, 29, 23, 33, 34, 21, 28, 18, 11, 4010П ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»	31.08.13	31.08.13	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
33.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	31.08.13	31.08.13	отключение от защит, нарушение в ТП-080 (абонентская) вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
34.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	31.08.13	31.08.13	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.07.13	2.07.13	отключение от защит, разрушение 3х проходных изоляторов на разъединителе СР 8-1	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№9 ЦРП	2.07.13	2.07.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-88 – ТП-9	электроснабжение восстановлено
3.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	4.07.13	4.07.13	отключение от защит, повреждение в ТП-09 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ТП-32,12,22,13,1П,29,23,33,34,21,28,18,11,4010П (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	4.07.13	4.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.13	4.07.13	отключение от защит	повторное включение
6.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0748,0749,0750,0756,17,18 (ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	6.07.13	6.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	7.07.13	7.07.13	отключение от защит, выход из строя концевой муфты КЛ-10кВ -спуск на ТП-13	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	7.07.13	7.07.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ТП-305, 310, 311 (ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» «МРСК»)	7.07.13	7.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	9.07.13	9.07.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.07.13	9.07.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» -ввод на ЦРП-10кВ	9.07.13	9.07.13	отключение от защит (гроза), осмотр	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-71 (ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» «МРСК»)	9.07.13	9.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	10.07.13	10.07.13	отключение от защит, срыв вязки проводов на опоре.№22-00/54	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	11.07.13	11.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «РСХО»	11.07.13	15.07.13	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ -спуск на ТП-«цех откорма «Александровский»	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.07.13	12.07.13	отключена, «земля» на линии, неисправность трансформатора в ТП-128	электроснабжение восстановлено
		ТП-128		1.08.13	неисправность трансформатора 400кВА	трансформатор заменён
18.	Уваровский	ТП-61 (ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ "Ольшанская" "МРСК")	14.07.13	14.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
19.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	17.07.13	17.07.13	отключение от защит, выпал крюк изолятора на опоре №36-00/17	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №12 ЦРП	17.07.13	17.07.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	20.07.13	20.07.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
22.	Моршанский	ВЛ-6кВ №12 ЦРП	20.07.13	20.07.13	отключена, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.07.13	21.07.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-10/35/6кВ «Рассказовская»	21.07.13	21.07.13	отключение от защит	повторное включение
25.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	21.07.13	21.07.13	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7,8,9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.07.13	23.07.13	отключение от защит вводного ВВ на 2 СШ-10кВ ПС-110/35/10кВ «Кирсановская», попадание кошки на разъединитель СР 8-1	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.07.13	26.07.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС/35/10кВ «Поселок»	26.07.13	26.07.13	отключение от защит	повторное включение
29.	Уваровский	ТП-13, 1П, 29, 23, 21, 34, 33, 22, 12, 28, 18, 11 (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ "Мучкапская" «МРСК»)	26.07.13	26.07.1	пропало напряжение на ВЛ, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	28.07.13	28.07.13	отключение от защит	повторное включение
31.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	29.07.13	29.07.13	отключение от защит, неисправность в ТП-51	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	29.07.13	29.07.13	отключение от защит СМВ-10 на ПС-110/10кВ «Городская»	повторное включение
33.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	29.07.13	29.07.13	отключение от защит СМВ-10 ПС-110/10кВ «Городская»,	электроснабжение восстановлено

					неисправность в ТП-94 (абонентская), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	
34.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	29.07.13	29.07.13	отключение от защит, разрушение изолятора на разъединителе ЛР-1	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	29.07.13	29.07.13	отключение от защит, неисправность на ТП-125	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанский	ТП-22	31.07.13	31.07.13	отключена, отгорела шина в РУ-6кВ в результате повреждения электрооборудования абонента (водозабор)	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2013года.**

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал ОАО «ТСК»</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Причины</b>	<b>Мероприятия по устранению</b>
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	1.06.13	1.06.13	отключение от защит, наброс на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ТП-4089	1.06.13	1.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК») нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	3.06.13	3.06.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ЦРП – ТП-48	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	4.06.13	4.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский Кирсановский ПУ	МВ-10кВ яч.№5 ЦРП	5.06.13	5.06.13	отключение от защит, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК» (ВЛ-10кВ на балансе РЖД)	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№19 ЦРП	6.06.13	6.06.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-45 – ТП-126	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	9.06.13	9.06.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	9.06.13	9.06.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ТП-61	9.06.13	9.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	9.06.13	9.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.06.13	10.06.13	отключение от защит, неисправность концевой муфты кабеля на оп.№6-00/1	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	10.06.13	10.06.13	отключение от защит	повторное включение
13.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	10.06.13	10.06.13	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№21 ЦРП (ввод на 4 СШ-6кВ ЦРП)	10.06.13	10.06.13	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на	электроснабжение восстановлено



					участках ЦРП – ТП-17, РП-7 – ТП-31	
15.	Моршанский	КЛ-6кВ №16 ЦРП	11.06.13	11.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	11.06.13	11.06.13	отключение от защит, автомобиль задел опору №31-00/33, схлест проводов	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ТП-4040,4041,4085,4209,4189,4060,4052,4057,4044,4059,4069,4038	12.06.13	12.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
18.	Котовский Сатинский ПУ	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	17.06.13	27.06.13	отключена, «земля», повреждение КЛ-6кВ на уч. от ПС-35/6кВ «Элеваторная» до оп. №6-00/1	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	18.06.13	18.06.13	отключена аварийно, повреждение изолятора на оп. №10-04/6	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.06.13	18.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	19.06.13	20.06.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на участке ТП-50 – ТП-27	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	19.06.13	26.06.13	отключена, «земля» повреждение КЛ-6кВ сторонними лицами	электроснабжение восстановлено
23.	Уваровский	ТП-4056П	20.06.13	20.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	отпайка ВЛ-10кВ на ТП-317 ПС-35/10кВ «Ламская»	20.06.13	20.06.13	отключение от защит упало дерево	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	КЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	20.06.13	25.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.13	20.06.13	отключение от защит, повреждение двух изоляторов	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.13	20.06.13	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ/КЛ-10кВ №2 ЦРП	20.06.13	20.06.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-45 – ТП-2	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.06.13	21.06.13	отключение от защит СМВ №7	повторное включение
30.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.06.13	21.06.13	отключение от защит СМВ №7	повторное включение
31.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	21.06.13	21.06.13	отключена, «земля», неисправность в РУ-10кВ завода «СОМ»,	электроснабжение восстановлено

					нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	
32.	Тамбовский	ТП-32, 33	21.06.13	21.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.06.13	21.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
34.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.13	22.06.13	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ (спуск на ТП-55)	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.06.13	21.06.13	отключение от защит	повторное включение
36.	Уваровский	ТП-61	21.06.13	21.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.06.13	24.06.13	отключение от защит, кот на ТП-83	электроснабжение восстановлено
38.	Моршанский	ТП-19	25.06.13	25.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
39.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	25.06.13	25.06.13	пропало напряжение в сети МРСК, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
40.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/10кВ «Луговая»	25.06.13	25.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
41.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.06.13	25.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
42.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.06.13	25.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
43.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	25.06.13	25.06.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
44.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	25.06.13	25.06.13	отключение от защит, упало дерево на ВЛ	электроснабжение восстановлено
45.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.06.13	25.06.13	отключение от защит, разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
46.	Тамбовский	ТП-16,17,23,31,1137, 1189,1190	27.06.13	27.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

47.	Тамбовский	ТП-16,17,23,31,1137, 1189,1190	27.06.13	27.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
48.	Уваровский	ТП-32, 12, 22, 13, 1П, 29, 23, 33, 34, 21, 28, 18, 11, 4010П	27.06.13	27.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ«Мучкапская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
49.	Уваровский	ТП-66	27.06.13	27.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10/6кВ«Уваровская» («МРСК») нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
50.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	29.06.13	1.07.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
51.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская», ввод на 2 СШ-6кВ ЦРП	29.06.13	29.06.13	отключение от защит	повторное включение
52.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.06.13	29.06.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
53.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.06.13	29.06.13	отключение от защит (гроза), наброс на ВЛ	электроснабжение восстановлено
54.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	30.06.13	30.06.13	отключение от защит СМВ-10 ПС-110/10кВ«Городская»(1сш10кВ)гроза	электроснабжение восстановлено
55.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	30.06.13	30.06.13	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
56.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	30.06.13	30.06.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
57.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Уваровская»	30.06.13	30.06.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
58.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	30.06.13	30.06.13	отключение от защит (гроза)	повторное включение
59.	Котовский Сатинский ПУ	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	30.06.13	не устранено	отключение от защит	потребитель запитан по резервной схеме
60.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0748, 0749, 0756, 17, 18	30.06.13	30.06.13	пропало напряжение на ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за май 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	1.05.13	1.05.13	отключена, «земля» на линии, обрыв провода ВЛ-6кВ ф.А между оп.36-03/08 и оп.36-03/09	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.05.13	2.05.13	отключена, «земля» на линии, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
3.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	2.05.13	2.05.13	отключение от защит, автотранспортом сбита опора №6-0/143	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.05.13	2.05.13	отключение от защит, разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.05.13	2.05.13	отключение от защит, автотранспортом сбита опора №117	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КЛ-6кВ.№14 ЦРП	2.05.13	2.05.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47-ТП-15	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.05.13	2.05.13	отключение от защит, осмотр, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	6.05.13	6.05.13	отключение от защит	повторное включение
9.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	12.05.13	12.05.13	отключение от защит	повторное включение
10.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	14.05.13	14.05.13	отключение от защит	повторное включение
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.05.13	16.05.13	отключение от защит, осмотр, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	17.05.13	17.05.13	отключение от защит	повторное включение
13.	Моршанский	ТП-301,302,303,304,305,306,308,309,314,321	18.05.13	18.05.13	отключение ВЛ-10кВ ПС-110/35/10 Сосновская (МРСК), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ВЛ-6кВ №23 ЦРП	18.05.13	18.05.13	ВЛ-6кВ №23 ЦРП отключение от защит, падение на ВЛ большого дерева, находящегося вне охранной зоны	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	21.05.13	21.05.13	отключение от защит	повторное включение
16.	Уваровский	ТП-2	21.05.13	-	неисправность трансформатора №2 250кВА	потребители запитаны по резервной схеме
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	23.05.13	23.05.13	отключение от защит, гроза	повторное включение

18.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВКирсановская»	23.05.13	23.05.13	отключение от защит, гроза	повторное включение
19.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	23.05.13	23.05.13	отключение от защит, гроза	повторное включение
20.	Уваровский	ТП-5372 «Кристалл»	23.05.13	23.05.13	отключение ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Котовский	КЛ-6кВ №18, №22	23.05.13	23.05.13	пропало напряжение от ТЭЦ-1, нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ЦРП	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ЦРП	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-4 ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	повторное включение
30.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза	повторное включение
31.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-4 ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
32.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	24.05.13	24.05.13	пропало напряжение в сети 10кВ (МРСК), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
33.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, спиленное дерево на ТП-51	электроснабжение восстановлено
34.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, гроза, ливень	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.05.13	24.05.13	отключение от защит, повреждение уч. КЛ -6кВ от ТП-18 до ЦРП-6кВ	электроснабжение восстановлено

36.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.05.13	26.05.13	отключение от защит, неисправность в ТП-04 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	25.05.13	25.05.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	25.05.13	25.05.13	отключение от защит	повторное включение
39.	Тамбовский	ТП-32, 33	25.05.13	26.05.13	отключение ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
40.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	25.05.13	25.05.13	отключение от защит	повторное включение
41.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	27.05.13	27.05.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
42.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	27.05.13	28.05.13	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
43.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	27.05.13	27.05.13	отключена, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
44.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Пионер»	27.05.13	27.05.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
45.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	27.05.13	27.05.13	отключение от защит	повторное включение
46.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.05.13	27.05.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
47.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.05.13	28.05.13	отключение от защит, неисправность в ТП-072 (абонентская) нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
48.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	28.05.13	28.05.13	отключена, «земля» на линии, повреждение изолятора на оп.№9-00/42	электроснабжение восстановлено
49.	Котовский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	31.05.13	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ЦРП - ТП-36	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
50.	Моршанский	ТП-360, 366, 354	31.05.13	31.05.13	отключение ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ «Пичаевская» («МРСК»), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2013года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская», СМВ-10кВ №7 на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	1.04.13	2.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-75 (абонентская) (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-1	2.04.13	4.04.13	отключена в связи с паводком	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	2.04.13	2.04.13	отключена в связи с повреждением опоры №29-00/56 ледоходом	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ Уваровская»	2.04.13	2.04.13	отключена в связи с паводком (затоплены дома в р-не ТП-20)	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	3.04.13	3.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-27	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	3.04.13	3.04.13	отключена аварийно, замыкание провода на опоре с кронштейном светильника уличного освещения	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0777	4.04.13	4.04.13	отключена аварийно, сбиты две опоры ВЛ-0,4кВ, обрывы проводов	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.04.13	2.04.13	отключение от защит, выход из строя концевой муфты КЛ-6кВ на ТП-6	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	3.04.13	3.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	3.04.13	3.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на уч. РП-4 – ТП-117	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская», ВЛ-6кВ №14 и №16 ЦРП, ВЛ-6кВ №12 ЦРП	3.04.13	3.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-020 (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№14 ЦРП	7.04.13	7.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ -6кВ ТП-15 – ТП-47	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» ВЛ-6кВ яч.№20 ЦРП	11.04.13	11.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции	электроснабжение восстановлено

					КЛ-6кВ на уч. ТП-11 – ТП-12	
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ "Городская"	13.04.13	13.04.13	отключение от защит, ТП-17 сбита автомобилем	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№6 ТП-8	13.04.13	13.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. ТП-21 – ТП-«Искож» (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№12 ЦРП	10.04.13	10.04.13	отключение от защит	включена после осмотра
17.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	14.04.13	14.04.13	отключение от защит	включена после осмотра
18.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	15.04.13	15.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-013 (абонентская) (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено, ТП-013 отключена
19.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	21.04.13	22.04.13	отключение от защит, повреждение кабельной муфты КЛ-6кВ – спуск на ТП-55 (резерв)	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	ТП-007,4008,4200,4205,4035,4036,4056,4041,4085,4040,4209,4189,4060,4057,4052,4044,4059,4069,4038,4019,4020,4021,4201,4204,4004,4031,4202,4206,4022,4030,4010,4146,4103,4032,4195,4024,4187,4203,4026,4212,4199,4211,4198,4028,4213 от ВЛ-10кВ №2, 4, 5, 6, 7 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»	17.04.13	17.04.13	пропало напряжение в сети 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
21.	Уваровский	ТП-4019,4020,4021,4201,4204,4004,4031,4202,4206,4022,4030,4010,4146,4103,4032,4195,4024,4187,4203,4026,4212,4199,4211,4198,4028,4213 от ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Мучкапская»	20.04.13	20.04.13	пропало напряжение в сети 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
22.	Котовский	МВ-6кВ яч.№5 ЦРП-6кВ	16.04.13	16.04.13	отключение от защит, МВ-6кВ в яч.№5 ЦРП-6кВ, повреждение изоляции КЛ-6кВ (№2) яч.№5 ЦРП - ТП-6	электроснабжение восстановлено
23.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0795,0796,0797,0798 ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ "Сампурская"	18.04.13	18.04.13	пропало напряжение в сети 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
24.	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	15.04.13	15.04.13	отключена аварийно, отгорел шлейф ЛР-10кВ №17	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	ВЛ-10кВ №2, №14 ПС- 35/10кВ "Агропром"	16.04.13	16.04.13	пропало напряжение в сети 35кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности



						ОАО «ТСК»
26.	Моршанский	ТП-310,311,322,323 от ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	21.04.13	21.04.13	пропало напряжение в сети 10кВ	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
27.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.04.13	22.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-52	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.04.13	26.04.13	аварийно отключена, отгорел шлейф на СМВ-1	электроснабжение восстановлено
29.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Городская»	24.04.13	24.04.13	отключение от защит	повторное включение
30.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Городская»	26.04.12	26.04.13	отключение от защит, ветка на ВЛ	включена после осмотра
31.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Городская»	26.04.12	26.04.13	отключение от защит	повторное включение
32.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Городская»	26.04.12	26.04.12	отключение от защит	повторное включение
33.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	26.04.13	26.04.13	отключение от защит	повторное включение
34.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	26.04.13	26.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-27	электроснабжение восстановлено
35.	Котовский	КЛ-6кВ №18 ТЭЦ-1	26.04.13	26.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ «А».	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
36.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№10 ТП-8	28.04.13	28.04.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. ТП-21 – ТП-«Искож» (нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	29.04.13	29.04.13	отключение от защит	повторное включение
38.	Моршанский	ВЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	29.04.13	29.04.13	отключение от защит, неисправность в ТП-036 (абонентская)	электроснабжение восстановлено, ТП-036 отключена
39.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Кирсановская»	30.04.13	30.04.13	аварийно отключена, неисправность в ТП-59	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за март 2013года.**

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал ОАО «ТСК»</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Причины</b>	<b>Мероприятия по устранению</b>
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	3.03.13	3.03.13	отключение от защит	повторное включение
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ЦРП	14.03.13	14.03.13	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-17	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ТП-311, ТП-310, ТП-322, ТП-323 (ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» («МРСК»))	15.03.13	15.03.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	14.03.13	14.03.13	отключена аварийно, замена двух опор ВЛ	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спасская»	22.03.13	22.03.13	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-033 – ТП-040	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
6.	Тамбовский	ТП-12	22.03.13	22.03.13	вышел из строя трансформатор 630кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменён
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.03.12	24.03.12	отключение от защит, нарушение в ТП-061 (абонентская) за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.03.13	24.03.13	отключение от защит	включена после осмотра
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.03.13	24.03.13	отключение от защит, ветка на ВЛ	осмотр, электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	24.03.13	24.03.13	отключение от защит, нарушение в ТП-62	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	24.03.13	24.03.13	отключение от защит, отключение от защит СМВ №7	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-110кВ «Городская правая», ВЛ-35кВ «Водозабор», ВЛ-6кВ №2,3,8,9,10,11,15, ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская», ТП-118,66	24.03.13	24.03.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.03.13	25.03.13	отключение от защит, неисправность в ТП-79	электроснабжение восстановлено

14.	Котовский, Сатинский ПУ	ТП-0864	25.03.13	25.03.13	вышел из строя трансформатор 160кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменён
15.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	26.03.13	26.03.13	отключение от защит, неисправность (птица) на ТП-75 Водозабор	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	29.03.13	29.03.13	отключение от защит, неисправность (птица) на ТП-7	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	29.03.13	29.03.13	отключение от защит, ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ "Рассказовская"	30.03.13	30.03.13	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ оп.№32-00/30 – ТП-82 (резервная)	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2013года.**

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал ОАО «ТСК»</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Причины</b>	<b>Мероприятия по устранению</b>
1.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	1.02.13	1.02.13	отключение от зашит	повторное включение
2.	Моршанский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	3.02.13	3.02.13	отключение от зашит	включена после осмотра
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	4.02.13	4.02.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
4.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	4.02.13	5.02.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
5.	Моршанский	ВЛ/КЛ-10кВ №2, №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	4.02.13	4.02.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
6.	Моршанский	ВЛ -10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная», ТП-19	4.02.13	5.02.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
7.	Моршанский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная	4.02.13	5.02.13	пропало напряжение	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	4.02.13	5.02.13	отключение от зашит, упало дерево на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	5.02.13	5.02.13	отключение от зашит, разрушение опорного изолятора ЛР-10 оп.№6-00/176	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	6.02.13	6.02.13	отключение от зашит, упало дерево на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	14.02.13	14.02.13	отключение от зашит, повреждение в ТП-18	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Платоновская»	11.02.13	11.02.13	упало дерево на ВЛ-10кВ при спиливании сторонним лицом, обрыв 3х проводов, срыв с изолятора 1 провода	согласно заявки с 10-00 до 17-00 ВЛ находилась в ремонте
13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	17.02.13	17.02.13	отключена аварийно персоналом МРСК	за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Городская»	20.02.12	20.02.12	отключение от зашит	повторное включение
15.	г. Жердевка Тамбовской области	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Городская»	20.02.12	20.02.12	отключение от зашит, неисправность ТП-02 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
16.	Котовский	КЛ-6кВ №18, 22, 24 ТЭЦ-1	24.02.13	24.02.13	пропало напряжение от ТЭЦ-1	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ/КЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.02.13	27.02.13	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на уч. ТП-9 – ТП-28	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2013года.**

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал ОАО «ТСК»</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Причины</b>	<b>Мероприятия по устранению</b>
1.	Котовский, Сатинский ПУ	ТП-0749	2.01.13	3.01.13	повреждение в ТП	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	2.01.13	3.01.13	отключена, «земля», повреждение изоляции резервной КЛ-6кВ ТП-76 – ТП-75	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	8.01.13	8.01.13	автотранспортом сбита опора №6-00/72, отключена для замены опоры	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16 (ВЛ-10кВ №2,3,7 ПС-35/10кВ «Гавриловская»)	14.01.13	14.01.13	пропало напряжение в сети 35кВ («МРСК»)	нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»
5.	Моршанский	КЛ-10кВ яч.№6 РП-6	20.01.13	20.01.13	отключение от защит повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-82 – ТП-81	электроснабжение восстановлено
6.	Котовский	КЛ-6кВ №29 ЦРП Н/О ТПЗ	27.01.13	30.01.13	отключение от защит повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ЦРП Н/О ТПЗ - ТП-31	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский	КЛ-6кВ №12 ЦРП	28.01.13	28.01.13	КЛ-6кВ №12 ЦРП отключение по перегрузу ( в связи с повреждением изоляции КЛ-6кВ на уч. ЦРП Н/О ТПЗ - ТП-31)	электроснабжение восстановлено
8.	Котовский	ТП-47, 48, 34, 31, 35, 39, 36а	28.01.13 19-15	29.02.13	ТП-47, 48, 34, 31 сгорели ВВ в ТП-34, ТП-42ТПЗ	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	ТП-34	29.01.13 0-30	29.02.13	ТП-34, отключение по перегрузу ( в связи с повреждением изоляции КЛ-6кВ на уч. ЦРП Н/О ТПЗ - ТП-31)	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский	ТП-36а	29.01.13 0-30	29.02.13	ТП-36а, отключение по перегрузу ( в связи с повреждением изоляции КЛ-6кВ на уч. ЦРП Н/О ТПЗ - ТП-31)	электроснабжение восстановлено
11.	Котовский	ТП-33	29.01.13 18-00	30.01.13	ТП-33, отключение по перегрузу ( в связи с повреждением изоляции КЛ-6кВ на уч. ЦРП Н/О ТПЗ - ТП-31)	электроснабжение восстановлено