

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2014 года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №19, №21 ЦРП-6кВ	3.12.14	3.12.14	отключение от защит, неисправность в ТП-13	повторное включение
2.	Тамбовский	ВЛ-10-кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	4.12.14	4.12.14	отключена аварийно, «земля», срыв изолятора с крюка	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	КЛ-6кВ №12 ЦРП	9.12.14	9.12.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-КНС	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
4.	Уваровский	ТП-3П, 14, 4035, ПКУ№1 (от ВЛ-10кВ №09 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	12.12.14	12.12.14	отключена, «земля», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	18.12.14	18.12.14	отключена, обрыв провода ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	21.12.14	21.12.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	21.12.14	21.12.14	отключение от защит	повторное включение
8.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	23.12.14	23.12.14	отключена аварийно, повреждение в ТП-27	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	23.12.14	23.12.14	отключена аварийно, повреждение в ТП-27	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский	ТП-14	24.12.14	24.12.14	повреждение силового трансформатора	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.12.14	24.12.14	отключение от защит	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.12.14	25.12.14	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ на опоре №2-01/8	электроснабжение восстановлено
13.	Котовский	ТП-11, 12, 13, 14, 34, 39 (от ТП-14 ТПЗ)	25.12.14	25.12.14	отключение от защит МВ-6кВ в РУ-6кВ ТП-14 ТПЗ, вышел из строя силовой трансформатор в ТП-14, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-13 – ТП-14	электроснабжение восстановлено, в ТП-14 заменен трансформатор, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
14.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.12.14	25.12.14	отключение от защит	повторное включение
15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.12.14	25.12.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ТП-32, 33 (от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	25.12.14	25.12.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	25.12.14	25.12.14	отключение от защит, повреждение в РП-4	электроснабжение восстановлено

18.	Уваровский	ТП-61 (от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» (МРСК))	26.12.14	26.12.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	28.12.14	28.12.14	отключение от защит, повреждение в ТП-6	электроснабжение восстановлено
20.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 (от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»))	28.12.14	28.12.14	отключение от защит, повреждение в ТП-0837	электроснабжение восстановлено
21.	Жердевский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	28.12.14	28.12.14	отключение от защит	повторное включение
22.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.12.14	28.12.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
23.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	28.12.14	28.12.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»		28.12.14	(на момент отключения запитана от ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская») отгорел шлейф Р-10 ТП-03	электроснабжение восстановлено
25.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	28.12.14	28.12.14	отключение от защит	повторное включение
26.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	28.12.14	28.12.14	отключение от защит	повторное включение
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	29.12.14	29.12.14	отключена, отгорел шлейф в ТП-01	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ТП-32, 33 (от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская», («МРСК»))	1.11.14	1.11.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№12 ЦРП	5.11.14	5.11.14	отключение от защит, неисправность в ТП-99	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	6.11.14	6.11.14	отключение от защит	повторное включение
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	7.11.14	7.11.14	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Котовский, Сатинский ПУ	ТП-0748, 0749, 0750, 0751, 0756 (от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»))	9.11.14	9.11.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.11.14	12.11.14	отключение от защит	повторное включение
7.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.11.14	15.11.14	отключение от защит, неисправность в ТП-24	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	ТП-39	18.11.14	18.11.14	вышел из строя трансформатор 250кВА	трансформатор заменен
9.	Моршанский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	27.11.14	27.11.14	отключение от защит, неисправность в ТП-13	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.11.14	30.11.14	отключение от защит, обрыв провода ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	1.10.14	1.10.14	отключение от защит	повторное включение
2.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	1.10.14	1.10.14	отключение от защит	повторное включение
3.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	1.10.14	1.10.14	отключение от защит	осмотр, электропитание восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	1.10.14	1.10.14	отключение от защит	электропитание восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.10.14	1.10.14	отключение от защит	осмотр, электропитание восстановлено
6.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	2.10.14	2.10.14	отключение от защит, повреждение в ТП-127	электропитание восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	6.10.14	7.10.14	отключение от защит автомобилем сбита опора, срыв изоляторов	электропитание восстановлено
8.	Моршанский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	10.10.14	10.10.14	отключена, «земля» на линии, разрушение изолятора	электропитание восстановлено
9.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№19 ЦРП	10.10.14	10.10.14	отключение от защит, повреждение в ТП-13	электропитание восстановлено
10.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ/ВЛ-10кВ №2 ЦРП-10кВ	16.10.14	16.10.14	отключение от защит, повреждение КЛ-10кВ ТП-45 – ТП-2 сторонней организацией («Водоканал»)	электропитание восстановлено, поврежденный участок КЛ-10кВ выведен в ремонт
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.10.14	17.10.14	отключена, в связи с возгоранием опоры №15-05/11	электропитание восстановлено
12.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№12 ЦРП	13.10.14	13.10.14	отключена, «земля» на линии, вышел из строя трансформатор на ТП-99	электропитание восстановлено, трансформатор заменен
13.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№12 ЦРП	18.10.14	18.10.14	отключение от защит, неисправность в ТП-99	электропитание восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Жердевская»	18.10.14	18.10.14	отключение от защит, сбита опора ВЛ-10кВ, сорвана вязка проводов	электропитание восстановлено
15.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.10.14	20.10.14	отключение от защит	осмотр, электропитание восстановлено
16.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	23.10.14	23.10.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ	электропитание восстановлено

17.	Котовский	КЛ-6кВ №8 ТЭЦ-1	20.10.14	20.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
18.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ТЭЦ-1	20.10.14	20.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено по резервной схеме
19.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ТЭЦ-1	22.10.14	22.10.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электрообеспечение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
20.	Котовский	МВ-6кВ яч.№10 ТП-8	22.10.14	22.10.14	отключение от защит, повреждение в ТП-30	электрообеспечение восстановлено
21.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 (от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК))	23.10.14	23.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
22.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0854, 0847, 0852, 0794, 0845, 0844 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК))	23.10.14	23.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
23.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0865, 0866, 0858, 0857, 0872, 0864 (от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК))	23.10.14	23.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
24.	Уваровский	ТП-61 (от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» (МРСК))	20.10.14	20.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	23.10.14	23.10.14	отключена, «земля» на линии, схлест проводов ВЛ-6кВ	электрообеспечение восстановлено
26.	Моршанский	ТП-4, 305, 310, 311 (от ВЛ-10кВ №19 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» (МРСК))	21.10.14	21.10.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05, 07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	23.10.14	23.10.14	пропало напряжение от ИСШ, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
28.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.10.14	27.10.14	отключение от защит	повторное включение
29.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП-10кВ	27.10.14	27.10.14	отключение от защит, повреждение на абонентской ТП-35 (элеватор), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электрообеспечение восстановлено
30.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.10.14	28.10.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабельного спуска на ТП-79	электрообеспечение восстановлено по резервной схеме, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ТП-61 (от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»))	1.09.14	1.09.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	4.09.14	4.09.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке РП-4 – ТП-62	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
3.	Котовский	КЛ-6кВ №8, №15 ТЭЦ-1	4.09.14	5.09.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
4.	Котовский	КЛ-6кВ №18, №22 ТЭЦ-1	4.09.14	5.09.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	6.09.14	6.09.14	отключение от защит	осмотр, электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.09.14	11.09.14	отключение от защит	повторное включение
7.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (от ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»))	13.09.14	13.09.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (от ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»))	15.09.14	15.09.14	отключение от защит, неисправность в ТП-4	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ яч.№20 ЦРП-6кВ	15.09.14	15.09.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ТП-18,19,20,21,30,522 (от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	16.09.14	16.09.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ яч.№20 ЦРП-6кВ	19.09.14	19.09.14	отключение от защит, наброс на провода	электроснабжение восстановлено
12.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ТЭЦ-1	16.09.14	16.09.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №15 (кабель Б)	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
13.	Котовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О	21.09.14	21.09.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	17.09.14	17.09.14	отключение от защит, неисправность в ТП-106	электроснабжение восстановлено

15.	Уваровский	ТП-1, 2П, 19, 4089, 13, 1П, 29, 33, 23, 34, 12, 22, 21, 28, 18, 11, 3П, 14, 2П, 4, 6П, 3, 4П, 5П, 7, 16, 6, 8, 15, 20, 8П, 8, 9, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24, 32 от ВЛ-10кВ №04,06,07,09,11,15 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК))	24.09.14	24.09.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	26.09.14	26.09.14	отключение от защит	повторное включение
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.09.14	30.09.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за август 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№3 ТП-39	1.08.14	1.08.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ТП-39 – ТП-34	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.08.14	3.08.14	отключена аварийно, автотранспортом сбита опора ВЛ-10кВ №1-00/52	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-30	3.08.14	4.08.14	отключена, неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	6.08.14	6.08.14	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
5.	Котовский	КЛ-6кВ №17 ТЭЦ-1	8.08.14	20.08.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	10.08.14	10.08.1	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	ВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	12.08.14	12.08.14	отключение от защит, нарушение в ТП-69	электроснабжение восстановлено за исключением ТП-69
		ТП-69		15.08.14	вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
8.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	15.08.14	15.08.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке РП-4 – ТП-117	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ТП-29	15.08.14	не устранено	вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
10.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.08.14	15.08.14	отключение от защит, нарушение в ТП-035 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ТП-69	15.08.14	18.08.14	вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
12.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.08.14	16.08.14	отключение от защит	повторное включение
13.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	16.08.14	16.08.14	отключение от защит (гроза, сильный ветер)	повторное включение
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.08.14	16.08.14	отключение от защит, падение деревьев на ВЛ, обрыв проводов 4 пролёта (гроза, сильный ветер)	электроснабжение восстановлено

15.	Уваровский	ВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.08.14	16.08.14	отключение от защит (гроза, сильный ветер)	повторное включение
16.	Моршанский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	17.08.14	17.08.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.08.14	17.08.14	отключена, «земля», нарушение в ТП-34 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
18.	Котовский	КЛ-6кВ №23 ТЭЦ-2	19.08.14	22.08.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ТЭЦ-2 – ТП-23	электроснабжение восстановлено
19.	Котовский	ТП-3	20.08.14	27.08.14	неисправность трансформатора №2 (400кВА)	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменён
20.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	20.08.14	20.08.14	отключена аварийно, «земля» на линии, неисправность в ТП-05 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	21.08.14	21.08.14	отключение от защит	повторное включение
22.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №6 ЦРП	22.08.14	22.08.14	отключение от защит	повторное включение
23.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	23.08.14	23.08.14	отключена аварийно, «земля» на линии, нарушение в ТП-05 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	23.08.14	23.08.14	отключение от защит, упало дерево на ВЛ	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	24.08.14	24.08.14	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ спуск на ТП-011	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10 «Северная»	25.08.14	25.08.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.08.14	25.08.14	отключение от защит	повторное включение
28.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.08.14	25.08.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
29.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.08.14	25.08.14	отключение от защит, выпал крюк изолятора на оп. №15-03/10	электроснабжение восстановлено
30.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	26.08.14	26.08.14	отключение от защит	повторное включение
31.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	29.08.14	-	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ЦРП - ТП-11	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, повреждённая КЛ выведена в ремонт
32.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (ввод на ЦРП-10кВ)	29.08.14	29.08.14	отключена, неисправность СР7-2К	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-66	29.08.14	29.08.14	сгорели 3 ВВ	электроснабжение восстановлено

34.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-22	29.08.14	29.08.14	сгорели 3 ВВ	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	29.08.14	29.08.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
36.	Уваровский	ТП-61 (от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» (МРСК))	29.08.14	29.08.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
37.	Уваровский	ТП-61 (от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»))	29.08.14	29.08.14	отключение от защит ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» («МРСК»)	электроснабжение восстановлено
38.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	30.08.14	30.08.14	отключение от защит	повторное включение
39.	Уваровский	ТП-1, 2П, 19, 4089, 13, 1П, 29, 33, 23, 34, 12, 22, 21, 28, 18, 11, 3П, 14, 2П, 4, 6П, 3, 4П, 5П, 7, 16, 6, 8, 15, 20, 8П, 8, 9, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24, 32 от ВЛ-10кВ №04,06,07,09,11,15 ПС- 110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК))	31.08.14	31.08.14	пропало напряжение в сети 110кВ («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	1 СШ и 2 СШ 10кВ ПС-110/10кВ «Городская»	1.07.14	1.07.14	«земля», отключена аварийно КЛ-10кВ №15 «Гранит резерв», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	4.07.14	4.07.14	отключение от защит	повторное включение
3.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№3 ТП-45	6.07.14	6.07.14	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-42 ТПЗ – ТП-47	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3,9 ПС-110/10кВ «Спасская», ТП-41, 20, 36, 24 (от ВЛ-10кВ №1 ПС-110/10кВ «Спасская», «МРСК»)	8.07.14	8.07.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.07.14	8.07.14	отключена, «земля», касание краном сторонней организации одной фазы ул. Южная, СХТ	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ТП-32 (от ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская», «МРСК»)	11.07.14	11.07.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	ВЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.07.14	15.07.14	отключение от защит, повреждение мачтовой воронки КЛ-6кВ РП-3 – ТП-034	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
8.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.07.14	15.07.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ВЛ-6кВ №12 ЦРП	15.07.14	15.07.14	отключение от защит, повреждение разрядника в ТП-131, повреждение изоляции КЛ-6кВ -спуск на ТП-016	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
10.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№1 РП-2 (ввод с ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	15.07.14	15.07.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49-ТП-50	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
11.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	15.07.14	15.07.14	отключена, «земля», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

12.	Тамбовский	ТП-16,17,22,23,29,31,1137,1389,1390 (от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская», «МРСК»)	16.07.14	16.07.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.07.14	17.07.14	отключение от защит	повторное включение
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	21.07.14	21.07.14	отключение от защит, повреждение изоляторов на оп.№18-00/68 и №18-00/49	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.07.14	28.07.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	29.07.14	29.07.14	отключена, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено
17.	Котовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О-ТПЗ	30.07.14	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ЦРП Н/О-ТПЗ - ТП-45	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденная КЛ выведена в ремонт
18.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	30.07.14	30.07.14	отключение МТЗ, осмотр	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	КЛ-6кВ РП-2 – ЛР-8	31.07.14	не устранено	повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденная КЛ выведена в ремонт
20.	Моршанский	ТП-37 (от ВЛ-6кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная»)	31.07.14	31.07.14	неисправность трансформатора	трансформатор заменен

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	1.06.14	1.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	1.06.14	1.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	1.06.14	1.06.14	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено после осмотра
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	1.06.14	1.06.14	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	1.06.14	1.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	1.06.14	1.06.14	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	СМВ-10кВ ПС-110/10кВ «Городская»	1.06.14	1.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	1.06.14	1.06.14	отключена аварийно, повреждение кабельного спуска на ТП-43	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ТП-11	1.06.14	1.06.14	неисправность силового трансформатора	трансформатор заменен электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	1.06.14	1.06.14	отключение от защит, повреждение изолятора на опоре №72	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.06.14	2.06.14	отключение от защит, падение дерева, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.06.14	2.06.14	отключение от защит, повреждение на Р-6кВ ТП-8	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	3.06.14	3.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-065 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	9.06.14	9.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский	ТП-45, 39, 34, 12	9.06.14	9.06.14	отключение от защит КЛ-6кВ №5а РУ-6кВ ТП-14 ТПЗ, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-34 – ТП-12	электроснабжение восстановлено
16.	г. Моршанск Тамбовской области	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	9.06.14	9.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено

17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	9.06.14	9.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-84 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	9.06.14	9.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-84 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	КЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.06.14	9.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-031А (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	ТП-19 от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» («МРСК»)	10.06.14	10.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	11.06.14	11.06.14	отключение от защит, повреждение ТП-33	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	11.06.14	11.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.06.14	11.06.14	отключение от защит, неисправность концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-6	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	11.06.14	11.06.14	отключение от защит, неисправность концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-6	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	12.06.14	12.06.14	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
26.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ТЭЦ-1	12.06.14	12.06.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №15 (кабель А)	электроснабжение восстановлено
27.	Котовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О-ТПЗ	12.06.14	12.06.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участках ЦРП Н/О-ТПЗ - ТП-45, ТП-36 – ТП-20 (ввод №1), ТП-48 – ТП-42	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	12.06.14	12.06.14	отключение от защит	повторное включение
29.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	13.06.14	13.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	ТП-19 от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» («МРСК»)	13.06.14	13.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

31.	Моршанский	ТП-19 от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» («МРСК»)	13.06.14	13.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.06.14	14.06.14	отключение от ТО, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	15.06.14	15.06.14	отключение от защит	повторное включение
34.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	15.06.14	15.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.06.14	15.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	17.06.14	17.06.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-33 – ТП-70	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	17.06.14	17.06.14	отключена, «земля» на линии	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	участок ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» от ТП-02 в сторону ТП-91	21.06.14	21.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-02	электроснабжение восстановлено
39.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-12,13 от ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»)	24.06.14	24.06.14	аварийное отключение, неисправность в ТП-13	электроснабжение восстановлено
40.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.06.14	25.06.14	отключена аварийно, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
41.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.06.14	26.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-78	электроснабжение восстановлено
42.	Тамбовский	ТП-16,17,22,23,29,31,1137,1389,1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	27.06.14	27.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
43.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	28.06.14	28.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
44.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
45.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
46.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	28.06.14	28.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
47.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
48.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
49.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-57, 67 от ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» («МРСК»)	28.06.14	28.06.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности	электроснабжение восстановлено

					ОАО «ТСК»	
50.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ТЭЦ-1	25.06.14	25.06.14	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№19 ЦРП - ТП-36	электроснабжение восстановлено
51.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	27.06.14	27.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
52.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	27.06.14	27.06.14	отключение от защит, неисправность в ТП-94(абонентская) нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
53.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит	повторное включение
54.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
55.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит(сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
56.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит(сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
57.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№1 РП-2 ввод с ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ яч.№8 РП-2	электроснабжение восстановлено
58.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№8 РП-2	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
59.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№8 РП-2	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
60.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№2 ЦРП ввод на 3 СШ-6кВ ЦРП с ВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
61.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
62.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №16 ЦРП	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
63.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №12 ЦРП	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
64.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	28.06.14	28.06.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
65.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	29.06.14	29.06.14	отключение от защит, неисправность 2-х изоляторов	электроснабжение восстановлено
66.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ввод на ЦРП-6кВ	30.06.14	30.06.14	отключение от МТЗ	повторное включение
67.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП-6кВ	30.06.14	30.06.14	отключение от МТЗ, осмотр	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за май 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	1.05.14	1.05.14	отключена, «земля» на линии, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	1.05.14	1.05.14	отключение от защит	повторное включение
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.05.14	5.05.14	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-6кВ, перетяжка провода в пролёте	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ТП-23	5.05.14	5.05.14	вышел из строя силовой трансформатор 315кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
5.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.05.14	5.05.14	отключение от защит (гроза)	повторное включение
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.05.14	5.05.14	отключение от защит (гроза)	повторное включение
7.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	5.05.14	5.05.14	отключение от защит (гроза)	повторное включение
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.05.14	7.05.14	отключение от защит	повторное включение
9.	Котовский Сатинский ПУ	ТП-0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0783, 0782, 11 от ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	5.05.14	5.05.14	отключена аварийно, отгорел шлейф Р-10кВ на ТП-0780	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	5.05.14	5.05.14	отключение от защит разрушение 2-х изоляторов на опоре	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ТП «Водозабор» от ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	5.05.14	5.05.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ТП-4019, 4020, 4021, 4201, 4204, 4031, 4202, 4206, 4022, 4030, , 4146, 4103, 4032,4026, 4024, 4187, 4203, 4212, 4199, 4211, 4198, 4028, 4213 от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	11.05.14	11.05.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ТП-69 (дачи)	5.05.14	7.05.14	вышел из строя силовой трансформатор 160кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
14.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №23 ЦРП-6кВ	5.05.14	5.05.14	отключение от защит срыв 2-х изоляторов на ЛР-15	электроснабжение восстановлено

15.	Моршанский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская» ввод на 1СШ-6кВ РП-2	10.05.14	10.05.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-50	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	14.05.14	14.05.14	отключение от защит	повторное включение
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	14.05.14	14.05.14	отключение от защит, повреждение в ТП-36 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.05.14	14.05.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	17.05.14	17.05.14	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ - спуск на ТП-29	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	отпайка на ТП-61 «Кристалл» от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» (МРСК)	13.05.14	13.05.14	отключена аварийно, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая	12.05.14	12.05.14	отключение от защит, отгорел шлейф на ЛР-200	электроснабжение восстановлено
22.	Котовский	КЛ-6кВ №12 ЦРП	19.05.14	19.05.14	отключение от защит, перегруз в связи с плановыми работами на КЛ-6кВ №22 ТЭЦ-2	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	19.05.14	19.05.14	отключение от защит	повторное включение
24.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	21.05.14	21.05.14	отключение от защит, повреждение кабельной муфты на оп.№1	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	23.05.14	23.05.14	аварийно отключена, неисправность на ЛР-2	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	КЛ-6кВ №23 ЦРП	27.05.14	27.05.14	отключение от защит, проведение ВВИ КЛ-6кВ яч.№23 ЦРП-6кВ - ТП-17	электроснабжение восстановлено
27.	Котовский	КЛ-6кВ №5,11,29	30.05.14	30.05.14	пропало напряжение от 1СШ ТЭЦ-2, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	31.05.14	31.05.14	отключение от защит	повторное включение
29.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	31.05.14	31.05.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	3.04.14	3.04.14	отключена аварийно в связи с пожаром на частной фабрике	электроснабжение восстановлено
2.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	3.04.14	3.04.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6 «Рассказовская»	4.04.14	4.04.14	отключение от защит	повторное включение
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6«Рассказовская»	4.04.14	4.04.14	отключение от защит, вышла из строя КЛ-6кВ-спуск на ТП-011 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	ТП-363, 351, 361, 359, 353, 364 (ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Пичаевская» «МРСК»)	4.04.14	4.04.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ТП-16,17,22,23,29,31, 1137,1389,1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	5.04.14	5.04.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Городская»	5.04.14	5.04.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «РСХО»	5.04.14	5.04.14	отключение от защит	повторное включение
9.	Моршанский	КЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.04.14	5.04.14	отключена, «земля» на линии, разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская» ввод на 1СШ РП-2	5.04.14	4.04.14	отключение от защит повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-50	электроснабжение восстановлено, поврежденный уч.КЛ-6кВ выведен в ремонт
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.04.13	6.04.13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	8.04.14	8.04.14	отключена аварийно из-за возгорания опоры №21-00/04 (подпал травы)	электроснабжение восстановлено, опора заменена
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	9.04.14	9.04.14	отключена аварийно, повреждение в ТП-07(абонентская)	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ТП-16,17,23,31,1137,1189,1190 (ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	10.04.14	10.04.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	10.04.14	-	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	потребитель (Суконная фабрика) запитан по резерву

16.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	10.04.14	10.04.14	отключение от защит, повреждение участка КЛ-6кВ от ТП-18 до ЦРП-6кВ	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6 «Моршанская» ввод на 2СШ РП-2	10.04.14	11.04.14	отключение от защит разрушение опорного изолятора в ТП-26	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.04.14	16.04.14	отключение от защит, наброс на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №23 ЦРП	16.04.14	16.04.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-10 – РП-7	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	19.04.14	20.04.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ-спуск на ТП-71 (резервный)	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская», ввод на 2 СШ-6кВ РП-2	22.04.14	22.04.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 – ТП-22	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	22.04.14	22.04.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	ВН-6кВ в сторону ТП-3, ТП-76, ТП-130	23.04.14	23.04.14	отключен аварийно, обрыв проводов ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
24.	Котовский	ТП-26 (КЛ-6кВ №24 ТЭЦ-1 ГРУ-6кВ)	23.04.14	23.04.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	ТП-1, ТП-2, ТП-КНС	24.04.14	24.04.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС 110/35/6кВ «Рассказовская»	24.04.14	24.04.14	отключение от защит	повторное включение
27.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС 110/35/6кВ «Рассказовская»	24.04.14	24.04.14	отключение от защит	повторное включение
28.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС 110/35/6кВ «Рассказовская»	25.04.14	25.04.14	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
29.	Моршанский	ТП-357, 350, 362, 358, 360, 366, 354, 356, 365, 352, 355, 367, 363, 351, 361, 359, 353, 364 (ПС-110/35/10кВ «Пичаевская»)	25.04.14	25.04.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	25.04.14	25.04.14	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-6кВ в районе ТП-123	электроснабжение восстановлено
31.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.04.14	29.04.14	отключена аварийно, вышел из строя разрядник	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ТП-32, 12, 22 (ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	29.04.14	29.04.14	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за март 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	7.03.14	7.03.14	отключение от защит	повторное включение
2.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№ 12 ЦРП	7.03.14	7.03.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ЦРП яч.№12 до опоры №1	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№ 16 ЦРП	7.03.14	7.03.14	отключение от защит	повторное включение
4.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№ 14 ЦРП	7.03.14	7.03.14	отключение от защит	повторное включение
5.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№ 10 ЦРП	7.03.14	7.03.14	отключение от защит	повторное включение
6.	Моршанский	ТП-062 от ВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	16.03.14	16.03.14	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	18.03.14	18.03.14	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	18.03.14	19.03.14	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 от ВЛ-10кВ №2, 3, 7 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»)	18.03.14	18.03.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0708, 0709, 0710, 0881, 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0721, 0722, 18, 0748, 0749, 0750, 0756, 17 от ВЛ-10кВ №1,9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	20.03.14	20.03.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	22.03.14	22.03.14	отключение от МТЗ, осмотр	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	26.03.14	26.03.14	отключение от защит МВ-6кВ «Ввод на 2 СШ-6кВ» ЦРП	повторное включение
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	26.03.14	26.03.14	отключение от защит МВ-6кВ «Ввод на 2 СШ-6кВ» ЦРП, неисправность на ТП-065 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	26.03.14	26.03.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

15.	Тамбовский	ТП-16,17,23,31,1137,1189,1190 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	26.03.14	26.03.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.03.14	26.03.14	отключение от защит, неисправность в ТП-9	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	29.03.14	29.03.14	отключение от защит	повторное включение
18.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	28.03.14	28.03.14	отключение от защит, схлест ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	29.03.14	29.03.14	отключена, «земля» на линии, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	26.03.14	26.03.14	отключение от защит, сбита автомобилем опора	электроснабжение восстановлено, опора заменена
21.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	29.03.14	29.03.14	отключение от защит	включена после осмотра
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.03.14	29.03.14	отключение от защит	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	30.03.14	30.03.14	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.02.14	5.02.4	отключение от защит	повторное включение
2.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.02.14	5.02.14	отключена, отгорел шлейф СР8-1, повреждение опорного изолятора	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ЦРП-10кВ ввод с ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.02.14	5.02.4	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-11 – ТП-3	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
4.	Тамбовский	ТП-88	5.02.14	6.02.14	сгорели ВВ, повреждение изоляции КЛ в РУ-6кВ	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ТП-12,13,22,1П,29,33,23, 34,21,28,18,11,4010П (ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»))	6.02.14	6.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ТП-14, 0435 ЦРБ, ЗП, ПКУ№1 (ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»))	6.02.14	6.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	ТП-37 (ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10 «Заречная» («МРСК»))	6.02.14	6.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №9 ЦРП	11.02.14	11.02.14	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ТП-18,19,20,21,30,522 (ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	12.02.14	12.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 (ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	16.02.14	16.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ТП-32, 33 (ВЛ-10кВ №4ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»))	16.02.14	16.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.02.14	18.02.14	отключение от защит	повторное

	Кирсановский ПУ					включение
13.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.02.14	18.02.14	отключение от защит	повторное включение
14.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	18.02.14	18.02.14	отключение от защит	повторное включение
15.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ№4 ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (отпайка на ТП-42)	18.02.14	18.02.14	отключение от защит	повторное включение
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.02.14	18.02.14	отключение от защит	повторное включение
17.	Моршанский	ТП-46	20.02.14	20.02.14	повреждение концевой муфты КЛ-6кВ (спуск на ТП-46)	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Сосновская», ТП-301, 302, ,304, 306, 308, 309, 314, 321 (ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Сосновская», («МРСК»)), ТП-307 (ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ «Сосновская», («МРСК»)), ТП-312 (ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Сосновская», («МРСК»))	20.02.14	20.02.14	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2014года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.01.14	9.01.14	отключение от защит, разрушение опорного изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	МВ-6кВ ввод на РП-2 с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.01.14	9.01.14	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-50, КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-68	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденные КЛ выведены в ремонт
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	9.01.14	9.01.14	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-1 – ТП-8, КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-40	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденные КЛ выведены в ремонт
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	13.01.14	13.01.14	отключение от защит, осмотр, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.14	13.01.14	отключение от защит, упало дерево на ТП-45, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.14	13.01.14	отключение от защит, осмотр, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.14	13.01.14	отключение от защит, осмотр, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.14	14.01.14	отключение от защит осмотр с отключением всех ТП, местами верховой осмотр, проверка кабельных линий; повреждение 2-х кабельных муфт на ТП-011 (бывший пив.завод, частная территория, ограждена)	электроснабжение восстановлено, ТП-011 (абонентская) запитана по резервной схеме
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.14	13.01.14	отключение от защит, нарушение в ТП-88	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.01.14	13.01.14	отключение от защит	повторное включение
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.01.14	15.01.14	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ в ТП-88	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ТП-118 (от ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Уваровская» («МРСК»))	17.01.14	17.01.14	ТП-118 пропало напряжение на ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Уваровская», нарушение вне зоны ответственности	электроснабжение восстановлено

					ОАО «ТСК»	
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	22.01.14	22.01.14	отключена, неисправность Р-10кВ ТП-72	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ТП-37	23.01.14	23.01.14	отключена, вышел из строя трансформатор 160кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
15.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	22.01.14	22.01.14	отключение от защит, нарушение в ТП-124	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.01.14	30.01.14	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено