

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская» (от ВЛ-10кВ №10 запитана ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»)	1.12.15	1.12.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
		ВЛ-10кВ №05ПС-35/10кВ «Бурнакская»		1.12.15	срыв изолятора на оп.№23, схлест проводов	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	2.12.15	2.12.15	отключение от защит, повреждение КЛ-10кВ ТП-3 – ТП-6	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
3.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ/КЛ-10кВ №3 ЦРП	2.12.15	2.12.15	отключение от защит, неисправность в ТП-14	повторное включение
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	3.12.15	3.12.15	отключение от защит	повторное включение
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	4.12.15	4.12.15	отключение от защит, неисправность в ТП-76	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	7.12.15	7.12.15	отключение от защит	повторное включение
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	7.12.15	8.12.15	отключение от защит, (сильный ветер) упало дерево на ВЛ-6кВ у ТП-29, обрыв проводов	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.12.15	8.12.15	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.12.15	8.12.15	отключение от защит (сильный ветер), падение 2-х деревьев на ВЛ	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	8.12.15	8.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.12.15	8.12.15	отключение от защит (сильный ветер),осмотр	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	8.12.15	8.12.15	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
13.	Тамбовский	ТП-28	8.12.15	8.12.15	отключена, падение дерева на ВЛ-0,4кВ, повреждено 5 пролетов, вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
14.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	8.12.15	8.12.15	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено

15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	8.12.15	8.12.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	8.12.15	8.12.15	отключение от защит, схлест проводов у ТП-87	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Городская-1» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	10.12.15	10.12.15	отключение от защит	повторное включение
18.	Моршанский	ВЛ-6кВ №16 ЦРП	11.12.15	11.12.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	12.12.15	12.12.15	отключение от защит	повторное включение
20.	Жердевский	ТП-6024,6035,6036,6037,038П от ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская» (МРСК)	16.12.15	16.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.12.15	17.12.15	отключение от защит	повторное включение
22.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.12.15	18.12.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	17.12.15	17.12.15	отключение от защит, отгорел шлейф на оп.№ 20-00/29	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	17.12.15	17.12.15	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.12.15	17.12.15	отключение от защит, неисправность в ТП-79	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	17.12.15	17.12.15	отключение от защит, падение ветви дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	17.12.15	17.12.15	отключение от МТЗ, неисправность в ТП-01 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
28.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0788,0790,0795,0796,0797,0798 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	17.12.15	17.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
29.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0857,0858,0864,0865,0866,0872 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	17.12.15	17.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
30.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	17.12.15	17.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
31.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0857,0858,0864,0865,0866,0872 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	18.12.15	18.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
32.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0788,0790,0795,0796,0797,0798 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	18.12.15	18.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
33.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0788,0790,0795,0796,0797,0798 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	21.12.15	21.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

34.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№10 РП-2 (ввод с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	22.12.15	22.12.15	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	23.12.15	23.12.15	отключена, «земля», срыв изоляторов на оп. №3-00/3 и №3-00/11, повреждение изолятора в ТП-25, неисправность ВН-10 ТП-25	электроснабжение восстановлено
36.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	23.12.15	23.12.15	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-76	электроснабжение восстановлено
37.	Жердевский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	24.12.15	24.12.15	отключена, «земля», срыв вязки проводов на оп.№07-02/7	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	ТП-32 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	25.12.15	25.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
39.	Моршанский	КЛ-6кВ №6 РП-6	25.12.15	25.12.15	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ ТП-80 – ТП-82	электроснабжение восстановлено
40.	Котовский, Сатинское ПО	ТП- 0865, 0866, 0872, 0864, 0857, 0858 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	25.12.15	25.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
41.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	25.12.15	25.12.15	отключение от защит	повторное включение
42.	Котовский	ТП-19,28,30,38,43 (МВ-6кВ в ТП-8)	26.12.15	26.12.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
43.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	26.12.15	26.12.15	отключена, срыв вязки проводов на оп.№18-00/20	электроснабжение восстановлено
44.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0878 от ВЛ-10кВ №7 ПС-35/10кВ «Знаменская» (МРСК)	27.12.15	27.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
45.	Моршанский	КЛ/ВЛ-10кВ №16,17 ПС-35/10кВ «Северная», ВЛ-10кВ №11,14 ПС 35/10кВ «Агропром»	30.12.15	30.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
46.	Моршанский	КЛ/ВЛ-10кВ №16,17 ПС-35/10кВ «Северная», ВЛ-10кВ №11,14 ПС 35/10кВ «Агропром», ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная», ВЛ-6кВ №1,2 ПС-35/6кВ «Луговая»	30.12.15	30.12.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	1.11.15	1.11.15	отключение от защит, упало дерево в пролете оп.20-02/28 – 20-02/29 в результате несогласованного спиливания посторонними лицами	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	8.11.15	8.11.15	отключение от защит, неисправность на ТП-51	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	8.11.15	8.11.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-83-ТП-11	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.11.15	15.11.15	отключение от защит, неисправность в ТП-66	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.11.15	15.11.15	отключена, нет 1й фазы, отгорела жила КЛ-6кВ спуск с оп.№1	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.11.15	15.11.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 от ВЛ-10кВ №03; ТП-0794, 0844, 0845, 0847, 0852, 0854 от ВЛ-10кВ №10; ТП-0857, 0858, 0864, 0865, 0866, 0872 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	15.11.15	15.11.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	9.11.15	9.11.15	отключена, «земля», разрушение изолятора на Р-6кВ ТП-36	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	15.11.15	15.11.15	отключение от защит, неисправность на ТП-94(абонентская)	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	ТП-19 от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» (МРСК)	15.11.15	15.11.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	КЛ-6кВ №23 ЦРП	15.11.15	15.11.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.11.15	10.11.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	15.11.15	15.11.15	отключение от защит, неисправность в ТП-48	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.11.15	17.11.15	отключение от защит, неисправность в ТП-10	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	21.11.15	21.11.15	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ, неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	22.11.15	22.11.15	отключение от защит,осмотр	электроснабжение восстановлено

17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	20.11.15	20.11.15	отключение от защит, попадание птицы на СМВ №7	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ/КЛ-10кВ №6 ЦРП	22.11.15	22.11.15	отключение от защит	повторное включение
19.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	22.11.15	22.11.15	отключена, «земля», птица попала на изолятор оп.29-00/13	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	18.11.15	18.11.15	отключение от защит	повторное включение
21.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	20.11.15	20.11.15	отключение от защит	повторное включение
22.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	23.11.15	23.11.15	отключение от защит	АПВ
23.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	23.11.15	23.11.15	отключение от защит	АПВ
24.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ/КЛ-10кВ №6 ЦРП	23.11.15	23.11.15	отключение от защит, работники сторонней организации при работе с автокраном вблизи ТП-37 (абонентская) задели провод ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.11.15	23.11.15	отключение от защит, неисправность трансформатора в ТП-80	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.11.15	24.11.15	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-27 – ТП-17	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	26.11.15	26.11.15	отключение от защит	повторное включение
28.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	26.11.15	26.11.15	отключение от защит	повторное включение
29.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	26.11.15	26.11.15	отключение от защит	повторное включение
30.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ №7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.11.15	28.11.15	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
31.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ №7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.11.15	29.11.15	отключен, неисправность СР №8-2 «3»	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.11.15	29.11.15	отключена, нарушение в ТП-89 (абонентская) вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.11.15	29.11.15	отключение от защит, нарушение в ТП-035 (абонентская) вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №16 ЦРП	3.10.15	3.10.15	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.10.15	3.10.15	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч. №16 ЦРП	3.10.15	3.10.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спасская»	3.10.15	3.10.15	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	5.10.15	5.10.15	отключена, «земля» на линии, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спасская»	6.10.15	6.10.15	отключение от защит, повреждение в РУ-10кВ СОВ скв.№15	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.10.15	6.10.15	отключение от защит	повторное включение
8.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.10.15	7.10.15	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.10.15	7.10.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке ТП-33 - ЦРП	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
10.	Котовский	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	10.10.15	10.10.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТЭЦ-2 - ЦРП	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
11.	Котовский	МВ-6кВ ТП-31 (вводной)	11.10.15	12.10.15	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-31 – ТП-36а	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
12.	Моршанский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	5.10.15	5.10.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	5.10.15	5.10.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	10.10.15	10.10.15	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	12.10.15	12.10.15	отключение от защит, неисправность на ТП-039 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.10.15	17.10.15	отключена, «земля», осмотр, схлест проводов ВЛ-6кВ, удар в опору	электроснабжение восстановлено

17.	Котовский	ТП-34, 11, 12, 13, 14	17.10.15	17.10.15	отключение от защит, неисправность в ТП-34 (ввод с ТП-39), проведение ВВИ КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП-6кВ	14.10.15	14.10.15	отключение от защит	повторное включение
19.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП-6кВ	20.10.15	20.10.15	отключена, «земля», неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	23.10.15	23.10.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	23.10.15	23.10.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6 «Уваровская»	23.10.15	23.10.15	отключение от защит	повторное включение
23.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	26.10.15	26.10.15	отключение от защит	повторное включение
24.	Котовский	КЛ-6кВ №23 ТЭЦ-2	26.10.15	26.10.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТЭЦ-2 – ТП-Мебельный цех	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
25.	Жердевский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	27.10.15	27.10.15	отключение от защит	повторное включение
26.		ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	27.10.15	29.10.15	отключение от защит, неисправность ТТ на ПКУ	электроснабжение восстановлено
27.		ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	27.10.15	27.10.15	отключение от защит	повторное включение
28.	Тамбовский	ТП-32,33 от ВЛ-6кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	28.10.15	28.10.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
29.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП-6кВ	28.10.15	28.10.15	отключение от защит	повторное включение
30.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП-6кВ	29.10.15	29.10.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская» ввод на ЦРП-6кВ	31.10.15	31.10.15	отключение от защит, неисправность в ТП-13	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	3.09.15	3.09.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	3.09.15	3.09.15	отключена, «земля», повреждение изолятора на оп.№22-02/1	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	8.09.15	8.09.15	отключена, «земля», срыв вязки проводов с изолятора на оп.№20-09/06	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.09.15	21.09.15	отключение от защит, неисправность в ТП-10	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	25.09.15	25.09.15	отключение от защит, КЗ на опоре №2	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-67, 57 (от ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская», «МРСК»)	26.09.15	26.09.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№20 ЦРП	23.09.15	23.09.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№20 ЦРП – ТП-КНС	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	25.09.15	25.09.15	отключение от защит, разрушение изолятора на оп.№18-00/100	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	26.09.15	27.09.15	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	28.09.15	28.09.15	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	28.09.15	28.09.15	отключение от защит, ветка на ВЛ	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	28.09.15	28.09.15	отключена, «земля», разрушение изолятора на опоре №6-00/128	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	29.09.15	29.09.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за август 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.08.15	1.08.15	отключение от защит	повторное включение
2.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0788, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» «МРСК»)	5.08.15	5.08.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	5.08.15	5.08.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-035а – ТП-034	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №13, №15, №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская» ВЛ-10кВ №03, №15, №17, №19 ПС-35/10кВ«Городская» ВЛ-10кВ №7, 9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	11.08.15	11.08.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	12.08.15	12.08.15	отключение от защит, повреждение изолятора на оп. №6-00/36	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	13.08.15	13.08.15	аварийно отключена для замены сбитой опоры № 20-00/23	электроснабжение восстановлено, опора заменена
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.08.15	17.08.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№1 РП-2 (ввод на 1 СШ-6кВ)	18.08.15	18.08.15	отключение от защит , повреждение КЛ-6кВ РП-2 – ТП-53 сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	21.08.15	21.08.15	аварийно отключена для замены опоры №5 (сильно наклонена, трещина, предположительно сбита а/м)	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №1,5,7,9,10,31,33,39,2,6,22,34,36,42 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»; КЛ/ВЛ-6кВ №22,28,31,36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»; КЛ/ВЛ-6кВ №16,17ПС-35/10кВ «Северная»; ВЛ-10кВ №11,14ПС-35/10кВ «Агропром»; ВЛ-6кВ №1ПС-35/6кВ Луговая», ТП-37	26.08.15	26.08.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.08.15	29.08.15	аварийно отключена, возгорание опоры №8-00/77	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №3 ЦРП	29.08.15	29.08.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0837	30.08.15	30.08.15	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено

14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.08.15	30.08.15	отключение от защит	повторное включение
15.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №16 ЦРП	30.08.15	30.08.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.07.15	3.07.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-011 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0788, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Сампурская» «МРСК»)	3.07.15	3.07.15	отключена аварийно, для ремонта Р-10 (на балансе «МРСК») и замены шлейфа на ТП-0788 (на балансе ОАО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровский»	4.07.15	4.07.15	отключение от защит, выпал крюк изолятора на опоре №9-05/10	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.07.15	10.07.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ(гроза, сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	10.07.15	10.07.15	отключение от защит (гроза, сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-15, 16 от ВЛ-10кВ №04 ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от ВЛ-10кВ №07 ТП-12, 13 от ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»	10.07.15	10.07.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.07.15	12.07.15	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
8.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	12.07.15	12.07.15	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.07.15	12.07.15	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.07.15	12.07.15	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	12.07.15	12.07.15	отключение от защит	повторное включение
12.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-15, 16 от ВЛ-10кВ №04 ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от ВЛ-10кВ №07 ТП-12, 13 от ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»	12.07.15	12.07.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0750, 0758, 17 (от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	9.07.15	9.07.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0837 (от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» «МРСК»)	11.07.15	11.07.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

15.	Котовский Сатинское ПО	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	12.07.15	14.07.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский	ТП-14, 3П (от ВЛ-10кВ №09 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	11.07.15	11.07.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	12.07.15	12.07.15	отключение от защит	повторное включение
18.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	12.07.15	12.07.15	отключение от защит	повторное включение
19.	Моршанский	ВЛ-6кВ №23 ЦРП	12.07.15	12.07.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ-спуск на ТП-104	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	КЛ-6кВ №33 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	12.07.15	17.07.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	потребитель имеет резервное питание
21.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	11.07.15	11.07.15	отключена, «земля», неисправность в ТП-67	электроснабжение восстановлено
22.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	12.07.15	12.07.15	отключение от защит	повторное включение
23.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.07.15	15.07.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ с ПС-11/35/6кВ Рассказовская	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ яч.№6 ЦРП-10кВ	16.07.15	16.07.15	отключение от защит, неисправность в ТП-17	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-17	16.07.15	16.07.15	отключена, неисправность трансформатора	трансформатор заменен, электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.07.15	16.07.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская»	16.07.15	16.07.15	отключение от защит	повторное включение
28.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.07.15	16.07.15	отключение от защит, неисправность изоляторов на СР8-2	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.07.15	16.07.15	отключена, «земля», повреждение изоляторов на опорах №45,46,48,49	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ яч.№1 ЦРП-10кВ	16.07.15	16.07.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровский»	13.07.15	14.07.15	отключение от защит, упало дерево на ВЛ	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	18.07.15	18.07.15	отключение от защит (гроза)	повторное включение
33.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	18.07.15	18.07.15	отключение от защит, неисправность в ТП-41	электроснабжение восстановлено
34.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	20.07.15	20.07.15	отключение от защит, наброс на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	20.07.15	21.07.15	отключение от защит, неисправность СР8-1	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.07.15	24.07.15	отключение от защит, автокраном сбита опора	электроснабжение восстановлено

37.	Тамбовский	ТП-552, 18, 19, 20, 21, 30 (от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	24.07.15	24.07.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
38.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	20.07.15	20.07.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
39.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	28.07.15	28.07.15	отключение от защит	повторное включение
40.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №1 РП-2	29.07.15	29.07.15	отключение от защит, повреждение опорного изолятора в ТП-8 (гроза)	электроснабжение восстановлено
41.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.07.15	30.07.15	отключение от защит	повторное включение
42.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.07.15	30.07.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0725, 0723, 0727, 0731 (от ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Знаменская», «МРСК»)	1.06.15	2.06.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	2.06.15	2.06.15	отключение от защит	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	2.06.15	2.06.15	отключение от защит	повторное включение
4.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (от КЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» «МРСК»)	3.06.15	3.06.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	4.06.15	4.06.15	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	4.06.15	4.06.15	отключение от защит, постороннее воздействие (несогласованные работы по опиловке деревьев вблизи ВЛ)	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	ВЛ-6кВ.№16 ЦРП	4.06.15	4.06.15	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.06.15	6.06.15	отключена аварийно, неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	11.06.15	11.06.15	отключение от защит	включена после осмотра
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	13.06.15	13.06.15	отключена, «земля», неисправность в ТП-43	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	14.06.15	14.06.15	отключение от защит	включена после осмотра
12.	Тамбовский	ТП-95	15.06.15	15.06.15	вышел из строя трансформатор	трансформатор заменён, электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ТП-12, 13, 22, 1П, 29, 33, 23, 24, 21, 28, 18, 11, ТП-ФОК (от ВЛ-10кВ №07 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская», «МРСК»)	15.06.15	15.06.15	отключена ВЛ-10кВ, «земля», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.06.15	19.06.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ТП-52, КЛ-6кВ ТП-73 – ТП-82	потребители запитаны по резервной схеме, поврежденные участки КЛ выведены в ремонт

15.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	16.06.15	16.06.15	отключение от защит, неисправность в ТП-73	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	17.06.15	18.06.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	ВЛ-6кВ №16 ЦРП	17.06.15	17.06.15	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ – спуск на ТП-115	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	17.06.15	17.06.15	отключена, «земля», производилась опиловка дерева неустановленными лицами без согласования в р-не ТП-17	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	участок ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная»	20.06.15	20.06.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	ВЛ-6кВ №12 ЦРП	21.06.15	21.06.15	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
21.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	21.06.15	21.06.15	отключение от защит (гроза, сильный ветер), упало дерево на ВЛ, обрыв, повреждение траверсы	электроснабжение восстановлено
22.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	21.06.15	21.06.15	отключение от защит (гроза, сильный ветер)	повторное включение
23.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	21.06.15	21.06.15	отключение от защит (гроза, сильный ветер)	повторное включение
24.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	21.06.15	21.06.15	отключение от защит, неисправность силового трансформатора на абонентской ТП-05 (бетонный завод), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.15	22.06.15	отключение от защит (сильный дождь)	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.15	22.06.15	отключение от защит (сильный дождь)	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	22.06.15	22.06.15	отключение от защит (сильный дождь)	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	22.06.15	22.06.15	отключена аварийно, «земля» на линии, «земля» самоустранилась	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.15	22.06.15	отключение от защит, повреждение концевой кабельной муфты КЛ-6кВ ТП-61 – ТП-101	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	22.06.15	22.06.15	отключение от защит, осмотр, ветка на ВЛ-6кВ в пролете оп. №20-00/114 – 20-00/115	электроснабжение восстановлено

31.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Городская-4»	22.06.15	не устранено	отключена, «земля» на 2-й секции шин 35кВ ПС-220кВ «Мичуринская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	ВЛ-35кВ «Городская-4» выведена в ремонт, электроснабжение потребителя переведено на резервную схему
32.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
33.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
34.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110//10кВ «Городская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
35.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110//10кВ «Городская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
36.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110//10кВ «Городская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
37.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110//10кВ «Городская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
38.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110//10кВ «Городская»	24.06.15	24.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
39.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза), осмотр, срыв изоляторов с крюка на оп.№3-00/34, №3-00/79	электроснабжение восстановлено
40.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	24.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза), обрыв ВЛ-6кВ оп. №36-01/03 – оп.36-01/04	электроснабжение восстановлено
41.	Моршанский	ТП-4, 305, 310, 311 (от ВЛ-10кВ №19 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» «МРСК»)	24.06.15	24.06.15	отключена ВЛ-10кВ №19 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» в связи с пожаром в доме престарелых	электроснабжение восстановлено
42.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.06.15	26.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
43.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.06.15	26.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
44.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	25.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
45.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	25.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
46.	Моршанский	КЛ-6кВ №33 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	25.06.15	25.06.15	отключение от защит, нарушение у потребителя (суконная фабрика), вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
47.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	25.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
48.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.06.15	-	отключение от защит	потребители запитаны по резервной схеме

49.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
50.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
51.	Тамбовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	25.06.15	25.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
52.	Тамбовский Кирсановский ПУ	участок ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (от СР8-2 к ТП-26)	25.06.15	25.06.15	сгорели ВВ в СР8-2	электроснабжение восстановлено
53.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0788,0790,0795,0796, 0797,0798 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Сампурская» «МРСК»)	26.06.15	26.06.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
54.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	26.06.15	26.06.15	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ в пролете оп. №31-00/69-31-00/71	электроснабжение восстановлено
55.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Спасская»	26.06.15	26.06.15	отключение от защит	АПВ успешное
56.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	27.06.15	28.06.15	отключение от защит (гроза), обрыв ВЛ-10кВ в пролете оп. №15-05/3 - 15-05/4	электроснабжение восстановлено
57.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	27.06.15	27.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
58.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.06.15	28.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
59.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	28.06.15	28.06.15	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
60.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №14 ЦРП	28.06.15	28.06.15	отключение от защит, неисправность в ТП-15	электроснабжение восстановлено
61.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-71 (от ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» «МРСК»)	29.06.15	29.06.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за май 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	1.05.15	1.05.15	отключение от защит	включена после осмотра
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	6.05.15	6.05.15	отключена для замены траверсы на оп.№9-02/1	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	6.05.15	6.05.15	отключена, автомобилем сбита оп.№12	электроснабжение восстановлено, опора заменена
4.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-3	7.05.15	7.05.15	отключена, неисправность трансформатора 250кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.05.15	8.05.15	отключена, неисправность на ТП-34	электроснабжение восстановлено
6.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0750, 0756, 17, 18 (от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	10.05.15	10.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ТП-522, 18, 19, 20, 21, 30 (от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	12.05.15	12.05.15	отключение от защит, попадание животного на ТП-30	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Городская-4»	13.05.15	13.05.15	отключение от защит 1ст. ВЛ-35кВ «Городская-4» на ПС 220кВ Мичуринская, отключение от защит на ПС-35/6кВ №5 («Милорем»), незаконное проникновение на ПС «Милорем» посторонних лиц	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	14.05.15	14.05.15	отключена, «земля» на линии, повреждение разрядников в ТП-б	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	14.05.15	14.05.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-50 – ТП-9 и КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-83	электроснабжение восстановлено, повреждённые участки КЛ выведены в ремонт
11.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0750, 0756, 17, 18 (от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	15.05.15	15.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Котовский	ТП-2	15.05.15	15.05.15	отключение от защит, МВ-6кВ яч.№1(ввод на Т-1), КЗ на ВЛ-0,4кВ уличного освещения	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Уваровская»	18.05.15	18.05.15	отключение от защит	повторное включение
14.	Тамбовский	ВЛ-6кВ яч.№20 ЦРП	18.05.15	18.05.15	отключение от защит	повторное включение

15.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№15 РП-6	19.05.15	19.05.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-4 – ТП-80	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
16.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0723, 0725, 0727, 0731 (от ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	21.05.15	21.05.15	отключена, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ №7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	22.05.15	22.05.15	отключение от защит	включена после осмотра
18.	Моршанский	КЛ-6кВ №16 ЦРП	24.05.15	24.05.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-17 – ТП-025	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок КЛ выведен в ремонт
19.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	26.05.15	26.05.15	отключена для аварийного ремонта МВ-10кВ («МРСК»)	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	27.05.15	27.05.15	отключение от защит	повторное включение
21.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.05.15	28.05.15	отключена из-за пожара в непосредственной близости по ул. Пензенская, 9	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №1,5,7,9,10,31,33,39,2,6,22,34,36,42 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»; КЛ/ВЛ-6кВ №22,28,31,36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»; КЛ/ВЛ-10кВ №16,17 ПС-35/10кВ «Северная»; ВЛ-10кВ №11,14 ПС 35/10кВ «Агропром»; ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6кВ «Луговая», ТП-37	28.05.15	28.05.15	пропало напряжение, нарушение в сети 110кВ («МРСК»), вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	29.05.15	29.05.15	отключение от защит	повторное включение
24.	Тамбовский	ТП-17	29.05.15	29.05.15	отключена, отгорел шлейф на ТП	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	уч. ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» от ТП-02	29.05.15	29.05.15	отключен для безопасного устранения обрыва ВЛ-0,4кВ (совместная подвеска)	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	ТП-61 «Кристалл» (от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» «МРСК»)	29.05.15	29.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	31.05.15	31.05.15	отключение от защит, гроза, сильный дождь	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ТП-1, 2П, 19 (от ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
29.	Уваровский	ТП-2, 4, 6П, 3, 4П, 5П, 7, 16, 6, 8, 15, 20, 8П, 8, 9, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24 (от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

30.	Жердевский	ТП-6036, 6024 (от ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская» «МРСК»)	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ТП-32, ТП-16 (ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»)	31.05.15	1.06.15	нет 1 фазы от ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская», обрыв перемычки на опоре 9-00/30	электроснабжение восстановлено
32.	Уваровский	ТП-32 (от ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
33.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0778, 0749, 0750, 0756, 17 (от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	31.05.15	1.06.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
34.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0709, 0708, 0881, 0710, 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0721, 0722, 18, 0725, 0723, 0727, 0731, 0736, 0878, 0879, 0880, 0877, 0873, ТП-Элеватор (от ВЛ-10кВ №1, 2, 5, 7, 8, 18 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»)	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №1,5,7,9,10,31,33,39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение (на несколько секунд), на 1 СШ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Моршанская» («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №1,5,7,9,10,31,33,39,2,6,22,34,36,42 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»; КЛ/ВЛ-6кВ №22,28,31,36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»; КЛ/ВЛ-10кВ №16,17 ПС-35/10кВ «Северная»; ВЛ-10кВ №11,14 ПС 35/10кВ «Агропром»; ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6кВ «Луговая», ТП-37	31.05.15	31.05.15	пропало напряжение (на несколько секунд), нарушение в сети 110кВ («МРСК»), вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	31.05.15	1.06.15	отключение от защит, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
38.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	31.05.15	31.05.15	отключение от защит, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
39.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	31.05.15	1.06.15	отключение от защит, нарушение на ТП-012(абонентская), выход из строя кабельной воронки	электроснабжение восстановлено
40.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №12 ЦРП	31.05.15	1.06.15	отключение от защит, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	2.04.15	2.04.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0794, 0844, 0845, 0847, 0852, 0854 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Степная» «МРСК»)	1.04.15	2.04.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№9 РП-2	1.04.15	1.04.15	отключение от защит, неисправность в ТП-83	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	4.04.15	4.04.15	отключение от защит, обрыв шлейфа	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№16 ЦРП-6кВ	10.04.15	10.04.15	отключение от защит	включена после осмотра
6.	Моршанский	ТП-37 (от ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная»)	10.04.15	10.04.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№16 ЦРП-6кВ	11.04.15	11.04.15	отключение от защит	повторное включение
8.	Котовский	ТП-43, 28, 30, 38, 19	9.04.15	9.04.15	отключение от защит в ТП-10, повреждение опорного изолятора	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	8.04.15	8.04.15	отключена, в связи с переломом дерева на территории «Биохимзавода»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	11.04.15	11.04.15	отключение от защит	повторное включение
11.	Уваровский	ТП-1, 2П, 19 (от ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	11.04.15	11.04.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.04.15	16.04.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	17.04.15	17.04.15	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
14.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	17.04.15	17.04.15	отключение СМВ-7, неисправность в ТП-2	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский	ТП-26	15.04.15	15.04.15	неисправность трансформатора 250кВА	электроснабжение восстановлено трансформатор заменен
16.	Котовск	МВ-6кВ КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О «ТПЗ»	16.04.15	17.04.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О «ТПЗ» - ТП-45	электроснабжение восстановлено по резерву, поврежденный участок выведен в ремонт

17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	13.04.15	13.04.15	отключение от защит	повторное включение
18.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	14.04.15	14.04.15	отключение от защит	включена после осмотра
19.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	14.04.15	14.04.15	отключение от защит	повторное включение
20.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	14.04.15	14.04.15	отключение от защит, выход из строя разрядников на ТП-80 в результате попадания молнии	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	ВЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	17.04.15	17.04.15	отключение от защит	повторное включение
22.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.04.15	22.04.15	отключена, упало дерево на ВЛ-6кВ, сломана траверса, обрыв проводов 6кВ и 0,4кВ	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№9 ЦРП	24.04.15	24.04.15	отключение от защит, неисправность в ТП-44	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	24.04.15	24.04.15	отключение от защит	включена после осмотра
25.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№16 ЦРП	25.04.15	25.04.15	отключение от защит	включена после осмотра
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №04, 06, 07, 09, 11, 15 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»	28.04.15	28.04.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ТП-2, 4, 3, АЗС, 7, 4П, 6П, 5П, 25П, 5, 27, 8, 9, ОФК, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24, 20, 8П, 15, 4195, 6, 16 (ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» «МРСК»)	28.04.15	28.04.15	отключение от защит	включена после осмотра
28.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 (ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» «МРСК»)	29.04.15	29.04.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.04.15	30.04.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за март 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	1.03.15	1.03.15	отключение от защит, неисправность в ТП-83	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	6.03.15	6.03.15	отключение от защит, сбита опора №14/04	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	10.03.15	10.03.15	отключена, «земля», повреждение концевой муфты в ТП-80	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	17.03.15	17.03.15	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-10кВ от ПС-«Кирсановская» до ТП-78	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	ТП-305,311,322,323 (от ВЛ-10кВ №19 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» («МРСК»))	20.03.15	20.03.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	24.03.15	24.03.15	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	24.03.15	24.03.15	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	28.03.15	28.03.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	29.03.15	29.03.15	отключение от защит	повторное включение
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	29.03.15	29.03.15	отключение от защит	повторное включение
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	30.03.15	30.03.15	отключение от защит	повторное включение
12.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.03.15	30.03.15	отключение от защит, дерево упало на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	30.03.15	30.03.15	отключение от защит	повторное включение
14.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0788, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» («МРСК»))	31.03.15	31.03.15	отключение МРСК ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская»	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0788, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798 (от ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» («МРСК»))	31.03.15	31.03.15	отключение МРСК ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская»	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 (от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская», «МРСК»))	31.03.15	31.03.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2015 года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	1.02.15	1.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0756, 17, 18 от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
4.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0756, 17, 18 от ВЛ-10кВ №9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0725, 0723, 0727, 0731 от ВЛ-10кВ №2 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0879, 0880, 0877, 0873 от ВЛ-10кВ №8 ПС-35-10кВ «Знаменская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0788, 0795, 0796, 0797, 0798 от ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0854, 0847, 0852, 0794, 0845, 0844 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ТП-«Водозабор» (4089П) от ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	1.02.15	1.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.02.15	2.02.15	отключение от защит, срыв изолятора с крюка на оп. №2-00/20, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/35/10кВ «Городская»	1.02.15	2.02.15	отключение от защит, неисправность в ТП-31	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.02.15	2.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ТП-522,18,19,20,21,30 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	2.02.15	2.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

15.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская», пропало напряжение на ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	2.02.15	2.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10 №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	2.02.15	2.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, срыв вязки провода на оп.№9-00/86	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.02.15	2.02.15	аварийно отключена, накренилась опора ВЛ	электроснабжение восстановлено
27.	Тамбовский	МВ-6кВ «Ввод на ЦРП» с ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, схлест проводов	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, повреждение двух изоляторов на СР8-1	электроснабжение восстановлено
31.	Тамбовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 на ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
32.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, нарушение в ТП-17	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
34.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	3.02.15	3.02.15	отключение от защит, неисправность в ТП-28	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.02.15	3.02.15	отключение от защит, ветка дерева в пролете оп. №66-67	электроснабжение восстановлено

36.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	3.02.15	3.02.15	отключение от защит, неисправность в ТП-28	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	5.02.15	5.02.15	отключение от защит	повторное включение
38.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0844, 0854, 0847, 0852, 0794, 084 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»)	4.02.15	4.02.15	отключение от защит, неисправность в ТП-0844	электроснабжение восстановлено
39.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
40.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	2.02.15	2.02.15	отключена аварийно, отгорела перемычка на Р-10 ТП-95	электроснабжение восстановлено
41.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, разрушение изолятора на оп.28-00/28	электроснабжение восстановлено
42.	Уваровский	КЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. ТП-102 – ТП-103	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
43.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
44.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
45.	Жердевский	ВЛ-10кВ №13, №15, №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская», ВЛ-10кВ №03, №15, №17, №19 ПС-35/10кВ «Городская», ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ«РСХО», ВЛ-10кВ №07,05,10,18 ПС-35/10кВ«Бурнакская», ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер», ВЛ-10кВ №7, 9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	2.02.15	2.02.15	пропало напряжение в сети 110кВ («МРСК»), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
46.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
47.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	2.02.15	2.02.15	отключение от защит, обрыв шлейфа к ТП-16	электроснабжение восстановлено
48.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	3.02.15	3.02.15	отключение от защит, неисправность в ТП-41	электроснабжение восстановлено
49.	Моршанский	ТП-301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 314, 321 от ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» («МРСК»)	12.02.15	12.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
50.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	16.02.15	16.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

51.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	16.02.15	16.02.15	отключение от защит	повторное включение
52.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	16.02.15	16.02.15	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
53.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	16.02.15	16.02.15	отключение от защит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
54.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.02.15	16.02.15	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
55.		ВЛ-6кВ №20 ЦРП	16.02.15	16.02.15	пропало напряжение из-за отключения ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская», отключена, произведена перетяжка провода в 1-м пролёте	электроснабжение восстановлено
56.	Моршанский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	18.02.15	18.02.15	отключение от защит, неисправность в ТП-13	электроснабжение восстановлено
57.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.02.15	24.02.15	отключение от защит	повторное включение
58.	Тамбовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	26.02.15	26.02.15	отключение от защит, нарушение на абонентской ТП-75	электроснабжение восстановлено
59.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	27.02.15	27.02.15	отключена аварийно, неисправность в ТП-4	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2015года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	2.01.15	2.01.15	отключение от защит	повторное включение
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	2.01.15	2.01.15	отключение от защит	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	2.01.15	2.01.15	отключение от защит	повторное включение
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.01.15	3.01.15	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.01.15	3.01.15	отключена аварийно, обрыв провода ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
6.	Котовский	ТП-17	14.01.15	14.01.15	аварийно отключена, неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ«Уваровская»	16.01.15	16.01.15	аварийно отключена, отгорела перемычка на оп..№14-00/57	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №1,5,7,9,10, 31,33,39,2,6,22,34,36,42 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»; КЛ/ВЛ-6кВ №22,28,31,36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»; КЛ/ВЛ-10кВ №16,17 ПС-35/10кВ «Северная»; ВЛ-10кВ №11,14 ПС-35/10кВ «Агропром»; ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6кВ «Луговая»	18.01.15	18.01.15	пропало напряжение в сети 110кВ, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	14.01.15	14.01.15	отключение от защит, на оп. №3-00/82 птица перекрыла две фазы	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	19.01.15	19.01.15	отключение от защит	повторное включение
11.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ«Кирсановская»	20.01.15	20.01.15	отключение от защит	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	22.01.15	22.01.15	отключение от защит, выпал крюк с изолятором на оп.№29-00/17	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ«Уваровская»	25.01.15	25.01.15	аварийно отключена, неисправность Р-10кВ ТП-79	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-39 (ВЛ-10кВ №3 ЦРП)	26.01.15	27.01.15	повреждение силового трансформатора	электроснабжение восстановлено