

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2016 года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Городская-1»	1.12.16	1.12.16	«земля» на линии ф.А 0, неисправность вне зоны ответственности АО «ТСК» (на отпайке «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»)	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский	ТП-0771 от ВЛ-10кВ №1; ТП-0775 от ВЛ-10кВ №2; ТП-0784 от ВЛ-10кВ №6; ТП-0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 11 от ВЛ-10кВ №5; ТП-0788, 0790, 0795, 0796, 0797, 0798 от ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	9.12.16	9.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	5.12.16	5.12.16	отключение от защит, сильный ветер, осмотр	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	5.12.16	5.12.16	отключение от защит	повторное включение
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	5.12.16	5.12.16	отключение от защит	повторное включение
6.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.12.16	15.12.16	отключена аварийно, неисправность СМВ-2	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	18.12.16	18.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	18.12.16	19.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	19.12.16	19.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	19.12.16	19.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	19.12.16	19.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ТП-24	19.12.16	19.12.16	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
13.	Тамбовский	КЛ/ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.12.16	21.12.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ТП-52	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6 «Моршанская»	23.12.16	23.12.16	отключение от защит	повторное включение
15.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	23.12.16	23.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	27.12.16	27.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31, 1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	27.12.16	27.12.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.12.16	27.12.16	отключение от защит, неисправность в ТП-46	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2016 года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.11.16	3.11.16	отключение от защит, схлест ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.11.16	3.11.16	отключение от защит, неисправность в ТП-14, неисправность ЛР-10 вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.11.16	3.11.16	отключение от защит	повторное включение
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 06,04,11,09,07,15 от ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	6.11.16	6.11.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ТП-32,33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	7.11.16	7.11.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.11.16	8.11.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ТП-16, 17, 22, 23, 29, 31,1137, 1389, 1390 от ВЛ-10кВ №05ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	9.11.16	9.11.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ТП-32,33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	11.11.16	11.11.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.11.16	11.11.16	отключение от защит	повторное включение
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	7.11.16	7.11.16	отключение от защит	повторное включение
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	7.11.16	7.11.16	отключение от защит	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	8.11.16	8.11.16	отключена, «земля», неисправность в ТП-46 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	вводной МВ-6кВ в РП-2 от ВЛ-6кВ №9ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	7.11.16	7.11.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9-ТП-88	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ТП-19 от ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» (МРСК)	8.11.16	8.11.16	отключение от защит ВЛ-10кВ №16 ПС-35/10кВ «Северная» (МРСК), неисправность в ТП-19	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	участок ВЛ-6кВ №6 ЦРП	8.11.16	8.11.16	отключен ВЛ-1, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
16.	Котовский	ТП-26, 39, 34, 48, 47, 42	16.11.16	16.11.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	23.11.16	23.11.16	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ в результате спиливания дерева сторонними лицами	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2016года.**

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал ОАО «ТСК»</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Причины</b>	<b>Мероприятия по устранению</b>
1.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0788,0790,0795,0796, 0797,0798 от ВЛ-10кВ №10 ПС-110/35/10кВ «Сампурская» (МРСК)	1.10.16	1.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-15, 16 от ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Гавриловская» (МРСК)	9.10.16	9.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.10.16	9.10.16	отключение от МТЗ	повторное включение
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	9.10.16	9.10.16	отключение от МТЗ, падение дерева, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ТП-1,2П,19 от ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	10.10.16	10.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ТП-1П,13,18,21,22,23,28,29,32,33,42 от ВЛ-10кВ №07 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	10.10.16	10.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03,15,17,19 ПС-35/10кВ «Городская»	10.10.16	10.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05,07,10,18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.10.16	10.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №13,15,18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	10.10.16	10.10.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	3.09.16	3.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский	МВ-6кВ яч.№3 ТП-45, МВ-6кВ яч.№5 ЦРП н/о «ТПЗ»	6.09.16	6.09.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-42-ТП-48 при проведении земляных работ сторонним лицом	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
3.	Котовский	КЛ-6кВ №9 ТЭЦ-2	6.09.16	6.09.16	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
4.	Котовский	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	6.09.16	6.09.16	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
5.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	6.09.16	6.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ТП-16, 17, 23, 31, 1137, 1189, 1190 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	6.09.16	6.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	6.09.16	6.09.16	отключение от защит	повторное включение
8.	Моршанский	КЛ-6кВ №14 ЦРП	6.09.16	6.09.16	отключена аварийно, возгорание у ТП-48	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	КЛ-6кВ №29 ЦРП н/о «ТПЗ»	10.09.16	10.09.16	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-31 – ТП-35	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	13.09.16	13.09.16	отключение от защит	повторное включение
11.	Уваровский	ВЛКЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	12.09.16	12.09.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-106-ТП-105	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ТП-32	14.09.16	14.09.16	неисправность трансформатора 400кВА	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	20.09.16	20.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	22.09.16	22.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 522 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская»	24.09.16	24.09.16	аварийное отключение, схлест ВЛ-10кВ на вводе в ТП-19	электроснабжение восстановлено

16.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ	25.09.16	25.09.16	отключение от МГЗ	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-57, 67 от ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.09.16	20.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
18.	Уваровский	ТП-1П, 11, 13, 18, 21, 23, 28, 29, 33, 34 от ВЛ-10кВ №07 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»	25.09.16	25.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
19.	Уваровский	ТП-130	21.09.16	21.09.16	неисправность трансформатора 160кВА	электроснабжение не прекращалось трансформатор заменен
20.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» (от ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» запитана ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»)	22.09.16	22.09.16	отключение от МГЗ, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» (от ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» запитана ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»)	22.09.16	22.09.16	отключение от МГЗ, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	23.09.16	23.09.16	отключена аварийно, срыв изолятора на оп.№6	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.09.16	28.09.16	отключение от запит, схлест проводов ВЛ	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ТП-1П,11,13,18,21,23,28,29,33,34 от ВЛ-10кВ №07 ТП-3П,14,4035 от ВЛ-10кВ №09 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	28.09.16	28.09.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за август 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.08.16	2.08.16	отключение от защит	повторное включение
2.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-14 («ТПЗ») – ТП-45	3.08.16	3.08.16	пропало напряжение, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.08.16	3.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.08.16	3.08.16	отключение от защит, неисправность в ТП-90	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.08.16	3.08.16	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.08.16	3.08.16	отключение от защит, падение 2 опор	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.08.16	4.08.16	отключение от защит, неисправность в ТП-27	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	3.08.16	3.08.16	отключение от защит	повторное включение
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5,8 ПС-35/10кВ «Заводская», ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	4.08.16	4.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-15, 16 от ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»)	4.08.16	4.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №6,12,16,18,20,31,8, 27,29,14,5,9,22,30,32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская», ТП-1, 2, ТП-КНС от ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» («МРСК»)	4.08.16	4.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	4.08.16	4.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	8.08.16	8.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	8.08.16	8.08.16	отключение от защит, а/т сбита опора, обрыв проводов ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено, опора заменена
15.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	9.08.16	9.08.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	9.08.16	9.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ТП-13, ПП, 29,23,21,34,33,28,18,11 от ВЛ-10кВ №07 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	10.08.16	10.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	10.08.16	10.08.16	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке ТП-3 – ТП-6	электроснабжение восстановлено
19.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	12.08.16	12.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
21.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	13.08.16	13.08.16	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	13.08.16	13.08.16	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ (гроза)	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ЦРП	13.08.16	13.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит	повторное включение
26.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.08.16	14.08.16	отключение от защит, неисправность в ТП-37 (абонентская), неисправность в ТП-38 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
29.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит (гроза)	повторное включение
30.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит, вырван крюк на опоре	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.08.16	13.08.16	отключение от защит (гроза)	повторное включение
32.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.08.16	14.08.16	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.08.16	14.08.16	отключение от защит	повторное включение
34.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.08.16	14.08.16	отключена, неисправность на СР8-1К	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказово»	14.08.16	14.08.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
36.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.08.16	14.08.16	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
37.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	14.08.16	14.08.16	отключена, срыв крюка изолятора на оп.№15-06/24	электроснабжение восстановлено
38.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	15.08.16	15.08.16	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
39.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	15.08.16	15.08.16	отключение от защит	повторное включение
40.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.08.16	16.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено

41.	Котовский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	17.08.16	17.08.16	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-36 – ТП-37	электроснабжение восстановлено
42.	Моршанский	уч. ВЛ-6кВ №6 ЦРП	18.08.16	18.08.16	отключен ВЛ-6кВ №1, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
43.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	19.08.16	19.08.16	отключена, «земля» на линии, разрушение изолятора на оп. №4	электроснабжение восстановлено
44.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.08.16	21.08.16	отключение от защит (гроза)	повторное включение
45.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.08.16	21.08.16	отключение от защит (гроза)	повторное включение
46.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.08.16	21.08.16	отключение от защит (гроза)	повторное включение
47.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	21.08.16	21.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
48.	Моршанский	уч. ВЛ-6кВ №6 ЦРП	21.08.16	22.08.16	отключен ВЛ-6кВ №1, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
49.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	21.08.16	21.08.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-035 – ТП-037	электроснабжение восстановлено
50.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	22.08.16	22.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
51.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	22.08.16	22.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
52.	г. Тамбов	КЛ-6кВ №5 ПС-220/110/6кВ «Тамбовская-4»	22.08.16	22.08.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
53.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	23.08.16	23.08.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
54.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-15,16 от ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»)	31.08.16	31.08.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.07.16	7.07.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	7.07.16	7.07.16	отключение от защит, падение ветки дерева на провода ВЛ	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	11.07.16	11.07.16	отключение от защит	повторное включение
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	11.07.16	11.07.16	отключение от защит, гроза	повторное включение
5.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.07.16	11.07.16	отключение от защит, осмотр, опиловка	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	12.07.16	12.07.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.07.16	13.07.16	отключена аварийно, «земля», срыв изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ТП-1, 2П, 19 от ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	14.07.16	14.07.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.07.16	15.07.16	отключение от защит, упало дерево на ВЛ	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.07.16	17.07.16	отключена аварийно, «земля», неисправность на ВЛ-6кВ №20 ЦРП	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	17.07.16	17.07.16	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-107	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская»	17.07.16	17.07.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.07.16	19.07.16	отключение от защит	повторное включение
14.	Тамбовский	ТП-57, 67 от ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» («МРСК»)	19.07.16	19.07.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский	ТП-32,33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	19.07.16	19.07.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	20.07.16	20.07.16	отключение от защит, неисправность в ТП-3	электроснабжение восстановлено
17.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	20.07.16	20.07.16	отключение от защит, повреждение опоры, неисправность в ТП-02 и в ТП-012(абонентские)	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	21.07.16	21.07.16	отключение от МТЗ	повторное включение
19.	Уваровский	ТП-2, 4, 6П, 3, 4П, 5П, 7, 16, 6, 8, 15, 20, 8П, 8, 9, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24 от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	25.07.16	25.07.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	отключен ОР-438П (в сторону ТП-10П)

20.	Моршанский	ТП-37	25.07.16	25.07.16	отключена, вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	25.07.16	25.07.16	отключение от зашит, гроза	повторное включение
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.07.16	25.07.16	отключение от зашит, гроза	повторное включение
23.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	25.07.16	25.07.16	отключение от зашит, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.07.16	25.07.16	отключение от зашит, сильный ветер	повторное включение
25.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	28.07.16	28.07.16	отключение от зашит, неисправность в ТП-76	электроснабжение восстановлено
26.	Жердевский	ТП-2070П, 2071П, 2072П, 2073П, 2074П, 2075П, 2076П от ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» (МРСК)	28.07.16	28.07.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.07.16	29.07.16	отключение от зашит, гроза	повторное включение
28.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.07.16	29.07.16	отключение от зашит, гроза, осмотр	электроснабжение восстановлено
29.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.07.16	29.07.16	отключение от зашит, гроза, разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	31.07.16	31.07.16	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 ТП-53, КЛ-6кВ ТП-53 ТП-57, КЛ-6кВ ТП-8 ТП-97	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	участок ВЛ-6кВ №6 ЦРП	31.07.16	31.07.16	отключен аварийно, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
32.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	31.07.16	31.07.16	отключение от МТЗ	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.07.16	31.07.16	отключение от МТЗ	электроснабжение восстановлено
34.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	31.07.16	31.07.16	отключение от МТЗ, сбита опора №14-00/35	электроснабжение восстановлено, опора заменена

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром», ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»»	2.06.16	2.06.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.06.16	4.06.16	отключение от зашит (гроза)	повторное включение
3.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	4.06.16	4.06.16	отключение от зашит (гроза), осмотр	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	4.06.16	4.06.16	отключение от зашит (гроза)	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	5.06.16	5.06.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	5.06.16	5.06.16	отключение от зашит (гроза)	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	10.06.16	10.06.16	отключение от зашит	повторное включение
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.06.16	11.06.16	отключение от зашит	повторное включение
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	11.06.16	11.06.16	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская» отключение от МГЗ, повреждение концевой муфты на ТП-2	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	12.06.16	12.06.16	отключение от зашит , обрыв шлейфа к ТП-25	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	12.06.16	12.06.16	отключение от зашит	повторное включение
12.	Моршанский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная»	12.06.16	12.06.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-1,2,3,4,5,7,9,10,11 от ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Гавриловская» («МРСК»)	12.06.16	12.06.16	отключена ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Гавриловская («МРСК»), «земля», повреждение в ТП-9	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	14.06.16	14.06.16	отключение от зашит	повторное включение
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.06.16	16.06.16	отключение от зашит	повторное включение
16.	Котовский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	17.06.16	17.06.16	отключение от зашит	повторное включение
17.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0844	20.06.16	20.06.16	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено, тр-р заменен
18.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0708,0709,0881,0710, 0711,0713,0714,0715,0716, 0717,0721,0722 от ВЛ-10кВ №1 ПС-35/10кВ «Знаменская» «МРСК»	20.06.16	20.06.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
19.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0854, 0847, 0852, 0834, 0845, 0844 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Степная» «МРСК», ТП-0865, 0866, 0858, 0851, 0872, 0864 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» «МРСК»	20.06.16	20.06.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.16	22.06.16	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» отключение от ТО	электроснабжение восстановлено

21.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит, ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	22.06.16	23.06.16	отключение от зашит, дерево на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	22.06.16	22.06.16	отключена, «земля» на линии неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено
24.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	МВ-10кВ ВЛ-10кВ №5 ЦРП (РЖД)	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит, срыв вязки проводов на оп. №29-01/11	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
29.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	ВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.06.16	22.06.16	отключение от зашит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	23.06.16	23.06.16	отключение от зашит, неисправность концевой муфты на ТП-26	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
32.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №5 ПС-35/10кВ «Заводская»	25.06.16	25.06.16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	27.06.16	27.06.16	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-062 – ТП-73	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
34.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.06.16	29.06.16	отключение от зашит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за май 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ТП-16,17,22,23,29,31,1137,1389,1390,0178,0179 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	3.05.16	3.05.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский	ВВ-6кВ яч.№18 ЦРП (ввод на 4 СШ-6кВ)	6.05.16	6.05.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	СМВ-6кВ яч.№22 ЦРП (ввод с 4 на 2 СШ-6кВ)	6.05.16	6.05.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№12 ЦРП – ТП-КНС	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ выведена в ремонт
4.	Котовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП н/о ТПЗ	6.05.16	6.05.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Котовский	КЛ-6кВ №29 ЦРП н/о ТПЗ	6.05.16	6.05.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП н/о ТПЗ – ТП-31	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ выведена в ремонт
6.	Уваровский	ВЛ/КЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.05.16	8.05.16	отключение от защит, повреждение кабельной муфты на оп.№10-00/01	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-33 – ТП-36а	9.05.16	9.05.16	повреждение концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-33	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-4	12.05.16	13.05.16	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	12.05.16	12.05.16	отключена, неисправность в ТП-121	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	15.05.16	15.05.16	отключение от защит	повторное включение
11.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03,15,17,19 ПС-35/10кВ «Городская»	15.05.16	15.05.16	отключение от защит, гроза	повторное включение
12.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	15.05.16	15.05.16	отключение от защит, неисправность МВ-10кВ	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.05.16	16.05.16	отключение от защит	повторное включение
14.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	22.05.16	22.05.16	отключение от защит, нарушение в ТП-022 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	ТП-305,310,311 от ВЛ-10кВ №19 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» (МРСК)	20.05.16	20.05.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	ТП-322,323 от ВЛ-10кВ №07 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» (МРСК)	20.05.16	20.05.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
17.	Тамбовский,	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	23.05.16	23.05.16	отключена, «земля» на линии, неисправность в абонентской ТП-063	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.16	24.05.16	отключение от защит	повторное включение
19.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	24.05.16	24.05.16	отключение от защит	повторное включение

20.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.16	24.05.16	отключение от защит	повторное включение
21.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-75,76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская»	24.05.16	24.05.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	24.05.16	24.05.16	отключение от защит, неисправность в абонентской ТП-48	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	24.05.16	24.05.16	отключение от защит, неисправность ТТ	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.16	24.05.16	отключение от защит, неисправность в ТП-3	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.16	24.05.16	отключение от защит	повторное включение
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.16	24.05.16	отключена, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.16	24.05.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
28.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	25.05.16	27.04.16	отключение от защит, неисправность МВ-10кВ	электроснабжение восстановлено
29.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	25.05.16	27.04.16	отключение от защит, неисправность в МВ-10кВ	электроснабжение восстановлено
30.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	25.05.16	26.05.16	отключение от защит	повторное включение
31.	Моршанский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	25.05.16	25.05.16	отключение от защит, неисправность в ТП-44	электроснабжение восстановлено
32.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.05.16	26.05.16	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.05.16	27.05.16	отключение от защит, повреждение изоляции резервной КЛ-6кВ - отпайки на РП-ЛПУ	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ выведена в ремонт
34.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Городская-1» ПС-220/100/35/6кВ «Мичуринская»	27.05.16	27.05.16	отключение от защит	повторное включение
35.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.05.16	28.05.16	отключение от защит, неисправность в ТП-1	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	28.05.16	28.05.16	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.05.16	30.05.16	отключена, «земля», неисправность в ТП-18	электроснабжение восстановлено
38.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.05.16	1.06.16	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ от ПС «Рассказовская» - оп №1	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
39.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	31.05.16	31.05.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
40.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	31.05.16	-	отключение от защит	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
41.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	31.05.16	31.05.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Тамбовский	ТП-18	1.04.16	1.04.16	отключена, неисправность трансформатора 160кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
2.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	2.04.16	2.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	3.04.16	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	3.04.16	отключение от защит, повреждение изоляторов	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	2.04.16	3.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	3.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	2.04.16	3.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1,9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская», ТП-71 от ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» («МРСК»)	2.04.16	2.04.16	пропало напряжение в сети 110кВ «МРСК», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	2.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
15.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.04.16	3.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
16.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-57, 67 от ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» («МРСК»)	2.04.16	3.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на уч. ТП-10 – ТП-31	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№4 ЦРП	2.04.16	2.04.16	отключена, «земля» на линии, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ЦРП	2.04.16	2.04.16	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ №9 ЦРП - ТП-60	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №1 РП-2 (ввод на 1 СП-6кВ с ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ Моршанская»)	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	ВН-1 от ВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП (ТП-119, 98, 061, 127, 123)	2.04.16	3.04.16	отключен аварийно, разрушение опорных изоляторов у ТП-123	электроснабжение восстановлено
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ .№03 ПС-35/10кВ «Пионер»	2.04.16	2.04.16	отключена аварийно, неисправность Р-10 ТП-01	электроснабжение восстановлено
28.	Жердевский	ВЛ-10кВ .№03 ПС-35/10кВ «Пионер»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит, неисправность в ТП-03(абоненская), нарушение за границей балансовой принадлежности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
29.	Жердевский	ВЛ-10кВ .№10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит, нарушение в ТП-75	электроснабжение восстановлено
30.	Жердевский	ВЛ-10кВ .№18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит, неисправность Р-10кВ оп. №70	электроснабжение восстановлено
31.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	2.04.16	2.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
32.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	3.04.16	3.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
33.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.04.16	3.04.16	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
34.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.04.16	3.04.16	отключение от защит, неисправность СР8-1К, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-9 – ТП-28	электроснабжение восстановлено
35.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	3.04.16	3.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	3.04.16	3.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	3.04.16	3.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

38.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» («МРСК»)	2.04.16	3.04.16	нет напряжения на одной фазе, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
39.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0879, 0880, 0877, 0873 от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	3.04.16	3.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
40.	Уваровский	ТП-2, 4, 6П, 3, 4П, 5П, 7, 16, 6, 8, 15, 20, 8П, 8, 9, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24 от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	3.04.16	3.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
41.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	3.04.16	3.04.16	отключена аварийно, падение дерева на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
42.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	4.04.16	4.04.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ на участке ПС«Кирсановская» - ТП-78	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
43.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	4.04.16	4.04.16	отключение от защит, нарушение в зоне ответственности потребителя (з-д «Текмаш»)	электроснабжение восстановлено
44.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0879,0880,0877,0873от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	6.04.16	6.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
45.	Моршанский	участок КЛ/ВЛ-6кВ №16 ЦРП (от ТП-17 в сторону ТП-61)	7.04.16	7.04.16	отключен ВН-6 в ТП-17 в сторону ТП-61, неисправность в ТП-35	электроснабжение восстановлено
46.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	8.04.16	8.04.16	отключение от защит, неисправность на СМВ№7	электроснабжение восстановлено
47.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	8.04.16	8.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
48.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.04.16	10.04.16	отключена, «земля», неисправность в ТП-48	электроснабжение восстановлено
49.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	14.04.16	14.04.16	отключение от защит, неисправность в ТП-034 (абоненская) (в зоне ответственности потребителя)	электроснабжение восстановлено
50.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	14.04.16	15.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
51.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	15.04.16	15.04.16	отключена, «земля», неисправность в ТП-50	электроснабжение восстановлено
52.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» («МРСК»)	16.04.16	16.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
53.	Жердевский	ТП-21	18.04.16	18.04.16	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
54.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	19.04.16	19.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

55.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.04.16	21.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
56.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.04.16	21.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено, включена за исключением ВЛ-6кВ №3 ЦРП
		ВЛ-6кВ №3 ЦРП	21.04.16	21.04.16	отключение от защит, ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская», повреждение резервной КЛ-6кВ от ЦРП до оп.№1	электроснабжение восстановлено
57.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.04.16	21.04.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ выход с ПС «Рассказовская» до оп.№1	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
58.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	21.04.16	21.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
59.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.04.16	23.04.16	отключение от защит, неисправность на СМВ №3	электроснабжение восстановлено
60.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	22.04.16	22.04.16	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
61.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	23.04.16	23.04.16	отключение от защит	повторное включение
62.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.04.16	25.04.16	отключение от защит, схлест ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
63.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	25.04.16	25.04.16	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
64.	Котовский	ТП-26, 47, 48, 42	25.04.16	25.04.16	пропало напряжение от ТП-19 ТПЗ, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
65.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	26.04.16	26.04.16	отключение от защит	повторное включение
66.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	26.04.16	26.04.16	отключение от защит	повторное включение
67.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	26.04.16	26.04.16	отключена, неисправность в ТП-51	электроснабжение восстановлено
68.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0748, 0749, 0750, 0756, 0709, 0708, 0881, 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0721, 0722, 0752, 0725, 0723, 0727, 0731, 0736, 0738, 0879, 0880, 0877, 0873 от ВЛ-10кВ №1,2,5,7,8,9 ПС-35/10кВ «Знаменская» («МРСК»)	28.04.16	28.04.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
69.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.04.16	29.04.16	отключение от защит	повторное включение
70.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.04.16	29.04.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
71.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.04.16	29.04.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-52 - ТП-47	электроснабжение восстановлено

72.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.04.16	29.04.16	отключена, «земля», обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
73.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	29.04.16	29.04.16	отключение от зашит, неисправность в ТП-051 (абонентская), нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
74.	Котовский	КЛ-6кВ №1 ЦРП	29.04.16	29.04.16	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№1 ЦРП - ТП-7 (кабель №2)	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
75.	Котовский	КЛ-6кВ №12 ЦРП	29.04.16	29.04.16	отключение от зашит, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
76.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №3 ТП-6	29.04.16	29.04.16	отключение от зашит, повреждений не обнаружено	электроснабжение восстановлено
77.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №1 ТП-9	30.04.16	не устранено	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-40	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за март 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	2.03.16	2.03.16	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
2.	Жердевский	ТП-6262	3.03.16	3.03.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	6.03.16	6.03.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ/ВЛ-6кВ ТП-062 – ТП-73	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
4.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.03.16	13.03.16	отключение от защит, неисправность в ТП-58	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	14.03.16	14.03.16	аварийно отключена, вырван крюк изолятора на оп.№03-00/72	электроснабжение восстановлено
6.	Тамбовский	ВЛ/КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.03.16	15.03.16	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ТП-52	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.03.16	16.03.16	отключение от защит	повторное включение
8.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.03.16	25.03.16	отключение от защит	повторное включение
9.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.03.16	25.03.16	отключение от защит, неисправность на СР№8-2	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ТП-20	21.03.16	21.03.16	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.03.16	24.03.16	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ при работах сторонней организации, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	28.03.16	28.03.16	отключение от защит, неисправность в ТП-56	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	2.02.15	2.02.15	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	4.02.16	4.02.16	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля «Ввод 6кВ» в КРУН	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	7.02.16	7.02.16	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-77 – ТП-66	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.02.16	10.02.16	отключение от зашит, срыв изолятора с крюка на оп. №05-00/26	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КЛ-10кВ яч. №15 РП-6	14.02.16	14.02.16	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля на участке РП-4 – ТП-81 (резервная)	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
6.	Котовский	КЛ-6кВ №9, 23, 27 ТЭЦ-2	16.02.16	16.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	16.02.16	не устранено	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ на участке от ПС «Моршанская» до ЦРП	электроснабжение восстановлено по резервной схеме, повреждённая КЛ выведена в ремонт
8.	Тамбовский	ТП-32, 33от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	16.02.16	17.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	ТП-23	17.02.16	17.02.16	повреждение концевой муфты кабеля в РУ-6кВ (ввод на Т-1)	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ТП-12, 13,22, 1П,29, 33, 23, 24, 21, 28, 18, 11,ТП-ФОК от ВЛ-10кВ №07 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), ТП-32 от ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), ТП-2, 4, 6П, 3, 4П, 5П, 7, 16, 6, 8, 15, 20, 8П, 8, 9, 9П, 26, 10П, 12П, 10, 24 от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), ТП-1, 2П, 19от ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»), ТП-3П, 14, 4035 от ВЛ-10кВ №09 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	17.02.16	17.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	20.02.16	20.02.16	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-61	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ выведена в ремонт
12.	Тамбовский	ТП-552, 18, 19, 20, 21, 30 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	20.02.16	20.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер), неисправность в ТП-22	электроснабжение восстановлено
14.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
15.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
16.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
19.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, неисправность на оп. №119, неисправность в РУ-6кВ ТП-34	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
21.	Тамбовский	ТП-32,33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	22.02.16	23.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
22.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №8,31,12,14,32,5,9,6,30 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская», ТП-1, 2, ТП-КНС от ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» («МРСК»)	22.02.16	22.02.16	пропало напряжение от 1 СШ-6кВ ПС «Рассказовская», нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	повторное включение
24.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, неисправность в ТП-3	электроснабжение восстановлено
25.	Тамбовский	ТП-552, 18, 19, 20, 21, 30 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» («МРСК»)	22.02.16	23.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, неисправность разрядника	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, ветка на изоляторах ТП-95	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
29.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер) неисправность в ТП-67	электроснабжение восстановлено
30.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	22.02.16	23.02.16	отключение от зашит, (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №6 ЦРП	22.02.16	22.02.16	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
32.	Моршанский	ТП-2070П, 2071П, 2072П, 2073П, 2074П, 2075П, 2076П от ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» (МРСК)	22.02.16	22.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

33.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-3	23.02.16	23.02.16	отключена, неисправность трансформатора S=250кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
34.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	23.02.16	23.02.16	отключена аварийно, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-29 (резервный ввод)	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	ТП-2070П, 2071П, 2072П, 2073П, 2074П, 2075П, 2076П от ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская» (МРСК)	23.02.16	23.02.16	отключена аварийно, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
36.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.02.16	25.02.16	отключение от зашит, разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
37.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	24.02.16	25.02.16	отключение от зашит, неисправность ТТ	электроснабжение восстановлено
38.	Моршанский	ТП-360, 366, 354 от ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ «Пичаевская» («МРСК»)	26.02.16	26.02.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования ОАО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2016года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	11.01.16	11.01.16	отключение от защит, неисправность в ТП-23	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК) ТП-0854, 0847, 0852, 0845, 0844, 20 от ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК) ТП-0865, 0866, 0872, 0864, 0858, 0857 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	12.01.16	12.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-57, 67 от ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (МРСК)	12.01.16	12.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	12.01.16	13.01.16	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
5.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	12.01.16	12.01.16	отключение от защит	повторное включение
6.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок»	12.01.16	12.01.16	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	12.01.16	12.01.16	отключение от защит, срыв вязки проводов ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
8.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.16	13.01.16	отключение от защит	повторное включение
9.	Тамбовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	13.01.16	13.01.16	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	13.01.16	13.01.16	отключение от защит	повторное включение
11.	Тамбовский	ТП-22, 23, 1137, 1389, 1390, 29, 16, 17, 31, 0179, 0178 от ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	13.01.16	13.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
12.	Тамбовский	ТП-522, 19, 21, 30, 18, 20 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» (МРСК)	13.01.16	13.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
13.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	13.01.16	13.01.16	отключение от защит	повторное включение
14.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	13.01.16	13.01.16	отключение от защит	повторное включение
15.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.01.16	13.01.16	отключение от защит, выход из строя трансформатора в ТП-11	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменён

16.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/3510кВ «Кирсановская»	13.01.16	13.01.16	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ СРН№6-1 – ТП-34	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ выведен в ремонт
17.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	14.01.16	14.01.16	отключена, неисправность в ТП-3	электроснабжение восстановлено
18.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	17.01.16	17.01.16	отключение от защит	повторное включение
19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	18.01.16	18.01.16	отключена аварийно, отгорел кабельный спуск с оп.№18-02/07 на ТП-66	электроснабжение восстановлено
20.	Тамбовский	ТП-32, 33 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ "Платоновская" (МРСК)	19.01.16	19.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
21.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	22.01.16	22.01.16	отключение от защит	повторное включение
22.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4,5,8 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.01.16	28.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
23.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ТП-76 от ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Заводская» (МРСК)	28.01.16	28.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
24.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0879, 0880, 0877, 0873 от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Знаменская» (МРСК)	29.01.16	29.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
25.	Котовский, Сатинское ПО	ТП-0837 от ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	29.01.16	29.01.16	пропало напряжение, нарушение вне зоны ответственности ОАО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
26.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	29.01.16	29.01.16	отключение от защит	повторное включение
27.	Тамбовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.01.16	30.01.16	отключение от защит	повторное включение