

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.12.17	3.12.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.12.17	3.12.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	3.12.17	3.12.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	МВ-10кВ яч. №3 РП-6 (ввод с КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»)	4.12.17	4.12.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-80 – ТП-52	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	7.12.17	7.12.17	отключение от защит, разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	10.12.17	10.12.17	отключение от защит, повреждение КЛ-10кВ -спуск на РП-6	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№10 ТП-8	13.12.17	13.12.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-43	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КЛ-6кВ №10 ПС-35/6кВ №2	14.12.17	14.12.17	отключение от защит	повторное включение
9.	Мичуринский	КЛ-6кВ №10 ПС-35/6кВ №2	14.12.17	14.12.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-246 – ЦРП-6кВ з-да им. Ленина	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
10.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №12 ЦРП	14.12.17	14.12.17	аварийно отключена, повреждение концевой муфты на кабельном спуске к ТП-066	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.12.17	15.12.17	отключение от защит, неисправность в ТП-7	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Поселок»	16.12.17	16.12.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	15.12.17	16.12.17	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	16.12.17	16.12.17	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-10кВ, срыв изолятора на опоре, выход из строя разрядника на ТП-068	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	18.12.17	18.12.17	отключение от защит	повторное включение
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	18.12.17	18.12.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-196 – ТП-209	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	КЛ-6кВ №14 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	18.12.17	18.12.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-130 – ТП-21	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ "Городская"	18.12.17	19.12.17	отключена аварийно, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено

19.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	19.12.17	19.12.17	отключение от зашит, повреждение концевой муфты в ТП-209	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	19.12.17	19.12.17	отключение от зашит	повторное включение
21.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	19.12.17	19.12.17	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.12.17	19.12.17	отключение от зашит	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.12.17	19.12.17	отключение от зашит, срыв изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.12.17	19.12.17	отключена аварийно, «земля», повреждение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	20.12.17	20.12.17	отключение от зашит	повторное включение
26.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.12.17	24.12.17	отключение от зашит	повторное включение
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	24.12.17	24.12.17	отключение от зашит, неисправность в ТП-18	электроснабжение восстановлено
28.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	25.12.17	25.12.17	отключена аварийно, «земля», наброс проволоки на провод и траверсу опоры	электроснабжение восстановлено
29.	Мичуринский	Т-2 ПС-35/6кВ №2	25.12.17	25.12.17	отключение от зашит МВ-35кВ Т-2, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ яч.№4 ПС-35/6кВ №2 в сторону ТП-261	электроснабжение восстановлено
30.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	28.12.17	28.12.17	отключение зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-016 – ТП-62	электроснабжение восстановлено
31.	Мичуринский	КЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	31.12.17	31.12.17	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-220 – ТП-51	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	МВ-6кВ ввод в РП-2 от КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.11.17	2.11.17	отключение от зашит, неисправность в ТП-11	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	6.11.17	6.11.17	отключение от зашит	повторное включение
3.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	13.11.17	13.11.17	отключение от зашит, неисправность в ТП-46	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.11.17	19.11.17	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-97	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.11.17	21.11.17	отключение от зашит, неисправность в ТП-23	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КЛ-6кВ №10 ПС-35/6кВ №2	21.11.17	21.11.17	отключение от зашит, неисправность на 2СП-6кВ ЦРП	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №15 ПС-35/6кВ «Донская»	22.11.17	22.11.17	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №06ПС-35/6кВ «Донская»	22.11.17	22.11.17	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КЛ/ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	22.11.17	22.11.17	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.11.17	22.11.17	отключение от зашит	повторное включение
11.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.11.17	22.11.17	отключена, «земля», обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	23.11.17	23.11.17	отключение от зашит	произведён осмотр, электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	25.11.17	25.11.17	отключена, «земля»	произведён осмотр, электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.11.17	29.11.17	отключение от зашит	повторное включение
15.	Котовский	МВ-6кВ яч. №18 ЦРП (ввод на 3 СП-6кВ ЦРП с КЛ-6кВ №9 ТЭЦ-2)	30.11.17	30.11.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №20 ЦРП на участке до ТП-КНС №1	электроснабжение восстановлено, повреждённая КЛ-6кВ выведена в ремонт

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	1.10.17	1.10.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	5.10.17	5.10.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-73-ТП-062	электроснабжение восстановлено, КЛ-6кВ выведена в ремонт
3.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	5.10.17	5.10.17	отключение от защит	повторное включение
4.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП-10кВ	5.10.17	5.10.17	отключение от защит	повторное включение
5.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	6.10.17	6.10.17	отключение от защит, вышел из строя силовой трансформатор в ТП-44	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменён
6.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.10.17	6.10.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	6.10.17	6.10.17	отключение от защит, отгорел провод ВЛ на опоре	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.10.17	7.10.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-50 – ТП-27, неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено, КЛ-6кВ выведена в ремонт
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.10.17	11.10.17	отключение от защит, неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.10.17	15.10.17	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	15.10.17	15.10.17	отключение от защит, повреждение проходного изолятора на СР6-1	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.10.17	15.10.17	отключение от защит, неисправность СР8-1, повреждение 2х изоляторов на оп.№1, повреждение опорного изолятора на оп.№77	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	15.10.17	16.10.17	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
14.	Котовский	КЛ-6кВ №9 ТЭЦ-2	16.10.17	16.10.17	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ ЗСП ЦРП – ТП-23 при проведении земляных работ сторонней организацией	электроснабжение восстановлено
15.	Котовский	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	17.10.17	17.10.17	отключилась от защит, повреждение КЛ-6кВ ЗСП ЦРП – ТП-23 при проведении земляных работ сторонней организацией	электроснабжение восстановлено

16.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	23.10.17	23.10.17	отключение от запит, повреждение КЛ-6кВ спуск на ТП-010, при проведении земляных работ сторонней организацией	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	23.10.17	23.10.17	отключение от запит	повторное включение
18.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.10.17	28.10.17	отключение от запит	повторное включение
19.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	28.10.17	29.10.17	отключение от запит, неисправность в ТП-130 (абонентская), повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-130 – ТП-211, КЛ-6кВ ТП-130 – ТП-014	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	29.10.17	29.10.17	отключение от запит, неисправность в ТП-1, ТП-4	электроснабжение восстановлено
21.	Мичуринский	ПС-35/6кВ №1	29.10.17	29.10.17	отключение от запит вводного МВ-35кВ	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	КЛ-6кВ №10 ПС-35/6кВ №2	29.10.17	29.10.17	отключение от запит, разрушение 2 изоляторов на 2 СЩ-6кВ ЦРП з-д им. Ленина	электроснабжение восстановлено
23.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.10.17	30.10.17	отключение от запит, неисправность в ТП-1	электроснабжение восстановлено
24.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.10.17	31.10.17	отключение от запит, повреждение 2 проходных изоляторов на СМВ-7, неисправность в ТП-4	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.10.17	31.10.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
26.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	31.10.17	31.10.17	отключение от запит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	1.09.17	1.09.17	отключение от защит	повторное включение
2.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.09.17	6.09.17	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	6.09.17	6.09.17	отключение от защит, неисправность в ТП-62	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	6.09.17	6.09.17	отключение от защит	повторное включение
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №36 ПС-35/6кВ «Водозабор»	6.09.17	6.09.17	отключение от защит	повторное включение
6.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.09.17	8.09.17	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ (абонентская) спуск на ТП-031(абонентская) при проведении земляных работ сторонними лицами	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.09.17	13.09.17	отключение от защит	повторное включение
8.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	13.09.17	14.09.17	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ-спуск на ТП-29	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	13.09.17	13.09.17	отключение от защит (гроза)	повторное включение
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	14.09.17	14.09.17	отключение от защит (гроза)	повторное включение
11.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	13.09.17	13.09.17	отключение от защит (гроза)	повторное включение
12.	Мичуринский	ТП-187	15.09.17	15.09.17	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/10/6кВ «Рассказовская»	20.09.17	20.09.17	отключена аварийно, неисправность Р-6кВ ТП-98	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	21.09.17	21.09.17	отключение от защит, повреждение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Пдаоновская»	25.09.17	25.09.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	ТП-157	26.09.17	26.09.17	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	КЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	27.09.17	27.09.17	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ ТП-100–ТП-119 при проведении земляных работ сторонними лицами	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП 10кВ	29.09.17	29.09.17	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	1.08.17	1.08.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС «Камвольная» - РП-4	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	2.08.17	2.08.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС «Камвольная» - ТП-035	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
3.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	3.08.17	3.08.17	отключение от зашит, разрушение изоляторов на Р-10 оп. №48	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	4.08.17	4.08.17	отключена аварийно, отгорел шлейф на Р-10 ТП-67	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КЛ-6кВ №25 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	5.08.17	5.08.17	отключение от зашит, повреждение КЛ-6кВ сторонней организацией при проведении земляных работ на участке ТП-66 – ТП-62	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
6.	Уваровский	отпайка от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» к ТП-61	5.08.17	5.08.17	отключена, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	6.08.17	6.08.17	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ - спуск на ТП-67	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КЛ-10кВ №6 РП-6	6.08.17	6.08.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-10кВ РП-6 – ТП-81	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-10кВ выведена в ремонт
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	8.08.17	8.08.17	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	уч. ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская» (ТП-20,21,22,23, ТП «Дом престарелых», ТП-ДРСУ)	13.08.17	13.08.17	отключен ЛР-1, автотранспортом сбита оп.№04-00/26	электроснабжение восстановлено, опора заменена
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.08.17	23.08.17	отключение от зашит	повторное включение
12.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	26.08.17	26.08.17 20-36	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	уч.ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10 «Ржаксинская» (от оп.№6-00/79)	26.08.17 20-30	27.08.17 13-50	отключен, автомобилем сбита ж/б опора №6-00/84	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	23.08.17 15-49	23.08.17 16-08	отключение от зашит	повторное включение
15.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	23.08.17 15-50	23.08.17 16-50	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	23.08.17 13-39	23.08.17 16-47	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-035А – ТП-034	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт

17.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	24.08.17 6-40	24.08.17 7-35	отключение от зашит, неисправность в РП-5	электроснабжение восстановлено
18.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	23.08.17 22-03	23.08.17 22-45	отключение от зашит	повторное включение
19.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	23.08.17 22-10	23.08.17 22-40	отключение от зашит	повторное включение
20.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	23.08.17 22-10	23.08.17 22-47	отключение от зашит	повторное включение
21.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	24.08.17 14-43	24.08.17 16-40	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	24.08.17 16-45	24.08.17 17-15	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
23.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.08.17 8-03	25.08.17 8-40	отключение от зашит	повторное включение
24.	Рассказовский	ТП-17	28.08.17 23-16	29.08.17 8-05	отключена, вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
25.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	28.08.17 13-40	28.08.17 13-50	отключение от зашит	повторное включение
26.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	28.08.17 21-10	29.08.17 6-18	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-79	электроснабжение восстановлено, поврежденная КЛ-6кВ выведена в ремонт
27.	Мичуринский	КЛ-6кВ №6 «КЗЛ» ПС-35/6кВ №1	28.08.17 21-10	29.08.17 14-29	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
28.	Мичуринский	ТП-18	29.08.17 13-17	29.08.17 16-42	повреждение концевой муфты (ввод на Т2)	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2017 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	1.07.17	1.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Заводская»	1.07.17	1.07.17	отключена, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.07.17	1.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.07.17	2.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	5.07.17	5.07.17	отключена, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	5.07.17	5.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.07.17	5.07.17	отключение от запит, нарушения в ТП-65 и ТП-83	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	5.07.17	5.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	5.07.17	5.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №12 ЦРП	10.07.17	10.07.17	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-72	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	10.07.17	10.07.17	отключение от запит	повторное включение
12.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ ЛМФ ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	10.07.17	10.07.17	отключение от запит	повторное включение
13.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	10.07.17	10.07.17	отключение от запит	повторное включение
14.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	10.07.17	10.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	14.07.17	14.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	МВ-6кВ яч.№2 ПС-35/6кВ №2 (ввод на 2 СПП-6кВ)	14.07.17	14.07.17	отключение от запит, вышел из строя СМВ-6кВ яч.№18	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	16.07.17	16.07.17	отключение от запит	повторное включение
18.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ№3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	19.07.17	19.07.17	отключен, неисправность Р-10кВ ТП-23	электроснабжение восстановлено
19.	Уваровский	ТП-100	19.07.17	20.07.17	неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
20.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	24.07.17	24.07.17	отключение от запит	повторное включение

21.	Рассказовский	уч. ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» (от ТП-02)	27.07.17	27.07.17	аварийно отключен, автотранспортом повреждена опора №20-00/83 (сбит откос)	электроснабжение восстановлено
22.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.04.17	30.04.17	отключена, «земля», сорван крюк изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
23.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.07.17	28.07.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	ВЛ-110кВ «Городская правая»	30.07.17	30.07.17	отключение от запит, разрушение разрядников 10кВ	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	МВ-10кВ яч. №3 РП-6 (ввод с ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»)	27.07.17	27.07.17	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-80 – ТП-52	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-10кВ выведен в ремонт
26.	Мичуринский	КЛ/ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	31.07.17	31.07.17	отключение от запит, повреждение концевой муфты в ТП-21	электроснабжение восстановлено, поврежденный участок КЛ-6кВ выведен в ремонт

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2017 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.06.17	2.06.17	отключение от защит	повторное включение
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.06.17	2.06.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	КЛ/ВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	3.06.17	3.06.17	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	8.06.17	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение по резервной схеме
5.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	8.06.17	9.06.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	МВ-10кВ КЛ-10кВ РП-6 - ТП-81	10.06.17	10.06.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ РП-6 – ТП-81	электроснабжение по резервной схеме восстановлено
7.	г. Тамбов	КЛ-6кВ №5 ПС-220/110/6кВ "Тамбовская-4"	10.06.17	11.06.17	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение по резервной схеме восстановлено
8.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №14 ЦРП-6кВ	19.06.17	19.06.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-15 – ТП-79	электроснабжение по резервной схеме восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	21.06.17	21.06.17	отключена, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КЛ-6кВ № 3 ПС-35/6 №2	21.06.17	21.06.17	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-52 - ТП-33	электроснабжение по резервной схеме восстановлено
11.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	22.06.17	22.06.17	отключена, «земля» на линии	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	22.06.17	22.06.17	отключена, «земля» на линии, повреждение разрядника на ТП-67	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	27.06.17	27.06.17	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
14.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	28.06.17	28.06.17	отключение от защит, ветка на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	28.06.17	28.06.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ ЛМФ ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	28.06.17	28.06.17	отключение от защит	повторное включение
17.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ яч. №23 ЦРП	30.06.17	30.06.17	отключение от защит, падение дерева, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Гамбовская сетевая компания» за май 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	1.05.17	1.05.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-73	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	1.05.17	1.05.17	отключение от зашит, срыв изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	2.05.17	2.05.17	отключена, неисправность в ТП-94	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	ТП-0202	5.05.17	5.05.17	повреждение концевой муфты КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.05.17	8.05.17	отключение от зашит, неисправность в ТП-105	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	11.05.17	11.05.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-72 – ТП-89	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	15.05.17	15.05.17	отключена, автомобилем сбита опора	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.05.17	17.05.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-63	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок выведен в ремонт
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	17.05.17	17.05.17	отключение от зашит, неисправность в ТП-19	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №26 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	24.05.17	24.05.17	отключение от зашит, повреждение концевой муфты в ТП-57	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.05.17	25.05.17	отключилась от зашит, неисправность в ТП-199	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	26.05.17	26.05.17	отключена, «земля», неисправность в ТП-4	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	29.05.17	29.05.17	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ у ТП-56	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	29.05.17	29.05.17	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	ТП- 123, 061, 127, 98, 119 (от ВЛ-6кВ №6 ЦРП)	29.05.17	29.05.17	отключен ВН-1, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КЛ-6кВ №8 ПС-220/35/6кВ	30.05.17 12-35	30.05.17 13-23	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-133 – ТП-241, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-133	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	2.04.17	2.04.17	отключена, «земля»,осмотр	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	4.04.17	4.04.17	отключение от защит	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	5.04.17	5.04.17	отключение от защит	повторное включение
4.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	6.04.17	6.04.17	отключена, обрыв шлейфа на ЛР-91	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КЛ/ВЛ-6кВ №14 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	8.04.17	8.04.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-132 – ТП-134	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок выведен в ремонт
6.	Мичуринский	КЛ/ВЛ-6кВ №26 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	8.04.17	8.04.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-83 – ТП-184 и КЛ-6кВ ТП-184 – ТП-57	электроснабжение восстановлено, повреждённые участки выведены в ремонт
7.	Мичуринский	КЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №1	9.04.17	9.04.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-94 – ТП-19	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок выведен в ремонт
8.	Мичуринский	КЛ/ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	14.04.17	14.04.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-178 – ТП-121	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок выведен в ремонт
9.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	14.04.17	14.04.17	отключение от защит, повреждение на ВЛ-6кВ потребителя, за границей балансовой принадлежности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №1	17.04.17	17.04.17	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на ПС-35/6кВ №1	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№2 ЦРП (ввод с ВЛ-6кВ №5 ПС «Моршанская»)	18.04.17	18.04.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено за исключением КЛ/ВЛ-6кВ №6 ЦРП
		КЛ/ВЛ-6кВ №6 ЦРП	18.04.17	18.04.17	отключена, падение 2х деревьев на ВЛ около ТП-123	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	19.04.17	19.04.17	отключение от защит, неисправность в ТП-80	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	19.04.17	19.04.17	отключена, «земля», антенна упала на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено

14.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №6 ЦРП	19.04.17	19.04.17	отключение от защит, неисправность в ТП-98	электроснабжение восстановлено
15.	г. Тамбов	КЛ-6кВ №5 ПС-220/110/6кВ «Тамбовская-4»	21.04.17	24.04.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.04.17	25.04.17	отключение от защит, неисправность в ТП-151	электроснабжение восстановлено, кроме ТП-151
		ТП-151	25.04.17	26.04.17	вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
17.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	26.04.17	26.04.17	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.04.17	27.04.17	отключение от защит, падение дерева (с частной территории) на ВЛ-6 оп. №86-88	электроснабжение восстановлено
19.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	27.04.17	27.04.17	отключение от защит	повторное включение
20.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	29.04.17	29.04.17	отключение от защит	повторное включение
21.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	29.04.17	29.04.17	отключение от защит	повторное включение
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.04.17	30.04.17	отключение от защит, возгорание опоры	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	29.04.17	29.04.17	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
24.	Котовский	МВ-6кВ яч.№1 ТП-11	30.04.17	30.04.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6 ТП-11 – ТП-13	электроснабжение восстановлено, повреждённый участок выведен в ремонт

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.03.17	2.03.17	отключение от зашит, разрушение опорного изолятора РТП	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.03.17	4.03.17	отключение от зашит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на ТП-68	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№12 ЦРП-6кВ	12.03.17	12.03.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-КНС-1	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП-6кВ	10.03.17	10.03.17	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	ТП-130	9.03.17	9.03.17	неисправность трансформатора 100кВА	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП-6кВ	11.03.17	11.03.17	отключение от зашит, повреждение опоры ВЛ автомобилем	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	11.03.17	11.03.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 – ТП-22	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №14 ЦРП-6кВ	13.03.17	13.03.17	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-48 – ТП-47	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.03.17	21.03.17	отключена, «земля», повреждение КЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	21.03.17	21.03.17	отключение от зашит, повреждение КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ/КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	21.03.17	21.03.17	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
12.	Котовский	КЛ-6кВ №5а ТП-14 «ТПЗ»	22.03.17	22.03.17	отключение от зашит, повреждение КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.03.17	22.03.17	отключение от зашит, обрыв провода ВЛ	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.03.17	27.03.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-60 – ТП-44	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	КЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.03.17	27.03.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-91 – ТП-92	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	27.03.17	28.03.17	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	КЛ/ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.03.17	28.03.17	отключение от зашит, повреждение опоры ВЛ автомобилем	электроснабжение восстановлено
18.	г. Тамбов	КЛ-6кВ №25 Тамб.ТЭЦ	28.03.17	29.03.17	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

19.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	28.03.17	28.03.17	отключение от запит, срыв вязки проводов на опоре	электроснабжение восстановлено
20.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	28.03.17	28.03.17	отключение от запит, упало дерево на ВЛ, обрыв проводов	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	28.03.17	28.03.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
22.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.03.17	28.03.17	отключение от запит	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.03.17	28.03.17	отключение от запит	повторное включение
24.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская»	28.03.17	29.03.17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	29.03.17	29.03.17	отключение от запит, схлест ВЛ	электроснабжение восстановлено
26.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	29.03.17	29.03.17	отключена аварийно, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
27.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№2 ТП-31 (ТП-32, 33, 14)	29.03.17	29.03.17	неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
28.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.03.17	31.03.17	отключение от запит, повреждение опорного изолятора в ТП-74	электроснабжение восстановлено
29.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	31.03.17	31.03.17	отключение от запит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Гамбовская сетевая компания» за февраль 2017года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	9.02.17	9.02.17	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-140 – ТП-178	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	14.02.17	14.02.17	отключение от защит	повторное включение
3.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	14.02.17	14.02.17	отключение от защит	повторное включение
4.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	14.02.17	14.02.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	15.02.17	15.02.17	отключение от защит	повторное включение
6.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	15.02.17	15.02.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	16.02.17	16.02.17	отключение от защит	повторное включение
8.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3	17.02.17	17.02.17	отключение от защит	повторное включение
9.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	21.02.17	21.02.17	отключение от защит	повторное включение
10.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	21.02.17	21.02.17	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	22.02.17	22.02.17	отключена, «земля», повреждение в ТП-22	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	22.02.17	22.02.17	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ в ТП-207	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	22.02.17	22.02.17	отключение от защит	повторное включение
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	23.02.17	23.02.17	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-208-ТП-201	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	23.02.17	23.02.17	отключение от защит	повторное включение
16.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	23.02.17	23.02.17	отключение от защит, повреждение в ТП-49	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Городская-4» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	24.02.17	24.02.17	отключение от защит	АПВ
18.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.02.17	25.02.17	отключение от защит	повторное включение
19.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	28.02.17	28.02.17	отключение от защит, возгорание концевой муфты на опоре	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2017года.**

№ п/п	Филиал ОАО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.01.17	25.01.17	отключение от защит	повторное включение
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.01.17	25.01.17	отключение от защит	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	25.01.17	25.01.17	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
4.	Тамбовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Заводская», ВЛ-10кВ №3 ЦРП	27.01.17	27.01.17	отключение от защит, неисправность в ТП-13	электроснабжение восстановлено