

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	5.12.18	5.12.18	отключение от защит , неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	5.12.18	5.12.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	5.12.18	5.12.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	9.12.18	9.12.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	10.12.18	10.12.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	10.12.18	10.12.18	отключена, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.12.18	10.12.18	отключение от защит , КЗ на ВЛ-10кВ оп №71-72 (связка воздушных шаров)	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	11.12.18	11.12.18	отключение от защит	повторное включение
9.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	20.12.18	20.12.18	отключение от защит , неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (ввод на 1СП ЦРП)	3.11.18	3.11.18	отключена, «земля» на линии повреждение на КЛ-10кВ ТП-11 – ТП-40	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	4.11.18	4.11.18	отключение от защит	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.11.18	8.11.18	отключение от защит, повреждение траверсы на опоре	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.11.18	8.11.18	отключение от защит, неисправность трансформатора в ТП-129	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	9.11.18	9.11.18	отключение от защит, системная ошибка в блоке управления выключателем	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
6.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.11.18	13.11.18	отключение от защит	повторное включение
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	15.11.18	15.11.18	отключение от защит	повторное включение
8.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.11.18	16.11.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	16.11.18	16.11.18	отключение от защит, неисправность в ТП-255 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	21.11.18	21.11.18	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля (спуск на Т-2 ТП-24)	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	22.11.18	22.11.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.11.18	23.11.18	отключение от защит	повторное включение
13.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.11.18	24.11.18	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.11.18	24.11.18	отключение от МГЗ, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ТП-39	26.11.18	26.11.18	отключена, неисправность трансформаторов тока	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	2.10.18	2.10.18	отключена, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.10.18	3.10.18	отключение от запит, схлест ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.10.18	4.10.18	аварийно отключена, перелом ж/б опоры ВЛ-6кВ у ТП-3 ул. Советская	электроснабжение восстановлено, произведена замена опоры
4.	Жердевский	ВЛ-10 кВ №19 ПС-35/10 кВ "Городская"	7.10.18	7.10.18	отключение от запит, автомобилем сбита опора №19-03/28, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	19.10.18	19.10.18	отключение от запит	повторное включение
6.	Моршанский	ТП-89	21.10.18	21.10.18	вышел из строя силовой трансформатор (250кВА)	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ«Городская»	22.10.18	22.10.18	отключение от запит	повторное включение
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	23.10.18	23.10.18	отключение от запит	повторное включение
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ«Заводская»	26.10.18	26.10.18	аварийно отключена, «земля» на линии, неисправность в СМВ-7	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ«Заводская»	26.10.18	26.10.18	аварийно отключен, «земля» на линии, неисправность СМВ-7, повреждение изоляторов на опорах	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	26.10.18	26.10.18	отключение от запит	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.10.18	28.10.18	отключение от запит	повторное включение
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.10.18	28.10.18	отключение от запит, повреждение в ТП-79	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ « Уваровская»	30.10.18	30.10.18	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	30.10.18	30.10.18	аварийно отключена, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Кирсановская»	30.10.18	30.10.18	аварийно отключена, «земля» на линии, повреждение на КВЛ-10кВ №1 ЦРП	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	31.10.18	31.10.18	отключение от запит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №1 РП-2 (ввод на 1 СЩ-6кВ с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	6.09.18	6.09.18	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-05 – ТП-49	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.09.18	11.09.18	отключение от зашит	повторное включение
3.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ СР8-2 – ТП-26	12.09.18	13.09.18	неисправность в СР8-2	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.09.18	13.09.18	отключение от зашит	повторное включение
5.	Мичуринский	ВЛ/КЛ-6кВ ЛМФ ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	18.09.18	18.09.18	отключение от МТЗ, автотранспортом сбита опора у ТП-139 на территории ЛМФ, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	18.09.18	18.09.18	отключение от зашит	повторное включение
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	18.09.18	19.09.18	отключение от зашит, неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	23.09.18	23.09.18	отключение от МТЗ, падение провода ВЛ-10кВ(МРСК) на ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская», нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	24.09.18	24.09.18	отключение от зашит	повторное включение
10.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.09.18	25.09.18	отключение от зашит, «земля» на линии	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.09.18	25.09.18	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевский	ВЛ-10 кВ №07 ПС-35/10 кВ "Бурнакская"	30.09.18	30.09.18	отключена аварийно обрыв шлейфа Р-10кВ ТП-88	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	1.08.18	1.08.18	отключение от защит, неисправность в ТП-78	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	7.08.18	7.08.18	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский	КЛ-6кВ №29 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.08.18	10.08.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	11.08.18	11.08.18	отключение от защит, автомобилем повреждена опора ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	13.08.18	13.08.18	отключение от защит	повторное включение
6.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	15.08.18	15.08.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-121 – ТП-122	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №10 РП-2 (ввод на 2 СП-6кВ с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	24.08.18	24.08.18	отключение от защит, неисправность в ТП-130	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	21.08.18	21.08.18	отключение от защит, неисправность в ТП-53	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	25.08.18	25.08.18	отключение от защит, повреждение посторонними лицами изоляции КЛ-6кВ ПС-35/6кВ №2 – ТП-52	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	27.08.18	27.08.18	отключение от защит, неисправность в ТП-5	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	29.08.18	29.08.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-5 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВВ-6кВ яч. №11 ЦРП (ввод на 2СП с ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»)	29.08.18	29.08.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	КВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.08.18	30.08.18	отключение от защит, повреждение ПКУ	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.08.18	30.08.18	отключена аварийно, неисправность в ТП-130	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.08.18	30.08.18	отключение от защит, неисправность в ТП-5	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	30.08.16	30.08.18	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	4.07.18	4.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №02 ПС-35/6кВ «Донская»	4.07.18	4.07.18	отключение от защит, схлест ВЛ-6кВ в результате падения дерева при проведении опилочки сторонними лицами, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №42 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.07.18	5.07.18	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.07.18	5.07.18	аварийно отключена, «земля» на линии, повреждение КЛ-6кВ ТП-77 – ТП-66	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	16.07.18	16.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.07.18	17.07.18	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	КВЛ-6кВ №11 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.07.18	17.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	17.07.18	17.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.07.18	18.07.18	отключение от защит осмотр, опилочка	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	19.07.18	19.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №10 ПС-35/6кВ №2	19.07.18	19.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	ВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.07.18	19.07.18	отключилась от защит, выход из строя КЛ-6кВ - спуск на ТП-114	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.07.18	21.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	21.07.18	21.07.18	отключение от защит, повреждение концевой муфты в ТП-208	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.07.18	21.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КЛ-10кВ №1 ЦРП	22.07.18	22.07.18	отключение от защит, неисправность в ТП-3	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	22.07.18	22.07.18	отключение от защит, неисправность на СР №6-1	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.07.18	22.07.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.07.18	22.07.18	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ- спуск на ТП-02	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.07.18	22.07.18	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение концевой муфты в ТП-61	электроснабжение восстановлено

21.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.07.18	23.07.18	отключение от запит	повторное включение
22.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ "Городская"	23.07.18	23.07.18	отключение от запит	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	24.07.18	24.07.18	аварийно отключена, «земля» на линии, неисправность в ТП-68	электроснабжение восстановлено
24.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	24.07.18	24.07.18	аварийно отключена, «земля» на линии, повреждение КЛ-10кВ №22 ТП-207-ТП-208	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ТП-71 от ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.07.18	24.07.18	отключена ВЛ-10кВ №15 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» («МРСК»), неисправность в ТП-71 (ТСК)	электроснабжение восстановлено
26.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	25.07.18	25.07.18	отключение от запит, повреждение в ТП-44	электроснабжение восстановлено
27.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	27.07.18	27.07.18	отключение от запит	повторное включение
28.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	27.07.18	27.07.18	отключение от запит, повреждение на кольцующем разъединителе КР-05Б/10Б	электроснабжение восстановлено
29.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №14 ПС-35/6кВ №3 "Прогресс"	28.07.18	29.07.18	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-130-ТП-211	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	уч. КЛ-6кВ №3 РП-2 от ВН на ТП-49	2.06.18	2.06.18	неисправность ВН-6кВ	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит, упало дерево, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит, повреждение в ТП-208	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	повторное включение
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит, упало дерево, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП	5.06.18	5.06.18	отключение от защит, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Жердевский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	5.06.18	5.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КЛ-6кВ №4 РП-1	6.06.18	6.06.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП-6кВ	9.06.18	9.06.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	13.06.18	13.06.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	13.06.18	13.06.18	отключение от защит	повторное включение
18.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	13.06.18	13.06.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-	электроснабжение восстановлено
19.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ «Кирсановская»	15.06.18	15.06.18	отключение от защит, обрыв автотранспортом ВЛС, схлест ВЛС с ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено

20.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» (ввод на ЦРП-6кВ)	19.06.18	19.06.18	отключение от МТЗ	электроснабжение восстановлено
21.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №4 ЦРП	19.06.18	19.06.18	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-63	электроснабжение восстановлено
22.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.06.18	21.06.18	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
23.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 РП-1	23.06.18	23.06.18	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-22 – ТП-32	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КВЛ-6кВ №19 ЦРП	25.06.18	25.06.18	отключение от зашит, неисправность в ТП-13	электроснабжение восстановлено
25.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №10 ТП-8	28.06.18	28.06.18	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч. №7	электроснабжение восстановлено
26.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №2	29.06.18	29.06.18	отключение от зашит, повреждение КЛ-6кВ ТП-168 – ТП-161 при проведении земляных работ сторонней организацией	электроснабжение восстановлено
27.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	29.06.18	30.06.18	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-4 – ТП-62	электроснабжение восстановлено по резервной схеме

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Гамбовская сетевая компания» за май 2018 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№5 ЦРП	1.05.18	1.05.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-40	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	2.05.18	2.05.18	отключение от защит	повторное включение
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	2.05.18	2.05.18	отключение от защит	повторное включение
4.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	3.05.18	3.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	ВЛ-6кВ №6 ЦРП	3.05.18	3.05.18	отключена, «земля», повреждение в ТП-123	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№2 ввод на ЦРП	4.05.18	4.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	КЛ-6кВ №14 ЦРП	4.05.18	5.05.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ТП-15	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ТП-402П, 4019П, 4004П, 4201П, 4020П, 4204П, 4031П, 4202П, 4206П, 4022П, 4030П, 4033П, 4146П, 4103П, 4195, 4032П, 4024П, 4187П, 4026П, 4203П, 4212П, 4199П, 4211П, 4198П, 4213П, 4028П, 4010П от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК»)	8.05.18	8.05.18	ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» («МРСК») аварийно отключена, повреждение в ТП-4103П	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	10.05.18	10.05.18	отключение от защит	повторное включение
10.	Котовский	ТП-0858	10.05.18	10.05.18	отключена аварийно, повреждение в РУ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	10.05.18	10.05.18	отключение от защит	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.05.18	11.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.05.18	11.05.18	отключение от защит	повторное включение
14.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	11.05.18	11.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	11.05.18	11.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.05.18	12.05.18	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
17.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	12.05.18	12.05.18	аварийно отключена	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.05.18	15.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

19.	Рассказовский	ТП-16	17.05.18	17.05.18	выход из строя силового трансформатора	электроснабжение восстановлено
20.	Жердевский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	18.05.18	18.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	18.05.18	18.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
22.	Мичуринский	КЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №2	18.05.18	18.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
23.	Мичуринский	МВ-6кВ яч. №11 ЦРП «Кирсановская» (ввод на Т2)	18.05.18	18.05.18	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-0,4кВ, обрыв ВЛ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
24.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.05.18	19.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	повторное включение
25.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.05.18	19.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
26.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	19.05.18	19.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
27.	Моршанский	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	19.05.18	19.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
28.	Котовский	ТП-45, 42, 35 (КЛ-6кВ №33 ТЭЦ-2 – ввод на 1 СШ ЦРП н/о ТПЗ)	20.05.18	20.05.18	КЛ-6кВ №33 ТЭЦ-2 отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№29 ЦРП н/о – ТП-31 яч.№5 ЦРП н/о – ТП-45	электроснабжение восстановлено
29.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	23.05.18	23.05.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
30.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	25.05.18	25.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	КЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	22.05.18	22.05.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч. №8 ПС «Уваровская» – ТП-121	электроснабжение восстановлено
32.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч.№12 ЦРП	25.05.18	25.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	КВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.05.18	27.05.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
34.	Мичуринский	ТП-83	22.05.18	22.05.18	неисправность силового трансформатора Т2	электроснабжение восстановлено
35.	Мичуринский	МВ-6кВ – ввод на 1СШ ПС-35/6кВ №2 (СМВ-6кВ включен)	24.05.18	24.05.18	отключение от защит, неисправность в ячейке №8	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанская	МВ-6кВ в РП-2 - ввод с КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ "Моршанская"	30.05.18	30.05.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-50	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанская	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	30.05.18	30.05.18	отключение от защит, ветка на проводах на уч. ТП-17 – ТП-51	электроснабжение восстановлено
38.	Жердевский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	30.05.18	30.05.18	отключение от защит	повторное включение
39.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	30.05.18	30.05.18	отключение от защит	повторное включение
40.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	30.05.18	30.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
41.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№10 РП-2 (ввод на 2 СШ-6кВ с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	30.05.18	30.05.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

42.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ "Рассказовская"	30.05.18	30.05.18	отключение от запит, падение дерева на ВЛ, повреждение опоры	электроснабжение восстановлено
43.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	30.05.18	30.05.18	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
44.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.05.18	30.05.18	отключение от запит, повреждение в ТП-2	электроснабжение восстановлено
45.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	31.05.18	31.05.18	отключение от запит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.04.18 16-10	2.04.18 17-01	отключение от зашит, неисправность в абонентской ТП-017	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №2	2.04.18 11-02	2.04.18 11-40	отключение от зашит, повреждение участка КЛ-6кВ яч. №2 ПС №2 – ТП-189	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.04.18 18-47	4.04.18 21-32	отключена, «земля», повреждение КЛ-6кВ спуск с оп. №31 – ТП-76	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	4.04.18 9-00	4.04.18 10-12	отключена аварийно, «земля», повреждение на уч. КЛ-6кВ ТП-73-ТП-062	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	8.04.18 14-28	8.04.18 17-22	отключение от зашит, попадание ветки на ВЛ-10кВ около ТП-6	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.04.18 14-26	9.04.18 15-20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №8 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	10.04.18 8-39	10.04.18 9-16	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	11.04.18 17-09	11.04.18 17-33	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ №05 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	11.04.18 19-23	11.04.18 20-35	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-45 – ТП-3 КЗНМ(аб.)	12.04.18 20-30	12.04.18 21-30	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	14.04.18 12-20	14.04.18 14-58	отключение от зашит, повреждение на участка КЛ-6кВ ТП-96 – ТП-63	электроснабжение восстановлено по резерву
12.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.04.18 19-33	15.04.18 20-01	отключение от зашит, разрушение опорного изолятора в ТП-6, выход из строя КЛ-10кВ-спуск на ТП-80	электроснабжение восстановлено по резерву
13.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.04.18 11-55	16.04.18 18-18	отключение от зашит, повреждение на резервной КЛ-6кВ ПС «Рассказовская» - опора №20-00/1	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ВЛ-6кВ №12 ЦРП	16.04.18 18-55	16.04.18 20-30	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ-6кВ у ТП-131 (без обрыва ВЛ)	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	20.04.18 2-30	20.04.18 10-21	отключение от зашит, повреждение КЛ-6кВ спуск на ТП-188	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №25 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	20.04.18 2-59	20.04.18 6-12	отключение от зашит, повреждение участка КЛ-6кВ ТП-77 – ТП-60	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	22.04.18 7-30	22.04.18 9-43	отключение от зашит, обрыв шлейфа на ТП-63	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ "Городская"	24.04.18 0-35	24.04.18 2-00	отключена аварийно, «земля» на линии, автотранспортом сбита опора №28	электроснабжение восстановлено

19.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ТП-69	24.04.18 7-21	24.04.18 9-30	отключена, неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ "Кирсановская"	26.04.18 11-45	26.04.18 14-58	отключение от запит, автотранспорт с подъемным механизмом оборвал провод	электроснабжение восстановлено
21.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №6 ЦРП-10кВ	26.04.18 12-00	26.04.18 12-17	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	26.04.18 12-05	26.04.18 15-06	отключение от запит, выход из строя концевой муфты – спуск на ТП-129	электроснабжение восстановлено
23.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	28.04.18 5-06	не устранено	отключение от запит, повреждение участка КЛ-6кВ от ПС-35/6кВ №3 до ТП-016	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
24.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ "Рассказовская"	29.04.18 15-00	29.04.18 15-54	отключение от запит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод в РП-2 с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.03.18	1.03.18	отключение от защит, повреждение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.03.18	13.03.18	отключение от защит, срыв изолятора на опоре, неисправность МВ-6кВ на ПС Уваровская» за границей балансовой принадлежности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	17.03.18	17.03.18	отключение от защит (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	18.03.18	18.03.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	МВ-6кВ Т1 ввод на 1СШ ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	26.03.18	26.03.18	отключение от защит, неисправность МВ-6кВ КВЛ-6кВ №1	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	26.03.18	26.03.18	отключение от защит неисправность в ТП-50	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	26.03.18	26.03.18	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение на уч. КЛ-6кВ ТП-81 – ТП-82а и ТП-81а – ТП-81 (за границей балансовой принадлежности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	27.03.18	27.03.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	4.02.18	4.02.18	отключена, «земля», повреждение изолятора на оп. №55	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	4.02.18	4.02.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч.8 РП-2	4.02.18	4.02.18	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 – ТП-71	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	4.02.18	4.02.18	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	16.02.18	16.02.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-39	электроснабжение восстановлено
6.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №8 ЦРП	18.02.18	18.02.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-15 – ТП-16	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	КВЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	20.02.18	20.02.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС «Моршанская» - яч.21 ЦРП	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	МВ-6кВ яч. №1 ПС-35/6кВ №2 (ввод на 1СП-6кВ)	21.02.18	21.02.18	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№13 ПС №2 – ТП-220	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2018года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВН-6кВ яч.№4 РП-2	4.01.18	4.01.18	отключен, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 – ТП-53	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	11.01.18	11.01.18	отключение от запит, разрушение изолятора на оп. №79	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	22.01.18	22.01.18	отключение от запит, повреждение в абонентской ТП-012	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.01.18	26.01.18	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	30.01.18	30.01.18	отключение от запит	повторное включение
6.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.01.18	30.01.18	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	30.01.18	30.01.18	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	СМВ-7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	30.01.18	31.01.18	отключение от запит, разрушение проходного изолятора в ТП-4	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский, Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	31.01.18	31.01.18	отключение от запит	повторное включение
10.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.01.18	31.01.18	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС «Рассказовская» - ТП-59 (резервный)	электроснабжение восстановлено