

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.12.19	23.12.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	6.12.19	6.12.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ТП-15 (4024П)	7.12.19	13.12.19	аварийно отключена, неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
4.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №14 ЦРП	6.12.19	6.12.19	аварийно отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-15 – ТП-79	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	11.12.19	12.12.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.12.12	19.12.12	отключение от защит	повторное включение
7.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.12.12	19.12.12	отключение от защит	повторное включение
8.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.12.12	19.12.12	отключение от защит, ветка на Р-6 ТП-185 (без обрыва)	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	19.12.19	19.12.19	отключение от защит, в результате падения дерева на ВЛ повреждены две опоры и траверса	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	19.12.12	19.12.12	отключение от защит	повторное включение
11.	Мичуринский	ВЛ-35кВ «Заворонежская»	22.12.19	22.12.19	отключена, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №06 ПС-35/6кВ «Донская»	22.12.19	23.12.19	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ к РП-1	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.12.19	23.12.19	ВЛ-35кВ «Донская» отключена, «земля», неисправность ТН-35 1СШ ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	электроснабжение восстановлено по резервной схеме

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	3.11.19	3.11.19	отключение от защит, срыв изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	участок ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» (от ТП-02)	5.11.19	5.11.19	отключение от защит вводного выключателя в ТП-02	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	6.11.19	6.11.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	6.11.19	6.11.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	6.11.19	6.11.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	6.11.19	6.11.19	отключение от защит , повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-208 – ТП-207	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	8.11.19	8.11.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	8.11.19	8.11.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ТП-25	8.11.19	8.11.19	вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	6.11.19	9.11.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.11.19	13.11.19	отключение от защит, неисправен СМВ-10кВ №2	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	12.11.19	12.11.19	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	11.11.19	11.11.19	отключение от защит, разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	ТП-177	25.11.19	25.11.19	неисправность в ТП	электроснабжение не прекращалось
15.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.11.19	30.11.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	30.11.19	30.11.19	отключение от защит, неисправность в ТП-66	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	1.10.19	1.10.19	автомобилем сбита опора №84, ВЛ отключена для замены опоры	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №12 Стройплощадка ПС-220/110/35/10/6кВ «Мичуринская»	5.10.19	5.10.19	отключение от защит	повторное включение
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	5.10.19	5.10.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-59 – ТП-184	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	15.10.19	15.10.19	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-013 – ТП-211	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	16.10.19	16.10.19	отключение от защит	повторное включение
6.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	18.10.19	18.10.19	отключение от защит	повторное включение
7.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	18.10.19	18.10.19	отключение от защит	повторное включение
8.	Рассказовский	КВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (ввод на 2СШ ЦРП)	19.10.19	19.10.19	отключение от защит, повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
9.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.10.19	21.10.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.10.19	24.10.19	отключение от защит, автомобилем повреждена опора	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.10.19	27.10.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	ТП-49	28.10.19	28.10.19	отгорел шлейф Р-6 на ТП	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	31.10.19	31.10.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Заводская»	31.10.19	31.10.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв провода	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КВЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.09.19	5.09.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	5.09.19	5.09.19	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-143- ТП-33	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	7.09.19	7.09.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-208 – ТП-201	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	КВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.09.19	10.09.19	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.09.19	11.09.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-10кВ (без обрыва) оп. №14-04/16 – №14-04/17	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КЛ-6кВ №4 РП-1	12.09.19	12.09.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-1 – ТП-22	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
7.	Моршанский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	13.09.19	13.09.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-5 – ТП-21	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	ТП-133	14.09.19	14.09.19	ТП-133 вышел из строя трансформатор Т1 (250кВА)	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
9.	Рассказовский	ТП-40	15.09.19	15.09.19	ТП-40 вышел из строя трансформатор (160кВА)	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	17.09.19	17.09.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-80 – ТП-52	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	МВ-6кВ – ввод на ИСП ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	18.09.19	18.09.19	отключение от защит, разрушение опорного изолятора в яч. №2	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	21.09.19	21.09.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-68 – ТП-186	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	21.09.19	21.09.19	отключение от защит, обрыв 2х проводов в пролете между оп. №9-00/25 – оп. №9-00/26	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	МВ-6кВ яч.№9 ТП-8	1.08.19	1.08.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Котовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О	1.08.19	1.08.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-42 – ТП-48	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
3.	Котовский	КЛ-6кВ ТП-31 – ТП-36а	1.08.19	1.08.19	неисправность в ТП-31, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
4.	Мичуринский	ТП-31	1.08.19	2.08.19	вышел из строя трансформатор	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
5.	Котовский	МВ-6кВ яч.№10 ТП-8	2.08.19	2.08.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-43	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
6.	Жердевский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	5.08.19	5.08.19	отключение от защит, неисправность в ТП-88	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	5.08.19	5.08.19	отключение от защит	повторное включение
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	8.08.19	8.08.19	отключение от защит, неисправность в ТП-217	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	8.08.19	8.08.19	отключение от защит	повторное включение
10.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	8.08.19	8.08.19	отключение от защит	повторное включение
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	13.08.19	13.08.19	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ-спуск на ТП-180	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.08.19	16.08.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.08.19	16.08.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ между ЛР и ТП-103	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	ТП-4	16.08.19	16.08.19	аварийно отключена, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	17.08.19	17.08.19	отключение от защит, срыв крюка на опоре ВЛ	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	17.08.19	17.08.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский	ТП-033	18.08.19	18.08.19	неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
18.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	19.08.19 10-57	19.08.19 11-40	отключение от защит, повреждение участка КЛ-6кВ ТП-162- ТП-222 при проведении земляных работ сторонними лицами	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
19.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	23.08.19 9-45	23.08.19 9-47	отключение от защит	повторное включение

20.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	24.08.19 9-34	24.08.19 9-43	отключение от защит	повторное включение
21.	Рассказовский	ТП-1,2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 от ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Гавриловская» «МРСК»	27.08.19 11-43	27.08.19 12-07	отключена аварийно, «земля» на линии, неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.08.19 13-54	28.08.19 14-26	аварийно отключена, неисправность ЛР ТП-123	электроснабжение восстановлено
23.	Котовский	МВ-6кВ яч.1 ТП-11	30.08.19 10-55	30.08.19 11-10	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-11 – ТП-13	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	1.07.19	1.07.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-31	электрообеспечение восстановлено по резервной схеме
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.07.19	1.07.19	отключение от запит, неисправность в ТП-8	электрообеспечение восстановлено
3.	Расказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	2.07.19	2.07.19	отключение от запит, вышел из строя трансформатор в ТП-9	электрообеспечение восстановлено
		ТП-9	2.07.19	3.07.19	вышел из строя трансформатор	электрообеспечение восстановлено
4.	Расказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	3.07.19	3.07.19	отключение от запит, нарушение в абонентской ТП-031 (вне зоны ответственности АО «ТСК»)	электрообеспечение восстановлено
5.	Расказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	6.07.19	6.07.19	отключение от запит	электрообеспечение восстановлено
6.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	8.07.19	8.07.19	отключение от запит, нарушение в абонентской ТП-034 (вне зоны ответственности АО «ТСК»)	электрообеспечение восстановлено
7.	Расказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	8.07.19	8.07.19	отключение от запит, ветка на опоре №117, переход через реку	электрообеспечение восстановлено, произведена опилковка
8.	Моршанский	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.07.19	9.07.19	отключение от запит, неисправность в ТП-18	электрообеспечение восстановлено
9.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод в РП-2 с КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.07.19	9.07.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-65 – ТП-26	электрообеспечение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	9.07.19	9.07.19	отключение от запит, осмотр	электрообеспечение восстановлено
11.	Котовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ «Элеваторная»	10.07.19	не устранено	отключение от запит, упало дерево на ВЛ	электрообеспечение восстановлено по резервной схеме
12.	Расказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	12.07.19	12.07.19	отключение от запит	повторное включение
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	12.07.19	12.07.19	отключение от запит, повреждение в ТП-52	электрообеспечение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.07.19	16.07.19	отключение от запит	электрообеспечение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	17.07.19	17.07.19	отключение от запит	электрообеспечение восстановлено
16.	Уваровский	ТП-56	18.07.19	18.07.19	отключена аварийно, неисправность в ТП	электрообеспечение восстановлено
17.	Жердевский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	22.07.19	22.07.19	отключение от запит	электрообеспечение восстановлено

18.	Жердевский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	22.07.19	22.07.19	отключение от зашит	повторное включение
19.	Рассказовский	ТП-46	24.07.19	24.07.19	вышел из строя трансформатор 100кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
20.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	24.07.19	25.07.19	отключение от зашит, ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
21.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 20 ПС-110/10кВ «Городская»	25.07.19	25.07.19	отключение от зашит	повторное включение
22.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 28 ПС-110/10кВ «Городская»	25.07.19	25.07.19	отключение от зашит	повторное включение
23.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	29.07.19	29.07.19	отключение от зашит, ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
24.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» - ввод на ЦРП-6кВ	30.07.19	30.07.19	отключена аварийно, «земля» на линии	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	30.07.19	30.07.19	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ – спуск на ТП-67	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	1.06.19	1.06.19	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ отпайка на ТП-73	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	2.06.19	2.06.19	отключение от защит, разрушение разрядника на опоре №113	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	5.06.19	5.06.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-5 – ТП-50	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	10.06.19	10.06.19	отключение от защит	повторное включение
5.	Рассказовский Кирсановский ПУ	СМВ№7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	10.06.19	10.06.19	отключение от защит, срыв крюка на опоре №08-00/43	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	11.06.19	11.06.19	отключена, «земля» на линии, разрушение изоляторов на опоре №17-00/31	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	МВ-10кВ – ввод в РП-6 с КЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	12.06.19	12.06.19	отключение от защит, повреждение в ТП-80	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	13.06.19	13.06.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.06.19	16.06.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	18.06.19	18.06.19	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	18.06.19	18.06.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	20.06.19	20.06.19	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ отпайка от ТП-73 – ТП-82	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.19	20.06.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-73 – ТП-82	электроснабжение восстановлено
14.	Котовский	Т-1 ТП-7	22.06.19	22.06.19	отключение от МТЗ	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	ТП-58	22.06.19	22.06.19	отключена аварийно, повреждение на абонентской ВЛИ-0,4кВ, повреждение оборудования ТП	электроснабжение восстановлено
16.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №15 ЦРП-6кВ	24.06.19	24.06.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.15 ЦРП – ТП-17	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
17.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №15 ПС-35/6кВ «Донская»	24.06.19	24.06.19	отключение от защит, ветка на ВЛ	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Поселок»	27.06.19	27.06.19	отключение от защит	повторное включение
19.	Моршанский	ВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	28.06.19	28.06.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-037	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.06.19	28.06.19	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за май 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №29 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	1.05.19	1.05.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП Меховой фабрики – ТП-031	электрообеспечение восстановлено
2.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	2.05.19	2.05.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №2 – ТП-68	электрообеспечение восстановлено
3.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.05.19	4.05.19	отключение от защит, нарушение на абонентской ТП-031	электрообеспечение восстановлено
4.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.05.19	4.05.19	отключение от защит, нарушение на абонентской ТП-031	электрообеспечение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	4.05.19	4.05.19	отключение от защит, осмотр	повторное включение
6.	Моршанский	КВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	4.05.19	4.05.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП яч.15 – ТП-18	электрообеспечение восстановлено
7.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.05.19	5.05.19	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КВЛ-6кВ №3 ЦРП – оп. №1, на момент отключения от ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» запитана КВЛ-6кВ №3 ЦРП	электрообеспечение восстановлено
8.	Уваровский	отпайка от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольпанская» к ТП-61	12.05.19	12.05.19	падение дерева на ВЛ	электрообеспечение восстановлено
9.	Жердевский	ВЛ-10кВ № 18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	14.05.19	14.05.19	отключение от защит	электрообеспечение восстановлено
10.	Жердевский	ВЛ-10кВ № 03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	14.05.19	14.05.19	отключение от защит	электрообеспечение восстановлено
11.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	15.05.19	15.05.19	отключение от защит, падение дерева, обрыв ВЛ, повреждение траверсы	электрообеспечение восстановлено
12.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	15.05.19	15.05.19	отключение от защит, нарушение на абонентской ТП-018	электрообеспечение восстановлено
13.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№6 ТП-8	27.05.19	27.05.19	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ яч.№5 в ТП-21	электрообеспечение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	28.05.19	28.05.19	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на ТП-196	электрообеспечение восстановлено
15.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	29.05.19	29.05.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-3 – ТП-034	электрообеспечение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	30.05.19	30.05.19	отключение от защит, попадание постороннего предмета (метал-лизированная плёнка) на провода	электрообеспечение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	1.04.19	1.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	3.04.19	3.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-205 – ТП-10 и ТП-9 – ТП-10	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	8.04.19	8.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	8.04.19	8.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС-35/6кВ №1 – ТП-11	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.04.19	10.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП-6кВ	10.04.19	10.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
7.	Котовский	КЛ-6кВ яч. №19 ЦРП-6кВ	10.04.19	10.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-36-ТП-18	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	17.04.19	17.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	20.04.19	20.04.19	отключение от запит, неисправность в ТП-190	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 Заворонежская»	22.04.19	22.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.04.19	22.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-5 – ТП-50	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	КЛ-6кВ №7 РП-1	23.04.19	23.04.19	отключение от запит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-18	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	25.04.19	25.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС «Камвольная»-ТП-73	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч. №13 ПС-220/35/6кВ «Мичуринская»	27.04.19	27.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-281, КЛ-6кВ спуск на ТП-282	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	28.04.19	28.04.19	отключение от запит, падение дерева на ВЛ, обрыв проводов в 3х пролётах	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	28.04.19	28.04.19	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	28.04.19	28.04.19	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-10кВ спуск на ТП-207	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	30.04.19	30.04.19	отключение от запит, нарушение на абонентской ТП-20	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	3.03.19	3.03.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	4.03.19	5.03.19	отключение от защит, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
3.	Котовский	КЛ-6кВ №23 ТЭЦ-2	5.03.19	5.03.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№6 ТП-23 – ТП-Меб. цех	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6 кВ «Моршанская»	5.03.19	5.03.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
5.	Моршанский	РП-2 (ввод с КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Моршанская»)	6.03.19	6.03.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-83	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	6.03.19	6.03.19	отключение от защит, неисправность в ТП-252 (абонентская), вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.03.19	11.03.19	отключение от защит, «земля», повреждение разрядников на оп.№130	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	11.03.19	11.03.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	11.03.19	11.03.19	отключена аварийно, «земля» неисправность ТТ на СМВ №4	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №12 ПС-220/6кВ «Мичуринская»	19.03.19	19.03.19	отключение от защит, нарушение в аб. ТП-б/н, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	23.03.19	23.03.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	23.03.19	23.03.19	отключение от защит	повторное включение
13.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	23.03.19	23.03.19	отключение от защит	повторное включение
14.	Мичуринский	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	24.03.19	24.03.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
15.	Мичуринский	КЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	24.03.19	24.03.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	25.03.19	25.03.19	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-34 – ТП-129	электроснабжение полностью восстановлено по резервной схеме

17.	Котовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О	26.03.19	26.03.19	отключение от зашит, отключение от зашит вводного МВ-6кВ яч.№5 ТП-45	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
18.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	26.03.19	26.03.19	отключение от зашит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ в ТП-90	электроснабжение восстановлено
19.	Рассказовский Кирсановский ПУ	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Заводская»	31.03.19	31.03.19	аварийно отключена, в результате ДТП повреждение СМВ-5 и опоры №64	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	12.02.19	12.02.19	отключение от защит, нарушение в ТП-26	электроснабжение восстановлено
2.	Жердевский	ВЛ-10кВ №6 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	15.02.19	15.02.19	отключение от защит, ветки на ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский Сатинское ПО	ТП-0782	19.02.19	19.02.19	отключена аварийно, неисправность Р-10кВ	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	21.02.19	21.02.19	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	21.02.19	21.02.19	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	22.02.19	22.02.19	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля спуск на ТП-054	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод в РП-2 с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.02.19	26.02.19	отключение от защит, ветка на ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2019 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	МВ-6кВ яч.№1 ТП-6 (Т-2)	2.01.19	2.01.19	отключение от зашит, повреждение в сети 0,4кВ уличного освещения (вне зоны ответственности АО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КЛ-6кВ №8 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	2.01.19	2.01.19	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	ВВ-6кВ яч. №17 – ввод на 2сп ЦРП от КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2 и СМВ-6кВ 1сп – 4сп ЦРП	12.01.19	12.01.19	отключение от зашит, неисправность на СМВ-6кВ ЦРП (проникновение kota)	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	17.01.19	17.01.19	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля ТП-62 – ТП-016	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»»	16.01.19	16.01.19	отключение от зашит	повторное включение
6.	Уваровский	ТП-4021П, 4019П, 4004П, 4201П, 4020П, 4204П, 4031П, 4202П, 4206П, 4022П, 4030П, 4033П, 4146П, 4103П, 4195, 4032П, 4024П, 4187П, 4026П, 4203П, 4212П, 4199П, 4211П, 4198П, 4213П, 4028П, 4010П от ВЛ-10кВ №11 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская»	17.01.19	17.01.19	отключение от зашит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	18.01.19	18.01.19	отключение от зашит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	отпайка к ТП-4089П от ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	18.01.19	18.01.19	отключена, неисправность в ТП-4089П	электроснабжение восстановлено
9.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№6 ТП-8	27.01.19	27.01.19	отключение от зашит, ТП-21 – ТП-Искож (абонентская)	электроснабжение восстановлено
10.	Котовский	КЛ-6кВ яч.№20 ЦРП	27.01.19	27.01.19	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля ЦРП – ТП-КНС	электроснабжение восстановлено