

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.12.20 2-54	8.12.20 3-26	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-3	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ТП-3	8.12.20 5-50	8.12.20 12-20	выход из строя силового трансформатора	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	14.12.20 5-10	14.12.20 5-15	отключение от защит	повторное включение
4.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №14 ЦРП-6кВ	15.12.20 12-20	15.12.20 12-40	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ТП-15	электроснабжение восстановлено
5.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-9	18.12.20 18-30	18.12.20 18-50	отключение от защит	повторное включение
6.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-9	18.12.20 20-05	18.12.20 20-20	отключение от защит	повторное включение
7.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-9	18.12.20 20-35	18.12.20 20-45	отключение от защит	повторное включение
8.	Мичуринский	ВЛ-6кВ яч. №12 ПС-220/6кВ «Мичуринская»	22.12.20 16-08	22.12.20 18-36	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ автомобилем	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч. №26 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	1.11.20 9-07	1.11.20 9-50	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-83 – ТП-135	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.11.20 16-10	2.11.20 16-11	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский	ТП-552, 18, 19, 20, 21, 30 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ "Платоновская" (МРСК)	2.11.20 16-10	2.11.20 16-35	отключение от защит, неисправность в ТП-30 (на балансе АО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП-6кВ	6.11.20 19-06	6.11.20 19-07	отключение от защит	повторное включение
5.	Кирсановское ПО Рассказовский	ТП-12	9.11.20 18-40	9.11.20 19-25	отключена, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч. №6 ПС-35/6кВ №1	11.11.20 2-35	11.11.20 3-10	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч. №6 – ТП-18	электроснабжение восстановлено
7.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №8 ЦРП	17.11.20 9-30	17.11.20 10-15	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч. №8 – ТП-15 (№3)	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	18.11.20 16-28	18.11.20 17-08	отключение от защит, неисправность в абонентской ТП-076	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	19.11.20 12-39	19.11.20 13-09	отключение от защит	повторное включение
10.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	19.11.20 13-46	19.11.20 15-49	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №14 ТП-76 (ТП-76 – ТП-75)	19.11.20 20-04	19.11.20 20-40	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	23.11.20 6-47	23.11.20 6-53	отключение от защит	повторное включение
13.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	23.11.20 7-42	23.11.20 12-05	отключение от защит, неисправность в ТП-51	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевское ПО Уваровский	ТП-37	23.11.20 14-15	23.11.20 15-45	отключена аварийно, выход из строя силового трансформатора	электроснабжение восстановлено
15.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №6 ЦРП – ТП-31 (№2)	25.11.20 10-45	25.11.20 11-15	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовское ПО Рассказовский	МВ-6кВ – ввод на 2СПП ТП-45 от КЛ-6кВ №11 ЦРП Н/О	1.10.20 9-15	1.10.20 10-00	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №11 ЦРП Н/О	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.10.20 8-29	18.10.20 9-21	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	12.10.20 14-07	12.10.20 14-43	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №1 – ТП-35	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	16.10.20 15-22	16.10.20 15-51	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-35 – ТП-50	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	18.10.20 5-08	18.10.20 10-09	отключение от защит, повреждение штыря изолятора, провод упал на траверсу	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	16.10.20 10-42	16.10.20 10-45	отключение от защит	повторное включение
7.	Котовское ПО Рассказовский	участок КЛ-6кВ ТП-39 – ТП-34 – ТП-11 – ТП-12 – ТП-13	24.10.20 14-30	24.10.20 16-30	отключение от защит, с повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-13- ТП-14	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.10.20 8-40	25.10.20 10-23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-117 – ТП-44	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.10.20 9-50	25.10.20 10-20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.10.20 10-52	25.10.20 10-54	отключение от защит	повторное включение
11.	Рассказовский	ТП-17	25.10.20 10-25	25.10.20 17-00	отключена аварийно, сгорели 3 ВВ, вышел из строя трансформатор S=250кВА	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
12.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	28.10.20 3-14	28.10.20 3-25	отключение от защит	повторное включение
13.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №4 РП-2	29.10.20 10-15	29.10.20 10-25	отключена аварийно, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч. №4 РП-2 –ТП-53	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.10.20 22-08	30.10.20 22-24	отключение от защит	повторное включение
15.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.10.20 22-08	30.10.20 22-51	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский	ТП-84	30.10.20 23-10	31.10.20 13-55	отключена аварийно, возгорание в ТП, нарушение изоляции выводов в РУ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.10.20 0-58	31.10.20 1-25	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.09.20	8.09.20	аварийно отключена, падение дерева на ВЛ-6кВ, обрыв ВЛ-6кВ в пролете оп. 3-00/50 – 3-00/52, срыв 2 изоляторов	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/10кВ "Рассказовская"	8.09.20	8.09.20	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ-6кВ ул. Советская / Октябрьская (без обрыва)	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/10кВ "Рассказовская"	8.09.20	8.09.20	отключение от зашит, повреждение на абонентской ТП-058	электроснабжение восстановлено
4.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ №7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	8.09.20	8.09.20	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-4	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.09.20	9.09.20	отключение от зашит, ветка на проводах между	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	9.09.20	9.09.20	отключение от зашит	повторное включение
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	9.09.20	9.09.20	отключение от зашит, грузовым автомобилем сбита опора	электроснабжение восстановлено, опора заменена
8.	Моршанский	ТП-42	11.09.20	11.09.20	вышел из строя силовой трансформатор 250кВа	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
9.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-23	16.09.20	16.09.20	неисправность в яч.№3 (ввод 6кВ с КЛ-6кВ №23 ТЭЦ-2), повреждение на КЛ-6кВ ТП-23 – ТП-АСФ (абонентская)	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	участок ВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская» (от ЛР-4)	17.09.20	17.09.20	отключен, повреждение на ЛР-4	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	18.09.20	18.09.20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	20.09.20	20.09.20	отключение от зашит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ на ТП-210 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
13.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-8	24.09.20	24.09.20	отключение от зашит вводного МВ-6кВ, повреждение КЛ-0,4кВ яч.№4 при проведении земляных работ сторонней организацией	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	ТП-42	24.09.20	24.09.20	неисправность трансформатора, разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч. №26 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	27.09.20	27.09.20	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-57 – ТП-138 и КЛ-6кВ ТП-57 – ТП-184	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.08.20	1.08.20	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-90	электроснабжение восстановлено
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.08.20	3.08.20	отключение от защит, схлест проводов в пролёте между оп. №1-00/15 и №1-00/16	электроснабжение восстановлено
3.	Кирсановское ПО Рассказовский	КЛ-10кВ №6 ЦРП-10кВ	5.08.20	5.08.20	отключение от защит, повреждение КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-17 при проведении земляных работ сторонними лицами	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	6.08.20	6.08.20	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС-35/6кВ №2 до ТП-220 и КЛ-6кВ ТП-59 – ТП-184	электроснабжение восстановлено
5.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	12.08.20	12.08.20	отключение от защит	повторное включение
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.08.20	12.08.20	отключение от защит	повторное включение
7.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.08.20	14.08.20	отключена аварийно, неисправность в ТП-27	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.08.20	14.08.20	отключение от защит, падение ветки дерева на оп.№14	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.08.20	15.08.20	отключение от защит, падение веток дерева на ВЛ в пролёте между оп. №32-00/40 и №32-00/41 (без обрыва)	электроснабжение восстановлено
10.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-3 – ТП-4	16.08.20	16.08.20	отключение от защит МВ-6кВ яч.№3 ТП-3, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	17.08.20	17.08.20	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №4 – ТП-016	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№25 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	17.08.20	17.08.20	отключение от защит при переводе нагрузки с КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	17.08.20	17.08.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	24.08.20	24.08.20	отключение от защит падение дерева на ВЛ у ТП-8	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	ТП-59	26.08.20	26.08.20	отключена аварийно, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	2.07.20 5-05	2.07.20 5-13	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.20 11-01	4.07.20 11-14	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	4.07.20 11-01	4.07.20 11-14	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	5.07.20 0-17	5.07.20 1-55	отключение от защит, гроза, повреждение кабельного спуска на ТП-81а (абонентская)	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	ВЛ-6кВ яч. №12 ПС-220/6кВ «Мичуринская»	5.07.20 23-33	6.07.20 14-51	отключение от защит, нарушение на ВЛ-6кВ за границей балансовой принадлежности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч. №13 ПС-220/35/6кВ «Мичуринская»	6.07.20 1-07	6.07.20 18-42	отключение от защит нарушение в абонентской ТП-295	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	6.07.20 1-25	6.07.20 1-30	отключение от защит (гроза)	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	6.07.20 4-30	6.07.20 17-18	отключение от защит, падение опоры №42	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №1	6.07.20 3-50	6.07.20 10-05	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-19 – ТП-94	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	6.07.20 5-00	6.07.20 5-20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 29 ПС-110/10кВ «Городская»	5.07.20 8-21	5.07.20 8-25	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	6.07.20 1-15	6.07.20 4-15	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-10кВ у ТП-1	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская»	8.07.20 13-49	8.07.20 14-50	отключение от защит, упало дерево у ТП-30	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	8.07.20 18-50	8.07.20 19-01	отключение от защит, упало дерево на ВЛ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП Н/О	8.07.20 16-30	8.07.20 18-00	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-45 – ТП-42	электроснабжение восстановлено
16.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	8.07.20 15-09	8.07.20 15-21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский г. Кирсанов	ТП-58	8.07.20 18-36	8.07.20 19-30	аварийно отключена, неисправность трансформатора	электроснабжение восстановлено
18.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №8 РП-1	6.07.20 10-30	6.07.20 11-55	отключение от защит, ветка на ВЛ у ТП-159	электроснабжение восстановлено
19.	Мичуринский	ТП-31	6.07.20 12-46	6.07.20 17-08	отключение от защит, отключена аварийно, нарушение в ТП	электроснабжение восстановлено
20.	Мичуринский	уч. ВЛ-6кВ ТП-161 – ТП-99	7.07.20 9-52	7.07.20 12-17	отключен участок ВЛ, обрыв провода	электроснабжение восстановлено

21.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4	7.07.20 13-55	7.07.20 14-10	отключена аварийно, «земля» на линии, осмотр	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.07.20 14-30	8.07.20 14-41	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Уваровский	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.07.20 14-30	8.07.20 14-41	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	8.07.20 13-55	8.07.20 15-00	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч. №6 ЦРП	8.07.20 14-41	8.07.20 16-00	аварийно отключена, разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
26.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	13.07.20 5-39	13.07.20 5-45	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
27.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	14.07.20 10-25	14.07.20 12-33	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля- спуск на ТП-11	электроснабжение восстановлено
28.	Рассказовский	ТП-41	14.07.20 16-00	14.07.20 18-00	отключена аварийно, вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
29.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	15.07.20 9-31	15.07.20 10-26	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
30.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №6 РП-1	15.07.20 8-28	15.07.20 11-05	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
31.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4	15.07.20 11-20	15.07.20 11-57	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
32.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	20.07.20 16-05	20.07.20 16-47	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
33.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.07.20 16-30	21.07.20 16-46	аварийно отключена, пробой проходного изолятора на ТП-78	электроснабжение восстановлено
34.	Моршанский	ТП-128	21.07.20 18-30	21.07.20 20-55	отключена аварийно, неисправность Р-6кВ	электроснабжение восстановлено
35.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч.№1А ТП-8 (ТП-8 - ТП-43)	24.07.20 9-30	24.07.20 10-05	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
36.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч. №13 ПС-220/35/6кВ «Мичуринская»	29.07.20 15-31	29.07.20 18-30	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
37.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №06 ПС-35/6кВ «Донская»	30.07.20 3-46	30.07.20 6-41	отключение от защит, разрушение 2х проходных изоляторов в ячейке №5 РП-1, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-31 – ТП-177	электроснабжение восстановлено
38.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	31.07.20 16-20	31.07.20 17-05	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
39.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	31.07.20 17-16	31.07.20 18-09	отключение от защит, падение дерева на ТП-51 (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ-7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	1.06.20	1.06.20	отключение от зашит	повторное включение
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, нарушения в ТП-28, СМВ-2	электроснабжение восстановлено
3.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ-3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит	повторное включение
4.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Заводская»	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит	повторное включение
5.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит	повторное включение
6.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №4 ЦРП	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-8	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-46	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	3.06.20	3.06.20	отключена аварийно, нарушение в ТП-39	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-217	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	3.06.20	3.06.20	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ (без обрыва)	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ«Камвольная»	5.06.20	5.06.20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
14.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП н/о	5.06.20	5.06.20	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-14 (ТПЗ) – ТП-45 (2СП)	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
15.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ«Кирсановская»	7.06.20	7.06.20	отключение от зашит	повторное включение
16.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	7.06.20	7.06.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-46	электроснабжение восстановлено
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	10.06.20	11.06.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-22	электроснабжение восстановлено
18.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.06.20	10.06.20	отключена аварийно, нарушение в ТП-127	электроснабжение восстановлено
19.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4«Заворонежская»	12.06.20	12.06.20	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ- спуск на ТП-50 с ВЛ-6кВ(в сторону ТП-223, 50а)	электроснабжение восстановлено
20.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	12.06.20	12.06.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-53	электроснабжение восстановлено

21.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	12.06.20	12.06.20	отключена аварийно, «земля», нарушение в ТП-175	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	12.06.20	12.06.20	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	12.06.20	13.06.20	отключение от запит, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КВЛ-10 кВ №14 ПС-35/10кВ "Агропром"	12.06.20	12.06.20	отключение от запит	повторное включение
25.	Моршанский	КВЛ-10 кВ №17 ПС-35/10кВ "Северная"	12.06.20	12.06.20	отключение от запит, обрыв шлейфа к ТП-66	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	КВЛ-6 кВ №28 ПС-110/35/6кВ "Камвольная"	12.06.20	13.06.20	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
27.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.06.20	12.06.20	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
28.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10 кВ "Городская"	13.06.20	13.06.20	отключение от запит	повторное включение
29.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.06.20	14.06.20	отключение от ТО	повторное включение
30.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.06.20	14.06.20	отключение от запит, нарушение в ТП-114	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.06.20	14.06.20	отключение от запит	повторное включение
32.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» - ввод на 1 СШ ЦРП-10кВ	14.06.20	14.06.20	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
33.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.06.20	14.06.20	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
34.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	14.06.20	14.06.20	отключение от запит, нарушение в ТП-43	электроснабжение восстановлено
35.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10 кВ "Жердевская"	14.06.20	14.06.20	отключение от запит, срыв вязки проводов на оп. №13-00/48	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	14.06.20	14.06.20	отключена аварийно, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
37.	Уваровский	ТП-4212П	14.06.20	14.06.20	отключена аварийно для замены проходного изолятора	электроснабжение восстановлено
38.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.06.20	18.06.20	отключение от запит (гроза)	электроснабжение восстановлено
39.	Мичуринский	КЛ-6кВ №4 РП-1	19.06.20	19.06.20	отключение от запит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ от ВН на Т-2 ТП-102	электроснабжение восстановлено
40.	Мичуринский	КЛ-6кВ №7 РП-1	19.06.20	19.06.20	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-1 – ТП-149	электроснабжение восстановлено
41.	Мичуринский	КЛ-6кВ №4 РП-1	21.06.20	21.06.20	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-32 – ТП-102	электроснабжение восстановлено
42.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	18.06.20	18.06.20	отключение от запит, неисправность в ТП-107, повреждение изоляции кабеля от Р-6кВ до тр-ра	электроснабжение восстановлено
43.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	19.06.20	19.06.20	отключение от запит, падение ветки на ВЛ ул. Гагарина, 12	электроснабжение восстановлено

44.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	22.06.20	22.06.20	отключение от защит	повторное включение
45.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	22.06.20	22.06.20	отключение от защит	повторное включение
46.	Моршанский	КЛ-10кВ яч. №15 РП-6 - РП-4	23.06.20	23.06.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
47.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	23.06.20	23.06.20	отключилась от защит	повторное включение
48.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	23.06.20	23.06.20	отключение от защит, нарушение у абонента (ТП-072)	электроснабжение восстановлено
49.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10 кВ №14 ПС-35/10 кВ "РСХО"	23.06.20	24.06.20	отключение от защит, нарушение у абонента (ТП-072)	электроснабжение восстановлено
50.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	24.06.20	24.06.20	отключение от защит, ветки на ВЛ в пролете опор №25-25	электроснабжение восстановлено
51.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.06.20	24.06.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
52.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит , повреждение концевой муфты КЛ-6кВ на оп.№3-00/36	электроснабжение восстановлено
53.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
54.	Мичуринский	ВЛ-6кВ «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	28.06.20	29.06.20	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
55.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 РП-1	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
56.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №8 РП-1	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
57.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ «Донская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
58.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	28.06.20	28.06.20	отключение от защит , сильный ветер	повторное включение
59.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, нарушение в ТП-160	электроснабжение восстановлено
60.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
61.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
62.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4	28.06.20	29.06.20	отключение от защит, падение дерева у ТП-157а, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
63.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №4	28.06.20	29.06.20	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-90 – ТП-108	электроснабжение восстановлено
64.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит	повторное включение
65.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	28.06.20	28.06.20	отключение от защит, схлест проводов ВЛ у ТП-18	электроснабжение восстановлено
66.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ «Донская»	28.06.20	29.06.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за май 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (ввод на 1СП ЦРП)	1.05.20	2.05.20	отключение от защит, автомобилем сбита опора	электроснабжение восстановлено
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	5.05.20	5.05.20	отключение от защит	повторное включение
3.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ№7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	5.05.20	5.05.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ№7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	5.05.20	5.05.20	отключение от защит, нарушение в СМВ№6	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	6.05.20	6.05.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ«Городская»	6.05.20	6.05.20	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	8.05.20	8.05.20	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ, падение опоры, обрыв проводов	электроснабжение восстановлено
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	8.05.20	8.05.20	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-3 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
9.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №2 ЦРП	8.05.20	8.05.20	отключение от защит	повторное включение
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №06 ПС-35/6кВ «Донская»	9.05.20	9.05.20	отключение от защит	повторное включение
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ «Донская»	9.05.20	9.05.20	отключение от защит	повторное включение
12.	Мичуринский	КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-105 (участок КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ «Донская»)	9.05.20	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
13.	Моршанский	ТП-51	9.05.20	9.05.20	отключена аварийно, повреждение концевой муфты кабеля на ТП-51	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	14.05.20	14.05.20	отключение от защит	повторное включение
15.	Моршанский	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	14.05.20	14.05.20	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ, схлест проводов	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	18.05.20	18.05.20	отключение от защит, неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №14 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	24.05.20	26.05.20	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля в ячейке №14 ПС №3	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
18.	Уваровский	ТП-4089П	21.05.20	21.05.20	отключена аварийно, повреждение разрядника	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	18.05.20	19.05.20	отключение от защит, обрыв ВЛ между опорами №22-23	электроснабжение восстановлено по резервной схеме

20.	Моршанский	КЛ-10кВ №6 РП-6	18.05.20	24.05.20	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля РП-6 – ТП-81	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	20.05.20	20.05.20	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	21.05.20	21.05.20	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	22.05.20	22.05.20	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
24.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	26.05.20	26.05.20	отключена аварийно, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
25.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.05.20	26.05.20	отключение от зашит	повторное включение
26.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	29.05.20	29.05.20	отключение от зашит, неисправность в ТП-66	электроснабжение восстановлено
27.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№10 ЦРП (ввод на 2 СП-6кВ ЦРП с ВЛ-6кВ №6 ПС «Моршанская»)	31.05.20	31.05.20	отключение от зашит (гроза), неисправность привода МВ-6кВ яч.№12 ЦРП	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 РП-1	3.04.20	4.04.20	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	4.04.20	4.04.20	отключение от защит, попадание постороннего предмета на токоведущие части	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ №11 ЦРП	7.04.20	7.04.20	отключение от защит, выход из строя автомата в ТП-94	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	8.04.20	8.04.20	отключение от защит, «земля» на линии фаза «С», осмотр	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	8.04.20	8.04.20	отключение от защит	повторное включение
6.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	8.04.20	8.04.20	отключение от защит, обрыв провода сторонними лицами у ТП-014 – ТП-071	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	8.04.20	8.04.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	11.04.20	11.04.20	отключение от защит	повторное включение
9.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	11.04.20	11.04.20	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-015 (вне зоны ответственности АО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	11.04.20	11.04.20	отключение от защит	повторное включение
11.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.04.20	12.04.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Кирсановский ПУ Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.04.20	12.04.20	отключение от защит	повторное включение
13.	Кирсановский ПУ Рассказовский	КВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.04.20	12.04.20	отключение от защит, (на момент отключения от ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Кирсановская была запитана 2СШ ЦРП)	повторное включение
14.	Кирсановский ПУ Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.04.20	12.04.20	отключение от защит, обрыв провода ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.04.20	12.04.20	отключена аварийно, «земля» на линии, ветка на отпайке ВЛ-6кВ в сторону ТП-036	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	16.04.20	16.04.20	отключение от защит	повторное включение
17.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	16.04.20	16.04.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский	ТП-90	19.04.20	19.04.20	отключение от защит, неисправность в РУ-6кВ	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	20.04.20	20.04.20	отключение от защит, обрыв шлейфа ф. А в ТП-71	электроснабжение восстановлено, электроснабжение ТП-71 восстановлено в 11-59 20.04.20

20.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	21.04.20	21.04.20	отключение от зашит, обрыв 2 проводов листом кровельного железа	электроснабжение восстановлено
21.	Кирсановский ПУ Рассказовский	ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	21.04.20	21.04.20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	22.04.20	22.04.20	отключение от зашит, падение 3х опор ВЛ совместной подвески 6/0,4кВ	электроснабжение восстановлено
23.	Котовский	КЛ-6кВ №15 ЦРП-6кВ	23.04.20	23.04.20	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля ТП-17 – ТП-36	электроснабжение восстановлено
24.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	24.04.20	24.04.20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.04.20	25.04.20	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено
26.	Кирсановский ПУ Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	27.04.20	27.04.20	отключение от зашит	повторное включение
27.	Кирсановский ПУ Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.04.20	27.04.20	отключение от зашит, повреждение в РП-10кВ «СОМ», (вне зоны ответственности АО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
28.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	29.04.20	29.04.20	отключение от зашит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовский	ТП-9	1.03.20	1.03.20	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-0,4кВ на спортивный манеж	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	5.03.20	6.03.20	аварийно отключена, «земля», на опоре разрушены два изолятора	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №9 ЦРП	6.03.20	6.03.20	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-88 – ТП-9	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.03.20	6.03.20	аварийно отключена, «земля», (на момент отключения от ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Кирсановская была запитана 2СП ЦРП)	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	6.03.20	7.03.20	аварийно отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-3 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.03.20	7.03.20	аварийно отключена, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.03.20	7.03.20	аварийно отключена, «земля», повреждение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 29 ПС-110/10кВ «Городская»	11.03.20	11.03.20	аварийно отключена, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 21 ПС-110/10кВ «Городская»	12.03.20	12.03.20	отключение от защит, нарушение в ТП-25	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 21 ПС-110/10кВ «Городская»	12.03.20	12.03.20	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ № 21 ПС-110/10кВ «Городская»	12.03.20	12.03.20	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	13.03.20	13.03.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский Жердевское ПО	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	13.03.20	13.03.20	отключение от защит, нарушение в ТП-015 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	13.03.20	13.03.20	отключение от защит, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	МВ-6кВ яч. №10 РП-2 (ввод на 2 СП РП-2 с ВЛ-6кВ №31 ПС 110/35/6кВ «Моршанская»)	15.03.20	15.03.20	отключение от защит, нарушение в ТП-130	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский Жердевское ПО	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	16.03.20	16.03.20	отключение от защит	повторное включение
17.	Мичуринский	КЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	21.03.20	21.03.20	отключение от защит, разрушение концевой муфты кабеля в ТП-178	электроснабжение восстановлено

18.	Уваровский Жердевское ПО	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	22.03.20	22.03.20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
19.	Уваровский Жердевское ПО	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	22.03.20	22.03.20	отключение от зашит	повторное включение
20.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	22.03.20	22.03.20	отключение от зашит	повторное включение
21.	Уваровский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	22.03.20	22.03.20	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	ВЛ-6кВ яч. №7 ПС-35/6кВ №1	24.03.20	24.03.20	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод в РП-2 с ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.03.20	27.03.20	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-83	электроснабжение восстановлено
24.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП	27.03.20	27.03.20	отключение от зашит, нарушение в ТП-024 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП	27.03.20	27.03.20	отключение от зашит при включении участка от ЛР-1	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская» (резервное питание ТП-54)	2.02.20	7.02.20	отключение от защит	электроснабжение не прекращалось, потребитель имеет резервное питание
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	2.02.20	2.02.20	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	7.02.20	7.02.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	10.02.20	10.02.20	отключена, «земля», нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	12.02.20	12.02.20	отключение от защит	повторное включение
6.	Рассказовский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.02.20	15.02.20	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ №22 на участке до ТП-52	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.02.20	25.02.20	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.02.20	25.02.20	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	25.02.20	25.02.20	отключение от защит	повторное включение
10.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №2 ЦРП-10кВ	25.02.20	25.02.20	отключение от защит, отгорел шлейф Р-10кВ ТП-63	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	25.02.20	25.02.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	25.02.20	25.02.20	отключение от защит	повторное включение
13.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.02.20	25.02.20	отключение от защит, повреждение на ВЛ	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	ТП-32	25.02.20	25.02.20	отключена, отгорел шлейф Р-10кВ	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	26.02.20	26.02.20	отключение от защит	повторное включение
16.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.02.20	27.02.20	отключена, «земля» на линии, разрушение изолятора в ТП-12	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	участок КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс» (от ТП-188 до ТП-131(аб.))	28.02.20	28.02.20	отключен аварийно, неисправность в ТП-188	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский Кирсановский ПУ	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.02.20	29.02.20	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2020 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч. №13 ПС-220/35/6кВ «Мичуринская»	1.01.20	1.01.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч. №13 ПС-220/35/6кВ «Мичуринская»	2.01.20	2.01.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Котовский	КЛ-6кВ №34 ПС-220/110/6кВ «Тамбовская-4»	2.01.20	2.01.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	3.01.20	3.01.20	отключена согласно аварийной заявке для замены, сбитой автомобилем опоры	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	ТП-32	21.01.20	22.01.20	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	22.01.20	22.01.20	отключение от защит	повторное включение
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	29.01.20	29.01.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод на РП-2 от ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.01.20	30.01.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	30.01.20	30.01.20	отключение от защит	электроснабжение восстановлено