

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	7.12.21	7.12.21	отключение от защит	АПВ успешное
2.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	7.12.21	7.12.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	8.12.21	8.12.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	11.12.21	11.12.21	отключение от защит, нарушение в зоне ответственности АО «РЖД»	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	23.12.21	23.12.21	отключение от защит	повторное включение
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ "Пионер"	25.12.21	25.12.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-02 (АЗС)	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ "Городская"	25.12.21	25.12.21	отключение от защит, срыв вязки проводов на опоре	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	25.12.21	25.12.21	отключение от защит	повторное включение
9.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.12.21	25.12.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ТП-105	31.12.21	3.01.22	отключен аварийно Т2, нарушение в ТП	электроснабжение было восстановлено по резервной схеме
11.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	31.12.21	31.12.21	отключение от защит, нарушение в ТП-50	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Рассказовский	ТП-43	1.11.21	1.11.21	отключена аварийно, неисправность в РУ-0,4кВ	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ТП-4044П	5.11.21	5.11.21	отключение от зашит, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	6.11.21	6.11.21	отключение от зашит, осмотр ВЛ	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	8.11.21	8.11.21	неисправность в ТП-54	электроснабжение восстановлено
5.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №9 ТЭЦ-2	8.11.21	9.11.21	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-23 – ЦРП №1	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	8.11.21	9.11.21	отключена аварийно, обрыв шлейфа, выход из строя 2х изоляторов на опоре	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	15.11.21	15.11.21	отключение от зашит, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	ТП-11	15.11.21	15.11.21	отключена аварийно, неисправность в ТП-11	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КЛ-6кВ №25 ПС-35/6кВ №3	18.11.21	18.11.21	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-77 – ТП-012	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.11.21	19.11.21	отключение от зашит	повторное включение
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч.№13 ПС-220/6кВ «Мичуринская»	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит	повторное включение
13.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	20.11.21	22.11.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
15.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Заводская»	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит, неисправность в ТП-62	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ "Ржаксинская"	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит, неисправность в ТП-02 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
18.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Заводская»	20.11.21	20.11.21	отключение от зашит, неисправность в ТП-62	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	20.11.21	21.11.21	отключение от зашит, от падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.11.21	21.11.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено

21.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.11.21	22.11.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Заводская»	22.11.21	22.11.21	отключение от защит, разрушение изоляторов на РВ-10 СМВ-5	электроснабжение восстановлено
23.	Жердевое ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	23.11.21	23.11.21	отключение от МТЗ, неисправность в ТП-57	электроснабжение восстановлено
24.	Жердевое ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	23.11.21	23.11.21	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-70	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спасская»	29.11.21	29.11.21	отключение от защит	повторное включение
26.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	29.11.21	29.11.21	отключение от защит	повторное включение
27.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спасская»	29.11.21	30.11.21	отключение от защит, схлест на ВЛ	электроснабжение восстановлено
28.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит, выход из строя кабельной воронки на опоре №1	электроснабжение восстановлено
29.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит, выход из строя изоляторов на опоре	электроснабжение восстановлено
30.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.11.21	30.11.21	отключена аварийно, обрыв ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
31.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит, выход из строя кабельной воронки на опоре №1	электроснабжение восстановлено
32.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
33.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит, срыв вязки проводов с изолятора	электроснабжение восстановлено
34.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №02 ПС-35/6кВ «Донская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
35.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 РП-1	30.11.21	30.11.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-22 – ТП-32	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
36.	Жердевое ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит, неисправность в ТП-02 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
37.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	30.11.21	30.11.21	отключение от защит	повторное включение
38.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	30.11.21	1.12.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
39.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	30.11.21	30.11.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
40.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ «Донская»	30.11.21	1.12.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	1.10.21	1.10.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	8.10.21	8.10.21	отключение от защит	повторное включение
3.	Моршанский	МВ-10кВ яч. №6 РП-6	14.10.21	14.10.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты КВЛ-10кВ ТП-52 – ТП-66	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	16.10.21	16.10.21	аварийно отключена, обрыв ВЛ, разрушение проходного изолятора	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	17.10.21	17.10.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	18.10.21	18.10.21	аварийно отключена, разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	22.10.21	22.10.21	отключение от защит	повторное включение
8.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	23.10.21	23.10.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на опоре	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	26.10.21	31.10.21	аварийно отключена, повреждение КЛ-6кВ ПС «Камвольная» - РП-4	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
10.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	26.10.21	26.10.21	отключение от защит	повторное включение
11.	Кирсановское ПО Рассказовский	КЛ-10кВ №6 ЦРП	30.10.21	30.10.21	отключение от защит, нарушение в ТП-34, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-17	электроснабжение восстановлено
12.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.10.21	30.10.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-4 – ТП-33	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	1.09.21	1.09.21	отключение от защит, гроза	повторное включение
2.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	1.09.21	1.09.21	отключение от защит, гроза	повторное включение
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	2.09.21	2.09.21	отключение от защит, нарушение в ТП-51	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	2.09.21	2.09.21	отключение от защит, нарушение в ТП-37	электроснабжение восстановлено
5.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.09.21	3.09.21	отключение от защит	повторное включение
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.09.21	3.09.21	отключение от защит	повторное включение
7.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	3.09.21	3.09.21	отключение от защит	повторное включение
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №2 ЦРП	3.09.21	3.09.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №32 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.09.21	3.09.21	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-76 – ТП-75	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	3.09.21	3.09.21	отключение от защит, срыв изолятора с крюка на опоре	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	14.09.21	14.09.21	отключение от защит	повторное включение
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	15.09.21	15.09.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-143- ТП-33	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	15.09.21	-	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС-35/6кВ №2 до ТП-220	электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 15.09.21
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	19.09.21	30.09.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС-35/6кВ №2 до ТП-52	электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 19.09.21
15.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.09.21	20.09.21	отключение от защит, нарушение в ТП-7	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	20.09.21	20.09.21	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.09.21	22.09.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-6 – ТП-80	электроснабжение восстановлено
18.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №02 ПС-35/6кВ «Донская»	22.09.21	23.09.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля (спуск на ТП-45)	электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме 22.09.21
19.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч.№6 ТП-8	26.09.21	26.09.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	30.09.21	30.09.21	отключение от защит, автомобилем сбита опора	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	1.08.21	1.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.08.21	2.08.21	отключение от запит, разрушение изолятора на опоре	повторное включение
3.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	3.08.21	3.08.21	отключение от запит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	3.08.21	3.08.21	отключение от запит	повторное включение
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	3.08.21	3.08.21	отключение от запит, гроза	повторное включение
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	3.08.21	3.08.21	отключение от запит, гроза	повторное включение
7.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	4.08.21	4.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	6.08.21	6.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	5.08.21	5.08.21	отключение от запит	повторное включение
10.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	5.08.21	5.08.21	отключение от запит	повторное включение
11.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	6.08.21	6.08.21	отключение от запит	повторное включение
12.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	6.08.21	6.08.21	отключение от запит	повторное включение
13.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	10.08.21	10.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.08.21	13.08.21	отключение от запит, гроза	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	14.08.21	14.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	13.08.21	13.08.21	отключение от запит, повреждение концевой муфты на ТП-208	электроснабжение восстановлено
17.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	14.08.21	14.08.21	отключение от запит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	12.08.21	14.08.21	отключение от запит, падении дерева на ВЛ-6кВ ул. Комсомольская, 67	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	12.08.21	12.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
20.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	12.08.21	13.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	КВЛ-10кВ яч.№15 РП-6	12.08.21	13.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено

22.	Моршанский	КВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	13.08.21	14.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	13.08.21	13.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
24.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	18.08.21	18.08.21	отключение от запит	повторное включение
25.	Мичуринский	ТП-42	18.08.21	18.08.21	вышел из строя силовой трансформатор	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	20.08.21	20.08.21	отключение от запит, падение ветки на ВЛ, обрыв ВЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	20.08.21	20.08.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ввод №1 ТП-208 – ТП-201	электроснабжение восстановлено
28.	Моршанский	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	20.08.21	20.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
29.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод на РП-2 от ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	21.08.21	21.08.21	отключение от запит, гроза, сильный ветер	повторное включение
30.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	21.08.21	21.08.21	отключение от запит, падение ветки на ВЛ, обрыв ВЛ-10кВ, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
31.	Уваровский	отпайка от ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» к ТП-61	22.08.21	22.08.21	аварийно отключена, падение ветки на ВЛ	электроснабжение восстановлено
32.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-0864, 0865, 0866, 0795, 0858, 0857, 0872 от ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Степная» (МРСК)	24.08.21	25.08.21	отключение от запит ВЛ-10кВ №14 ПС «Степная», разрушение проходного изолятора на ВЛ-10кВ к ТП-0865 (в зоне ответственности АО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
33.	Котовское ПО Рассказовский	МВ-6кВ в ТП-6 КЛ-6кВ ТП-6 - ТП-5	27.08.21	27.08.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-10 КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-10 сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено
34.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч. №12 ПС-35/6кВ «Донская»	26.08.21	26.08.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
35.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч.13 ПС-220/6кВ	27.08.21	27.08.21	отключение от запит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.07.21	1.07.21	отключение защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-2	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	1.07.21	1.07.21	отключение от защит	повторное включение
3.	Мичуринский	ВЛ-6кВ яч.№15 ПС-35/6кВ «Донская»	6.07.21	6.07.21	отключение от защит	повторное включение
4.	Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	7.07.21	7.07.21	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ "Городская"	9.07.21	9.07.21	отключение от защит	повторное включение
6.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.07.21	10.07.21	отключена, «земля» на ВЛ-6кВ №20 ЦРП	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	10.07.21	11.07.21	отключена, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	11.07.21	11.07.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	11.07.21	11.07.21	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от подстанции до ТП-035а	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1 (РЖД) – ТП-250	13.07.21	13.07.21	отключение от защит, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	14.07.21	14.07.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.07.21	16.07.21	отключение от защит, обрыв провода ВЛ-6кВ между оп. №1 и №3, повреждение концевой муфты у ТП-93	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	16.07.21	16.07.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №19 ЦРП-6кВ	16.07.21	16.07.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-36	электроснабжение восстановлено
15.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	18.07.21	18.07.21	отключение от защит	повторное включение
16.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	19.07.21	19.07.21	отключение от защит	повторное включение
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	19.07.21	19.07.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-3 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
18.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	20.07.21	20.07.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-1 – ТП-45	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	20.07.21	20.07.21	отключение от защит	повторное включение
20.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	21.07.21	21.07.21	отключение от защит, гроза	повторное включение
21.	Мичуринский	ВЛ-6кВ «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	21.07.21	21.07.21	отключение от защит, гроза, сильный ветер	повторное включение
22.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	21.07.21	21.07.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	21.07.21	21.07.21	отключение от защит, гроза	повторное включение



24.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	21.07.21	21.07.21	отключение от зашит, гроза, ТП-04(аб.) отгорели шлейфа	электроснабжение восстановлено
25.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Городская»	21.07.21	21.07.21	отключение от зашит, гроза	повторное включение
26.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	21.07.21	21.07.21	отключение от зашит, гроза, нарушение в ТП-015(аб.)	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	21.07.21	21.07.21	отключение от зашит, гроза	повторное включение
28.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	21.07.21	21.07.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
29.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	22.07.21	22.07.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
30.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	22.07.21	22.07.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
31.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	24.07.21	24.07.21	отключение от зашит	повторное включение
32.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	28.07.21	28.07.21	отключение от зашит	повторное включение
33.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ "Бурнакская"	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, гроза	электроснабжение восстановлено
34.	Моршанский	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ "Моршанская"	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, разрушение изолятора на опоре №1 у ТП-73	электроснабжение восстановлено
35.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, гроза	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, ветка на проводах	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанский	КВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, гроза	электроснабжение восстановлено
38.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, гроза	повторное включение
39.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ "Спаская"	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ (без обрыва)	электроснабжение восстановлено
40.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №8 РП-1	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит	электроснабжение восстановлено
41.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
42.	Моршанский	КЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС «Моршанская» - ТП-32, неисправность в ТП-031 (аб.)	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
43.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.07.21	30.07.21	отключение от зашит, гроза	повторное включение
44.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ "Городская"	30.07.21	31.07.21	отключение от зашит, падение дерева на ВЛ, обрыв 2х линейных проводов	электроснабжение восстановлено
45.	Рассказовский	ТП-13	30.07.21	30.07.21	отключена аварийно, сгорела ВВ ф.С	электроснабжение восстановлено
46.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	31.07.21	31.07.21	отключение от зашит	повторное включение
47.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10 кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	31.07.21	31.07.21	отключение от зашит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.06.21	2.06.21	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
2.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-11 – ТП-13	2.06.21	2.06.21	отключение от защит, нарушение в ТП-13	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.06.21	2.06.21	отключение от защит, падение ветки на ВЛ	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	2.06.21	2.06.21	отключение от защит, срыв изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	4.06.21	4.06.21	отключение от защит	повторное включение
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	5.06.21	5.06.21	отключение от защит	повторное включение
7.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.06.21	5.06.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	6.06.21	6.06.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.06.21	7.06.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ спуск на ТП-30	электроснабжение восстановлено
10.	Кирсановское ПО Рассказовский	ТП-4	7.06.21	7.06.21	неисправность в ТП-4	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	7.06.21	7.06.21	отключение от защит, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №8 ПС-35/6кВ №2	8.06.21	8.06.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС-2 – ТП-125а	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	9.06.21	9.06.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	9.06.21	9.06.21	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
15.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	9.06.21	9.06.21	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
16.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	9.06.21	9.06.21	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
17.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	10.06.21	10.06.21	отключение от защит, гроза	электроснабжение восстановлено
18.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	10.06.21	10.06.21	отключение от защит, гроза, повреждение изоляции КЛ-10 кВ ТП-28 – ТП-42	электроснабжение восстановлено
19.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.06.21	13.06.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ	электроснабжение восстановлено
20.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.06.21	12.06.21	отключение от защит	повторное включение
21.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ-4 КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.06.21	12.06.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	12.06.21	12.06.21	отключение от защит	повторное включение
23.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	12.06.21	12.06.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
24.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.06.21	12.06.21	аварийно отключена, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №3 ЦРП	12.06.21	12.06.21	отключение от защит	повторное включение

26.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ-4 КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.06.21	13.06.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
27.	Кирсановское ПО Рассказовский	участок от СР8-1 КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.06.21	13.06.21	отключен аварийно, неисправность в СР8-2	электроснабжение восстановлено
28.	Мичуринский	КЛ-6кВ яч.№6 «КЗЛ» ПС-35/6кВ №1	13.06.21	13.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-29 – ТП-18	электроснабжение восстановлено
29.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	14.06.21	14.06.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
30.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №02 ПС-35/6кВ «Донская»	14.06.21	15.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
31.	Мичуринский	2СП РП-1	14.06.21	14.06.21	аварийное отключение ВЛ-6кВ №02 ПС-35/6кВ «Донская»	электроснабжение восстановлено
32.	Моршанский	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.06.21	15.06.21	отключение от запит, гроза	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	15.06.21	15.06.21	отключение от запит, гроза	повторное включение
34.	Моршанский	КВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	15.06.21	16.06.21	отключение от запит, нарушение в ТП-95	электроснабжение восстановлено
35.	Моршанский	КВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	15.06.21	15.06.21	отключение от запит, гроза	электроснабжение восстановлено
36.	Моршанский	КЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	16.06.21	16.06.21	отключение от запит, «земля», повреждение изоляции КЛ-10кВ РП-6 – ТП-81	электроснабжение восстановлено
37.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	16.06.21	16.06.21	отключение от запит	АПВ успешное
38.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ№7 ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	16.06.21	16.06.21	отключение от запит, нарушение в абонентской ТП-75	электроснабжение восстановлено
39.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	22.06.21	22.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-10кВ спуск на ТП-63	электроснабжение восстановлено
40.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч. №23 ЦРП	25.06.21	25.06.21	отключение от запит	электроснабжение восстановлено
41.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	26.06.21	27.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ №6 – ТП-52	электроснабжение восстановлено
42.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №11 ПС-35/6кВ №2	26.06.21	27.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-153 – ТП-246	электроснабжение восстановлено
43.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	27.06.21	27.06.21	отключение от запит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ спуск к ТП-13	электроснабжение восстановлено
44.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.06.21	28.06.21	отключение от запит, гроза	повторное включение
45.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.06.21	28.06.21	отключение от запит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
46.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	28.06.21	28.06.21	отключена, «земля», попадание молнии в ПКУ	электроснабжение восстановлено
47.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	30.06.21	30.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-162 – ТП-34	электроснабжение восстановлено
48.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №14 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	30.06.21	30.06.21	отключение от запит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-162 – ТП-34	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за май 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ТП-3П, 14, 4035, ПКУ №1 от ВЛ-10кВ №09 ПС-110/35/10кВ «Мучкапская» (МРСК)	1.05.21	1.05.21	отключение от защит, выход из строя грозозащитника в ТП-4035(ЦРБ)	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП	1.05.21	1.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ – спуск на ТП-67	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	1.05.21	1.05.21	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №4 ЦРП	1.05.21	1.05.21	отключение от защит, выход из строя опорного изолятора на ТП-78	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №29 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.05.21	8.05.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-035 вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №4 ЦРП	3.05.21	3.05.21	отключение от защит, обрыв провода ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	3.05.21	4.05.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-075 вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	4.05.21	4.05.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-075 вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
9.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	4.05.21	4.05.21	отключение от защит	повторное включение
10.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	6.05.21	6.05.21	отключена аварийно, нарушение в абонентской ТП-071 вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
11.	Котовское ПО Рассказовский	ТП-2	6.05.21	6.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-0,4кВ яч. №11	электроснабжение восстановлено
12.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №19 ЦРП	6.05.21	6.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-36 – ТП-18	электроснабжение восстановлено
13.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №6 ТП-8	7.05.21	7.05.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №18 ЦРП	7.05.21	7.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-2 – ТП-КНС	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10 кВ «Платоновская»	9.05.21	9.05.21	отключение от МТЗ	повторное включение
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	10.05.21	10.05.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10 кВ «Платоновская»	12.05.21	12.05.21	отключена аварийно, «земля» на линии. осмотр	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10 кВ «Платоновская»	12.05.21	12.05.21	отключение от защит, разрушение 2х проходных изоляторов в ТП-1	электроснабжение восстановлено
19.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10 кВ «Платоновская»	12.05.21	12.05.21	отключение от защит, отгорел поводок на ЛР-10кВ ф. «С»	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП	12.05.21	12.05.21	отключение от защит, нарушение в ТП-87	электроснабжение восстановлено

21.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №3 ЦРП	12.05.21	12.05.21	отключение от защит, разрушение 2х проходных изоляторов в ТП-87	электроснабжение восстановлено
22.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	13.05.21	13.05.21	отключение от защит	повторное включение
23.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	21.05.21	21.05.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты на участке от подстанции до опоры №1	электроснабжение восстановлено
24.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	17.05.21	17.05.21	отключение от защит, «земля» на линии, нарушение на абонентском участке КВЛ-6кВ ТП-23 – ТП-118, вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
25.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 РП-1	18.05.21	18.05.21	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
26.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 РП-1	18.05.21	18.05.21	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
27.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.05.21	19.05.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
28.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	17.05.21	21.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-66 – ТП-77	электроснабжение восстановлено
29.	Моршанский	КЛ-6кВ яч. №14 ЦРП-6кВ	18.05.21	18.05.21	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
30.	Моршанский	КВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	18.05.21	18.05.21	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	КЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	18.05.21	18.05.21	отключение от защит, повреждение в абонентской ТП	электроснабжение восстановлено
32.	Моршанский	КЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	20.05.21	21.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
33.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-8пр. – ТП-43	24.05.21	24.05.21	отключение от защит	повторное включение
34.	Котовское ПО Рассказовский	МВ-6кВ ТП-8 (ввод на ТП-8 с КЛ-6кВ яч. №7 ЦРП)	24.05.21	24.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ яч. №7 ЦРП – ТП-8пр. и КЛ-6кВ ТП-10пр. – ТП-19	электроснабжение восстановлено
35.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №19 ЦРП	24.05.21	24.05.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
36.	Мичуринский	уч. ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	25.05.21	25.05.21	аварийное отключение ВЛ-10кВ (РЖД), падение ветки на ВЛ-10кВ в границах балансовой принадлежности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
37.	Моршанский	КВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	25.05.21	25.05.21	отключение от защит, падение ветки у ТП-46, в ТП-46 сгорели 2ВВ	повторное включение
38.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.05.21	27.05.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ – спуск на ТП-41	электроснабжение восстановлено
39.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №5 ЦРП	27.05.21	27.05.21	отключение от защит, сторонней организацией при проведении земляных работ повреждена КЛ-6кВ ТП-40 – ТП-54	электроснабжение восстановлено
40.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	30.05.21	30.05.21	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	3.04.21	3.04.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ – спуск на ТП-073	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	3.04.21	3.04.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ – спуск на ТП-59	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	7.04.21	9.04.21	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	уч. ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	13.04.21	13.04.21 15-48	отключен аварийно, возгорание опоры	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	13.04.21	13.04.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты на опоре (спуск на ТП-13)	электроснабжение восстановлено
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.04.21	21.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №1 ЦРП	20.04.21	20.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	20.04.21	21.04.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-63	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.04.21	20.04.21	отключение от защит	повторное включение
10.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.04.21	20.04.21	отключение от защит	повторное включение
11.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.04.21	21.04.21	отключение от защит, падение дерева, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
12.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	21.04.21	21.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ №3 ВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	21.04.21	21.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.04.21	22.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	МВ-6кВ – ввод в РП-2 от КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.04.21	23.04.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-50 – ТП-9	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	24.04.21	24.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	КЛ-6кВ №8 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	24.04.21	24.04.21	отключена аварийно	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
18.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №29 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.04.21	25.04.21	отключена аварийно, повреждение КЛ-6кВ на ТП-035 (аб.), нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено

19.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.04.21	25.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский	ТП-28	25.04.21	25.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
21.	Кирсановское ПО Рассказовский	СР8-2К (КВЛ-10кВ №8 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»)	25.04.21	25.04.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	25.04.21	25.04.21	отключение от защит	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	25.04.21	25.04.21	отключение от защит, срыв изолятора ф.А на опоре	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	25.04.21	25.04.21	отключение от защит, провод ф.С лёг на траверсу на опоре	электроснабжение восстановлено
25.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №2 ЦРП	26.04.21	26.04.21	отключение от защит, постороннее воздействие при спиливании дерева у ТП-63	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	КВЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	27.04.21	27.04.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-060	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2021 года.**

<b>№ п/п</b>	<b>Филиал АО «ТСК»</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Дата аварийного отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Причины</b>	<b>Мероприятия по устранению</b>
1.	Мичуринский	участок КЛ-6кВ ТП-44 – ТП-169	9.03.21	9.03.21	отключен аварийно, «земля» повреждение изоляции КЛ-6кВ при проведении земляных работ сторонней организацией	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	16.03.21	16.03.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено



**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	1.02.21	1.02.21	отключение от защит	повторное включение
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.02.21	3.02.21	отключение от защит	повторное включение
3.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	5.02.21	5.02.21	отключение от защит, неисправность в ТП-23	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КЛ-6кВ №8 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	5.02.21	5.02.21	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	5.02.21	5.02.21	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-41 – ТП-108	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	6.02.21	6.02.21	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	КЛ-10кВ №15 РП-6	12.02.21	12.02.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский	ТП-70	13.02.21	13.02.21	неисправность силового трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен
9.	Мичуринский	МВ-10кВ яч.№15 ПС-35/10кВ «Кочетовская-2» (ввод на 2СПП)	16.02.21	16.02.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ, спуск на ТП-269	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Кочетовская-2»	16.02.21	16.02.21	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ, спуск на ТП-269	электроснабжение восстановлено
11.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	26.02.21	26.02.21	отключение от защит	повторное включение
12.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №11 ЦРП	26.02.21	26.02.21	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-2 – ТП-16	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	26.02.21	26.02.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	26.02.21	26.02.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	ВЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.02.21	26.02.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	27.02.21	27.02.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ – спуск на ТП-129	электроснабжение восстановлено
17.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	28.02.21	28.02.21	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные  
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2021 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.01.21	10.01.21	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	уч ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская» от ЛР-15/2	10.01.21	10.01.21	отключена аварийно, «земля», обрыв провода	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ №28 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	10.01.21	10.01.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ, спуск на ТП-035	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	11.01.21	11.01.21	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-1 – ТП-11	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №06 ПС-35/6кВ «Донская»	11.01.21	11.01.21	отключение от защит	повторное включение
6.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	13.01.21	13.01.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	13.01.21	13.01.21	отключение от защит, нарушение в ТП-6	повторное включение
8.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит	повторное включение
9.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Кирсановское ПО Рассказовский	СМВ-7 на ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит	повторное включение
11.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит	повторное включение
12.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит	повторное включение
13.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	14.01.21	14.01.21	отключение от защит	повторное включение
14.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-012	электроснабжение восстановлено
15.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	14.01.21	14.01.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-072	электроснабжение восстановлено
16.	Жердевское ПО Уваровский	ТП-2071П	14.01.21	14.01.21	нарушение в ТП	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	19.01.21	19.01.21	отключена аварийно, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	22.01.21	22.01.21	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-02	повторное включение
19.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	26.01.21	26.01.21	отключение от МГЗ, кз на линии	электроснабжение восстановлено
20.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	26.01.21	26.01.21	отключена аварийно, «земля» на линии, обрыв провода	электроснабжение восстановлено

21.	Уваровский	ТП-4028П	30.01.21	30.01.21	сгорела ВВ	электроснабжение восстановлено
22.	Моршанский	ТП-97	30.01.21	30.01.21	сгорела ВВ, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
23.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	31.01.21	31.01.21	отключение от МТЗ, отгорел шлейф разъединителя ЛР-2	электроснабжение восстановлено
24.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.01.21	31.01.21	отключение от МТЗ	повторное включение
25.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	31.01.21	31.01.21	отключение от МТЗ	электроснабжение восстановлено
26.	Моршанский	ТП-19	31.01.21	31.01.21	сгорела ВВ, неисправность ЛР ТП-19	электроснабжение восстановлено