

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский филиал	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	3.12.22	3.12.22	отключение от защит	повторное включение
2.	Рассказовский филиал	ТП-6	3.12.22	4.12.22	неисправность силового трансформатора	электроснабжение восстановлено
3.	Котовское ПО Рассказовский филиал	ТП-9	5.12.22	5.12.22	отключение от защит МВ-6кВ в ТП-9	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	11.12.22	11.12.22	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-37	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский филиал	КЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	11.12.22	15.12.22	отключение от защит повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ПС «Моршанская» - ЦРП	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский филиал	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	11.12.22	11.12.22	отключение от защит, наброс постороннего предмета на ВЛ	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	12.12.22	12.12.22	отключение от защит, схлест ВЛ	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	12.12.22	12.12.22	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
9.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ №14 ЦРП	12.12.22	12.12.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-15 – ТП-16 (нитка №1)	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	12.12.22	12.12.22	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	13.12.22	14.12.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты на кабельном спуске уч. КВЛ-6кВ ТП-82а – ТП-217	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	13.12.22	13.12.22	отключена, «земля», срыв вязки проводов	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	13.12.22	14.12.22	отключение от защит, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский филиал	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	17.12.22	17.12.22	отключение от защит	повторное включение
15.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	26.12.22	26.12.22	отключение от защит, срыв вязки проводов	электроснабжение восстановлено
16.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	27.12.22	27.12.22	отключение от защит	повторное включение
17.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	30.12.22	30.12.22	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-012	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
18.	Моршанский филиал	ТП-43	30.12.22	30.12.22	неисправность силового трансформатора	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ яч. №5 ЦРП	8.11.22	8.11.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-10	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	13.11.22	13.11.22	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №20 ЦРП	13.11.22	14.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	13.11.22	13.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	13.11.22	13.11.22	отключение от защит	повторное включение
6.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	13.11.22	13.11.22	отключение от защит	повторное включение
7.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	13.11.22	13.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ яч.№6 «КЗЛ» ПС-35/6кВ №1	13.11.22	13.11.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-19 – ТП-94, КЛ-6кВ ТП-19 – ТП-31	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	13.11.22	13.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ТП-7	13.11.22	13.11.22	аварийно отключена, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.11.22	20.11.22	отключение от защит, ледяной дождь, осмотр, опиловка	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.11.22	20.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.11.22	20.11.22	отключение от защит, осмотр, опиловка	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	20.11.22	20.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.11.22	22.11.22	отключение от защит	повторное включение
16.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	22.11.22	22.11.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-129 – ТП-189	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	22.11.22	22.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Моршанский филиал	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	22.11.22	22.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	23.11.22	23.11.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	23.11.22	23.11.22	отключение от защит	повторное включение
21.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ТП-83	23.11.22	23.11.22	неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено

22.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	25.11.22	25.11.22	отключение от защит	повторное включение
23.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ яч. №5 ЦРП н/о	28.11.22	28.11.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП н/о – ТП-45 (1СЩ)	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
24.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ яч. №5 ЦРП	30.11.22	30.11.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-5 – ТП-9 (нитка №1) сторонней организацией ООО «Омега» при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	2.10.22	2.10.22	отключение от защит, гроза, повреждение изоляции КЛ-10кВ спуск на ТП-5	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	2.10.22	2.10.22	отключение от защит, гроза	повторное включение
3.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	2.10.22	2.10.22	отключение от защит, гроза	повторное включение
4.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	2.10.22	2.10.22	отключение от защит, гроза	повторное включение
5.	Моршанский филиал	КЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	2.10.22	2.10.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-07 – ТП-32	электроснабжение восстановлено
6.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	3.10.22	3.10.22	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	3.10.22	3.10.22	отключение от защит	повторное включение
8.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	3.10.22	3.10.22	отключение от защит, выход из строя грозозрядника на ЛР-10кВ	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №4 ЦРП	4.10.22	5.10.22	отключение от защит, повреждение кабеля	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский филиал	ВЛ-6кВ №12 ПС-110/35/6кВ "Рассказовская"	7.10.22	7.10.22	отключена аварийно, «земля», срыв вязки провода с изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	7.10.22	7.10.22	отключение от защит	повторное включение
12.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4	10.10.22	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №4 – ТП-35	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
13.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	11.10.22	11.10.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	11.10.22	11.10.22	отключение от защит	повторное включение
15.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	14.10.22	14.10.22	отключена, «земля», срыв вязки провода с изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский филиал	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.10.22	17.10.22	отключена аварийно, «земля», разрушение изолятора на опоре, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский филиал	КЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Кочетовская-2»	24.10.22	24.10.22	отключение от защит, повреждение КЛ-10кВ ТП-284 – ТП-287 сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено
18.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.10.22	24.10.22	отключена аварийно, «земля» на линии, осмотр, повреждение изолятора на опоре у ТП-56	электроснабжение восстановлено
19.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	25.10.22	25.10.22	отключена аварийно, «земля» на КВЛ-6кВ №3 ЦРП, повреждение в зоне ответственности абонента (ТП-024)	электроснабжение восстановлено
20.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	28.10.22	28.10.22	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК» (в зоне ответственности з-да «Милорем»)	электроснабжение восстановлено
21.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	28.10.22	31.10.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №1 – ТП-11	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №1	28.10.22	28.10.22	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено

23.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	29.10.22	29.10.22	отключение от защит	повторное включение
24.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ яч.№6 «КЗЛ» ПС-35/6кВ №1	30.10.22	30.10.22	отключение от защит	повторное включение
25.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	30.10.22	30.10.22	отключение от защит	повторное включение
26.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	30.10.22 22-17	31.10.22 10-26	отключение от защит, ветка на ВЛ	электроснабжение восстановлено
27.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	31.10.22 9-30	31.10.22 11-00	отключение от защит, повреждение КЛ-6кВ ТП-107 – ТП-41 сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Гамбовская сетевая компания» за сентябрь 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ГСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский филиал	КВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	8.09.22	8.09.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ – кабельный спуск на ТП-200	электроснабжение восстановлено
2.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	10.09.22	10.09.22	отключение от защит, выход из строя 2х изоляторов на опоре	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	13.09.22	13.09.22	отключение от защит, неисправность в ТП-33	электроснабжение восстановлено
4.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ«Городская»	13.09.22	13.09.22	отключение от защит	повторное включение
5.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	13.09.22	13.09.22	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ яч.№6 КЗЛ ПС-35/6кВ №1	13.09.22	14.09.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	15.09.22	16.09.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от ТЭЦ-2 до ТП-23 (нитка Б)	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	15.09.22	15.09.22	отключение от защит, падение ветки на ВЛ	электроснабжение восстановлено
9.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ №29 ЦРП н/о	15.09.22	15.09.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от ЦРП н/о до ТП-31	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
10.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ яч.№6 КЗЛ ПС-35/6кВ №1	18.09.22	18.09.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-18 – ТП-29	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	18.09.22	22.09.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от ПС до ТП-11	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №7 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	18.09.22	18.09.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	18.09.22	18.09.22	отключение от защит, обрыв ВЛ-0,4кВ ТП-10 в результате падения дерева	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский филиал	МВ-6кВ в РП-2 – ввод с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	18.09.22	19.09.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-49 – ТП-68	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	19.09.22	19.09.22	отключение от защит	повторное включение
16.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	24.09.22	24.09.22	отключение от защит	повторное включение
17.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	24.09.22	24.09.22	отключение от защит	повторное включение
18.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	27.09.22	28.09.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
19.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №3 ЦРП	27.09.22	27.09.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля 6кВ (спуск на ТП-56)	электроснабжение восстановлено

20.	Мичуринский филиал	КЛ-6кВ яч.№6 «КЗЛ» ПС-35/6кВ №1	28.09.22	28.09.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты в ТП-18	электроснабжение восстановлено
21.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ Кирсановская"	29.09.22	29.09.22	отключение от защит	повторное включение
22.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №2 ЦРП	29.09.22	29.09.22	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	5.08.22	5.08.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-17 – ТП-2	электроснабжение восстановлено
2.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10 кВ "Жердевская"	5.08.22	5.08.22	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский филиал	ВЛ-6кВ №8 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.08.22	6.08.22	отключение от защит, разрушение концевой муфты на опоре	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №14 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.08.22	5.08.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ №14 ПС «Рассказовская» до ТП-73	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский филиал	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	9.08.22	9.08.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на опоре	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский филиал	РП-4	10.08.22	10.08.22	отключение ВЛ-10кВ в РП-4 – ввод с КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	13.08.22	13.08.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ ЛМФ яч.№13 ПС-220/6кВ «Мичуринская»	13.08.22	14.08.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв 3х пролётов ВЛ	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	13.08.22	13.08.22	отключение от защит	повторное включение
10.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №4 ЦРП	14.08.22	15.08.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля в РУ-6кВ ЦРП	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский филиал	ТП-40	15.08.22	15.08.22	неисправность силового трансформатора	электроснабжение восстановлено
12.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.08.22	16.08.22	отключение от защит	повторное включение
13.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	17.08.22	17.08.22	отключена аварийно, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-6 – ТП-88	электроснабжение восстановлено
14.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	18.08.22	18.08.22	отключение от защит, разрушение изолятора	электроснабжение восстановлено
15.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ "Жердевская"	19.08.22	19.08.22	отключение от защит	повторное включение
16.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	19.08.22	19.08.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский филиал	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	19.08.22	19.08.22	отключение от защит	повторное включение
18.	Мичуринский филиал	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	19.08.22	19.08.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
19.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	21.08.22	21.08.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на опоре	электроснабжение восстановлено
20.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	31.08.22	31.08.22	отключена аварийно, выход из строя штыревого изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	1.07.22	1.07.22	отключение от защит	повторное включение
2.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	1.07.22	1.07.22	отключение от защит, сильный ветер, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
3.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	2.07.22	2.07.22	отключение от защит, неисправность в ТП-059 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	2.07.22	2.07.22	отключение от защит, неисправность в ТП-059 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	2.07.22	2.07.22	отключение от защит, неисправность в ТП-059 (абонентская)	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10 кВ "Жердевская",	4.07.22	4.07.22	отключение от защит	повторное включение
7.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	7.07.22	7.07.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля на СР1-1	электроснабжение восстановлено
8.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ яч.№14 ЦРП	8.07.22	9.07.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-15 – ТП-16 (нитка №1)	электроснабжение восстановлено
9.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ яч.№19 ЦРП	8.07.22	8.07.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-52 – ТП-БОС	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	8.07.22	9.07.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский филиал	МВ-6кВ яч.10 РП-2 (ввод с КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	8.07.22	9.07.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 – ТП-22	электроснабжение восстановлено
12.	Рассказовский филиал	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.07.22	10.07.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	10.07.22	10.07.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	11.07.22	10.07.22	отключение от защит	повторное включение
15.	Рассказовский филиал	ВЛ-6кВ №20 ЦРП	11.07.22	11.07.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	11.07.22	11.07.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	12.07.22	12.07.22	отключение от защит, неисправность на СР06-2	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	12.07.22	12.07.22	отключение от защит	повторное включение
19.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	13.07.22	13.07.22	отключение от защит, обрыв провода ВЛ	электроснабжение восстановлено
20.	Уваровский филиал	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ Уваровская»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, гроза, сильный ветер	повторное включение после грозы
21.	Уваровский филиал	ВЛ-35кВ «Водозабор»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, гроза, сильный ветер	повторное включение после грозы
22.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, гроза, сильный ветер	повторное включение
23.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, гроза, сильный ветер	повторное включение

24.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №3 ЦРП-10кВ	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
25.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
26.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
27.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
28.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	14.07.22	15.07.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв проводов ВЛ	электроснабжение восстановлено
29.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	14.07.22	14.07.22	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
30.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	17.07.22	17.07.22	отключение от защит	повторное включение
31.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	17.07.22	17.07.22	отключение от защит, неисправность в ТП-22	электроснабжение восстановлено
32.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	17.07.22	17.07.22	аварийно отключена, неисправность в ТП-19	электроснабжение восстановлено
33.	Моршанский филиал	КВЛ-10кВ №6 РП-6	17.07.22	17.07.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ РП-6 – ТП-81	электроснабжение восстановлено
34.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	18.07.22	18.07.22	отключение от защит	повторное включение
35.	Моршанский филиал	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	18.07.22	19.07.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
36.	Котовское ПО Рассказовский филиал	КЛ-6кВ яч.№6 ЦРП	20.07.22	20.07.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП – ТП-31 (нитка №2)	электроснабжение восстановлено
37.	Мичуринский филиал	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	20.07.22	20.07.22	отключение от защит, падение ветки дерева ВЛ	электроснабжение восстановлено
38.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Заводская»	21.07.22	21.07.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
39.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.07.22	22.07.22	отключение от защит разрушение 2 изоляторов на опоре	электроснабжение восстановлено
40.	Мичуринский филиал	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	22.07.22	22.07.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв проводов ВЛ	электроснабжение восстановлено
41.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	22.07.22	22.07.22	отключение от защит	повторное включение
42.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №13 ПС-35/10кВ «Заводская»	22.07.22	22.07.22	отключение от защит, неисправность в ТП-76	электроснабжение восстановлено
43.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.07.22	22.07.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-10кВ (спуск к ТП-41)	электроснабжение восстановлено
44.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	23.07.22	23.07.22	отключение от защит	повторное включение
45.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	23.07.22	23.07.22	отключение от защит	повторное включение
46.	Жердевское ПО Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	25.07.22	25.07.22	отключение от защит	повторное включение
47.	Уваровский филиал	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	26.07.22	26.07.22	отключение от защит	повторное включение

48.	Уваровский филиал	ТП-37	28.07.22	28.07.22	аварийное отключение, неисправность в ТП-37	электроснабжение восстановлено
49.	Кирсановское ПО Рассказовский филиал	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.07.22	30.07.22	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	2.06.22	2.06.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от подстанции до ТП-035	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	3.06.22	3.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	4.06.22	4.06.22	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-86	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	4.06.22	4.06.22	отключение от защит, повреждение абонентской КЛ-10кВ на ТП-101, вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
5.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	4.06.22	13.06.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля – спуск на ТП-30	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	4.06.22	4.06.22	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-86	электроснабжение восстановлено
7.	Котовское ПО Рассказовского филиала	КЛ-6кВ ТП-7 - ТП-8	10.06.22	10.06.22	отключение от защит МВ-6кВ яч. №3 ТП-7, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевское ПО Уваровского филиала	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10 кВ "Жердевская"	12.06.22	13.06.22	отключение от защит, падение дерева в пролете на ВЛ	электроснабжение восстановлено
9.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	СМВ-3 на ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	19.06.22	19.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	15.06.22	15.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	18.06.22	18.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ "Ржаксинская"	16.06.22	16.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Уваровский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ "Ржаксинская"	16.06.22	16.06.22	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ТП-113	16.06.22	16.06.22	неисправность в ТП, повреждение изоляции кабеля на участке от разъединителя до трансформатора	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	МВ-6кВ яч.10 РП-2 (ввод с ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»)	19.06.22	19.06.22	отключение от защит, неисправность на КВЛ-6кВ яч.8 РП-2	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч.8 РП-2	19.06.22	19.06.22	отключена аварийно, падение дерева на ВЛ-6кВ в районе ТП-71	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	19.06.22	19.06.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля 6кВ ТП-132 – ТП-73	электроснабжение восстановлено
18.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	повторное включение
19.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	КВЛ-10кВ яч. №6 ЦРП	20.06.22	20.06.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля 10кВ ТП-27 – ТП-17 и ТП-51 – ТП-27	электроснабжение восстановлено

20.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	СМВ-3 ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	повторное включение
21.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
22.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	КВЛ-10кВ яч. №1 ЦРП	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
23.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
25.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	20.06.22	20.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	КВЛ-6кВ №10 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	20.06.22	20.06.22	отключена аварийно, «земля» на линии, неисправность в ТП-107	электроснабжение восстановлено
27.	Моршанский	ВЛ-10кВ №6 ПС-35/10кВ «Заречная»	21.06.22	21.06.22	отключение от защит, падение ветки дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
28.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.22	22.06.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты на ЦРП	электроснабжение восстановлено
29.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.06.22	22.06.22	отключение от защит, неисправность в абонентской ТП-06	электроснабжение восстановлено
30.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	22.06.22	22.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
31.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Заводская»	23.06.22	24.06.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
32.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	24.06.22	25.06.22	отключение от защит, в результате ДТП повреждены опоры №30 и №28 (ЛР-1)	электроснабжение восстановлено
33.	Котовское ПО Рассказовского филиала	КЛ-6кВ яч. №10 ЦРП	24.06.22	25.06.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ЦРП – ТП-46	электроснабжение восстановлено
34.	Кирсановское ПО Рассказовского филиала	СМВ-3 ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.06.22	26.06.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
35.	Котовское ПО Рассказовского филиала	ТП-12	29.06.22	29.06.22	неисправность силового трансформатора	электроснабжение восстановлено, трансформатор заменен

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за май 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Расказовский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/10кВ «Спаская»	4.05.22	4.05.22	отключение от защит, обрыв ВЛ в результате падения дерева	электроснабжение восстановлено
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	3.05.22	3.05.22	отключение от защит	повторное включение
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	10.05.22	10.05.22	отключение от защит, обрыв ВЛ-6кВ (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	10.05.22	10.05.22	отключение от защит, падение дерева, обрыв ВЛ-10кВ (сильный ветер)	электроснабжение восстановлено
5.	Расказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	11.05.22	11.05.22	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	16.05.22	16.05.22	отключена аварийно, «земля», нарушение в абонентской ТП-059(РЖД)	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Расказовский	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.05.22	17.05.22	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции кабеля ТП-3 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
8.	Кирсановское ПО Расказовский	ВЛ-10кВ №1 ЦРП-10кВ	16.05.22	16.05.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Кирсановское ПО Расказовский	ВЛ-10кВ №1 ЦРП-10кВ	16.05.22	16.05.22	отключена аварийно для поиска места повреждения	электроснабжение восстановлено
10.	Котовское ПО Расказовский	КЛ-6кВ №9 ТЭЦ-2	17.05.22	17.05.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-23 – ЦРП №1	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
11.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	24.05.22	24.05.22	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4	26.05.22	26.05.22	отключение от защит	повторное включение
13.	Кирсановское ПО Расказовский	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.05.22	27.05.22	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
14.	Кирсановское ПО Расказовский	СМВ-3 на ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.05.22	27.05.22	отключение от защит, повреждение СМВ-3, неисправность в ТП-23	электроснабжение восстановлено
15.	Моршанский	МВ-6кВ в РП-2- ввод с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.05.22	27.05.22	отключение от защит, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
16.	Расказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	27.05.22	27.05.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
17.	Расказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	27.05.22	27.05.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10кВ «Жердевская»	27.05.22	27.05.22	отключение от защит, падение дерева на опору, повреждение траверсы	электроснабжение восстановлено
19.	Кирсановское ПО Расказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.05.22	29.05.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Кирсановское ПО Расказовский	участок ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» от СМВ-3		29.05.22	отключение от защит, неисправность в ТП-18	электроснабжение восстановлено
21.	Расказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Расказовская»	30.05.22	30.05.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты оп. №26	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	1.04.22	1.04.22	отключение от защит	повторное включение
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	2.04.22	2.04.22	отключение от защит	повторное включение
3.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.04.22	5.04.22	отключение от защит, неисправность в абонентской ТП-087	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	7.04.22	7.04.22	отключение от защит	повторное включение
5.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	7.04.22	7.04.22	отключение от защит	повторное включение
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	9.04.22	9.04.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-6 – ТП-80	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	9.04.22	9.04.22	отключение от защит	повторное включение
8.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-6 – ТП-5	9.04.22	9.04.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-5 – ТП-9 (нитка №1)	электроснабжение восстановлено
9.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	9.04.22	9.04.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-3 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №9 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	15.04.22	15.04.22	отключение от защит, повреждение муфты кабеля у ТП-169	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч. №13 ЦРП «Автозаводская»	17.04.22	17.04.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	КЛ-6кВ №27 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	17.04.22	18.04.22	отключение от защит, повреждение муфты кабеля абонентской ТП-035	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	19.04.22	19.04.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.04.22	19.04.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ спуск на ТП-199	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	КЛ-6кВ спуск к ТП-13 (от КВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»)	25.04.22	25.04.22	отключена аварийно, повреждение концевой муфты кабеля	электроснабжение восстановлено
16.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №29 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.04.22	28.04.22	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции кабеля сторонней организацией	электроснабжение восстановлено
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	28.04.22	28.04.22	отключение от защит, неисправность в ТП-80	электроснабжение восстановлено
18.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	28.04.22	28.04.22	отключение от защит, неисправность в ТП-6	электроснабжение восстановлено
19.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	30.04.22	30.04.22	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-81а	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	2.03.22	2.03.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	2.03.22	2.03.22	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	4.03.22	4.03.22	отключение от защит, повреждение в ТП	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	4.03.22	4.03.22	отключение от защит, падения дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	10.03.22	10.03.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Котовское ПО Рассказовский	участок КЛ-6кВ ТП-15 – ТП-16 – ТП-22 – ТП-24 – ТП-25	15.03.22	15.03.22	аварийно отключена повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	15.03.22	15.03.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	ТП-144	15.03.22	15.03.22	аварийно отключена, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
9.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ яч. №5 ЦРП	23.03.22	23.03.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
10.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.03.22	27.03.22	аварийно отключена	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	23.03.22	23.03.22	аварийно отключена, неисправность в ПКУ	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	участок КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская» (ТП-4 – ТП-70 – ТП-39)	25.03.22	25.03.22	аварийно отключен, неисправность ВЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	26.03.22	27.03.22	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2022 года**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	10.02.22	10.02.22	отключение от защит, неисправность МВ-6 (нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»)	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	18.02.22	18.02.22	отключение от защит	повторное включение
3.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	26.02.22	26.02.22	отключение от защит	повторное включение
4.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ «Спаская»	27.02.22	27.02.22	аварийно отключена, неисправность заземляющего спуска	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	27.02.22 21-00	27.02.22 21-02	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2022 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч.№13 ПС-220/6кВ «Мичуринская»	15.01.22	15.01.22	отключение от защит	повторное включение
2.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	15.01.22	15.01.22	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №21 ПС-35/6кВ «Прогресс»	15.01.22	15.01.22	отключение от защит, падение дерева на ВЛ (без обрыва)	потребители перешли на резервное питание
4.	Моршанский	КЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	15.01.22	15.01.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от подстанции до ТП-035	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	23.01.22	23.01.22	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля ТП-67 – ТП-134	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	30.01.22	31.01.22	отключение от защит	электроснабжение восстановлено