

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за декабрь 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	1.12.23	1.12.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	1.12.23	1.12.23	отключение от защит	повторное включение
3.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	2.12.23	2.12.23	отключение от защит, неисправность в ТП-48	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч.13 ПС-220/35/6кВ «Мичуринская»	4.12.23	4.12.23	аварийно отключена, «земля», неисправность ЛР-3	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	4.12.23	4.12.23	аварийно отключена, «земля», срыв изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
6.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	9.12.23	19.12.23	отключение от защит сбита опора	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	КВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	12.12.23	12.12.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-202	электроснабжение восстановлено
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	12.12.23	12.12.23	отключение от защит	повторное включение
9.	Уваровский	ПС-35/6кВ «Водозабор»	12.12.23	12.12.23	отключение от защит МВ-35кВ Т-1	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	17.12.23	17.12.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	17.12.23	17.12.23	отключение от защит	повторное включение
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №4 "Заворонежская"	17.12.23	18.12.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	17.12.23	17.12.23	отключение от защит, неисправность в ТП-278	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	19.12.23	19.12.23	отключение от защит	повторное включение
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	19.12.23	19.12.23	отключение от защит	повторное включение

16.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	19.12.23	19.12.23	отключена аварийно, «земля», повреждение ВЛ	электроснабжение восстановлено
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	участок ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская» от СМВ-7	21.12.23	21.12.23	отключение от защит	повторное включение
18.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №2	23.12.23	23.12.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-168 – ТП-178	электроснабжение восстановлено
19.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	23.12.23	23.12.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №3 – ТП-016	электроснабжение восстановлено
20.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №6 РП-1	23.12.23	23.12.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
21.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.12.23	24.12.23	отключение от защит	повторное включение
22.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	24.12.23	24.12.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КВЛ-10кВ №15 РП-6	24.12.23	24.12.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	24.12.23	24.12.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-10–ТП-31	электроснабжение восстановлено
25.	Моршанский	КВЛ-6кВ №5 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	26.12.23	26.12.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
26.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.12.23	27.12.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
27.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	29.12.23	29.12.23	отключение от защит, повреждение изоляторов	электроснабжение восстановлено
28.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	29.12.23	29.12.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №4 – ТП-35	электроснабжение восстановлено
29.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	29.12.23	29.12.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-107 – ТП-41	электроснабжение восстановлено
30.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	31.12.23	31.12.23	отключение от защит	повторное включение
31.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	31.12.23	31.12.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за ноябрь 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	уч. ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	2.11.23	2.11.23	отключен аварийно, автомобилем поврежден пасьнок опоры	электроснабжение восстановлено
2.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	2.11.23	2.11.23	аварийно отключена, возгорание на опоре	электроснабжение восстановлено
3.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №9 ТЭЦ-2	3.11.23	3.11.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-55–ТП-31	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	5.11.23	5.11.23	аварийно отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-91 – ТП-32	электроснабжение восстановлено
5.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	5.11.23	5.11.23	отключение от защит	повторное включение
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	участок ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская» от СМВ-7	6.11.23	6.11.23	отключен аварийно, «земля»	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	6.11.23	6.11.23	отключение от защит	повторное включение
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	9.11.23	9.11.23	отключение от защит	повторное включение
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ №1	9.11.23	9.11.23	отключение от защит	повторное включение
10.	Уваровский	отпайка ВЛ-10кВ №8 ПС-35/10кВ «Ольшанская» от Р-567 к ТП-61	12.11.23	12.11.23	отключена аварийно, падение дерева на ВЛ, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	12.11.23	12.11.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Моршанский	КВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	12.11.23	12.11.23	отключение от защит	повторное включение
13.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	12.11.23	13.11.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	12.11.23	12.11.23	отключена аварийно, «земля», срыв вязки провода на опоре	электроснабжение восстановлено
15.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.11.23	13.11.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	13.11.23	13.11.23	отключение от защит	повторное включение
17.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	13.11.23	13.11.23	отключена аварийно, «земля», обрыв провода, повреждение изоляторов и траверсы	электроснабжение восстановлено
18.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.11.23	14.11.23	отключение от защит	повторное включение
19.	Уваровский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	15.11.23	15.11.23	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-02	электроснабжение восстановлено

20.	Кирсановское ПО Рассказовский	участок ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» от СМВ-3	18.11.23	18.11.23	отключение от защит СМВ-3	электроснабжение восстановлено
21.	Моршанский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	19.11.23	19.11.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-68 – ТП-13	электроснабжение восстановлено
22.	Мичуринский	ТП-94	20.11.23	21.11.23	нарушение в ТП-94	электроснабжение восстановлено
23.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №5 ЦРП	20.11.23	21.11.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
24.	Кирсановское ПО Рассказовский	ТП-71 от ВЛ-10кВ №28 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская» (Гамбовэнерго)	27.11.23	27.11.23	аварийное отключение, нарушение в ТП-71	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-10кВ №21 ПС-110/10кВ «Городская»	27.11.23	27.11.23	отключение от защит, обрыв ВЛ-0,4кВ, нарушение в ТП-51	электроснабжение восстановлено
26.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	27.11.23	27.11.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
27.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6 кВ «Моршанская»	29.11.23	29.11.23	отключение от защит	повторное включение
28.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	29.11.23	29.11.23	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
29.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	29.11.23	29.11.23	отключение от защит, нарушение в ТП-48	электроснабжение восстановлено
30.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	29.11.23	29.11.23	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
31.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	29.11.23	29.11.23	отключение от защит, сильный ветер	отключение от МТЗ, сильный ветер
32.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3	29.11.23	30.11.23	отключение от защит, метель, сильный ветер	повторное включение
33.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	29.11.23	29.11.23	отключение от защит, метель, сильный ветер	повторное включение
34.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №4	29.11.23	29.11.23	отключение от защит, метель, сильный ветер	повторное включение
35.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№9 РП-2- ввод с КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	29.11.23	29.11.23	отключение от защит	повторное включение
36.	Моршанский	ТП-130	30.11.23	30.11.23	отключена аварийно, нарушение в ТП-130	электроснабжение восстановлено
37.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1 (РЖД) – ТП-250	30.11.23	30.11.23	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
38.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	30.11.23	30.11.23	аварийно отключена, срыв вязки проводов на опоре	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за октябрь 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КВЛ-6кВ яч.23 ЦРП	4.10.23	4.10.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ-6кВ ТП-10 – РП-5	электроснабжение восстановлено
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	6.10.23	6.10.23	отключение от защит повреждение 6 изоляторов на СМВ-3	электроснабжение восстановлено
3.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	7.10.23	8.10.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	КВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	7.10.23	10.10.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ от ПС «Моршанская» до оп.№1	электроснабжение восстановлено
5.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	8.10.23	8.10.23	отключение от защит	повторное включение
6.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	8.10.23	8.10.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	8.10.23	8.10.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	8.10.23	8.10.23	отключение от защит, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	10.10.23	10.10.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ (не на балансе АО "ТСК") на абонентскую ТП-276	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	12.10.23	12.10.23	отключена, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-73– ТП-82	электроснабжение восстановлено
11.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	12.10.23	12.10.23	отключение от защит, ветка на ВЛ около ТП-20	электроснабжение восстановлено
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	13.10.23	13.10.23	отключение от защит	повторное включение
13.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	15.10.23	15.10.23	аварийно отключена, «земля» на линии, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
14.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	20.10.23	20.10.23	отключение от защит, нарушение на абонентском участке КВЛ-6кВ вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
15.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	20.10.23	20.10.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ ЛМФ яч.№13 ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	20.10.23	20.10.23	отключение от защит, падение дерева на ТП-65, разрушение изоляторов	электроснабжение восстановлено
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	22.10.23	22.10.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ЦРП - ТП-3	электроснабжение восстановлено
18.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	26.10.23	26.10.23	отключение от защит	повторное включение

19.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №29 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.10.23	28.10.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
20.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10 кВ «Городская»	28.10.23	28.10.23	отключение от защит	повторное включение
21.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10 кВ «Городская»	28.10.23	28.10.23	отключение от защит	повторное включение
22.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10 кВ «Городская»	28.10.23	28.10.23 18-28	отключение от защит	повторное включение
23.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10 кВ «Городская»	28.10.23	28.10.23	отключена аварийно, «земля», срыв вязки проводов	электроснабжение восстановлено
24.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10 кВ «Жердевская»	29.10.23	29.10.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
25.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	29.10.23	29.10.23	отключение от защит	повторное включение
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	29.10.23	29.10.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
27.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	29.10.23	29.10.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
28.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	29.10.23	29.10.23	отключение от защит	повторное включение
29.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-110/35/10 кВ «Жердевская»	29.10.23	29.10.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
30.	Уваровский	ВЛ-10кВ №5 ПС-110/35/10кВ «Ржаксинская»	29.10.23	29.10.23	отключение от защит, неисправность на абонентской ТП-03	электроснабжение восстановлено
31.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.10.23	30.10.23	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
32.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	31.10.23	31.10.23	отключение от защит, автомобилем повреждена опора	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за сентябрь 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№7 ПС-35/6кВ №1	4.09.23	4.09.23	отключение от защит падение дерева на ВЛ-6кВ №6 РП-1	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Камвольная»	6.09.23	6.09.23	отключение от защит, неисправность КЛ-6кВ от ТП-73 до опоры ВЛ-6кВ ул. Полевая, 69	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	20.09.23	20.09.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-91 – ТП-92	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	МВ-6кВ – ввод на 1СП ПС-35/6кВ №2	21.09.23	22.09.23	отключение от защит, «земля» на 1СП, осмотр	электроснабжение восстановлено
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №10 ПС-35/6кВ №2	21.09.23	22.09.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	22.09.23	22.09.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-83 – ТП-184	электроснабжение восстановлено
7.	Уваровский	ВЛ-6кВ №2 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	27.09.23	27.09.23	отключение от защит, схлест проводов между опорами	электроснабжение восстановлено
8.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	28.09.23	28.09.23	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля на участке от ТЭЦ-2 до ТП-23 сторонней организацией при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за август 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №2	2.08.23	2.08.23	отключение от защит, неисправность КВЛ-6кВ ТП-82А – ТП-217	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	9.08.23	9.08.23	отключение от защит	повторное включение
3.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	10.08.23	10.08.23	отключение от защит	повторное включение
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	11.08.23	11.08.23	отключение от защит, неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	14.08.23	14.08.23	отключение от защит, неисправность в ТП-32	электроснабжение восстановлено
6.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-31 – ТП-35	16.08.23	17.08.23	отключение от защит МВ-6кВ яч. №7 ТП-31, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
7.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №6 ЦРП	16.08.23	17.08.23	отключение от защит, повреждение сторонней организацией при проведении земляных работ КЛ-6кВ на участке от ЦРП к ТП-31	электроснабжение восстановлено
8.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №5А ТП-14 ТПЗ	16.08.23	21.08.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
9.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №1 ЦРП	17.08.23	17.08.23	отключение от защит, повреждение сторонней организацией при проведении земляных работ КЛ-6кВ на участке от ЦРП к ТП-7	электроснабжение восстановлено
10.	Рассказовский	КЛ-6кВ №5 ЦРП	20.08.23	24.08.23	отключение от защит, неисправность в РУ-6кВ ЦРП	электроснабжение восстановлено
11.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	21.08.23	21.08.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	21.08.23	21.08.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ КЛ-6кВ ТП-168 – ТП-120, КЛ-6кВ КЛ-6кВ КРУН – ТП-315	электроснабжение восстановлено
13.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ №2	22.08.23	22.08.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
14.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	23.08.23	23.08.23	отключение от защит	повторное включение
15.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	24.08.23	24.08.23	отключение от защит	повторное включение
16.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ЦРП	24.08.23	24.08.23	отключение от защит, неисправность в ТП-16	электроснабжение восстановлено
17.	Уваровский	КВЛ-10кВ №22 ПС-110/10кВ «Городская»	24.08.23	24.08.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-208 – ТП-201 (кабель №1)	электроснабжение восстановлено
18.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.08.23	24.08.23	отключение от защит, гроза	повторное включение
19.	Уваровский	ТП-113	24.08.23	24.08.23	нарушение в ТП-113	электроснабжение восстановлено

20.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	25.08.23	25.08.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
21.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.08.23	26.08.23	отключена аварийно, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено
22.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	26.08.23	26.08.23	отключена аварийно, неисправность на СР-17-1К	электроснабжение восстановлено
23.	Мичуринский	ВЛ-10кВ ТП-1(РЖД) – ТП-250	28.08.23	28.08.23	отключение от защит, обрыв провода	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	КВЛ-10кВ №6 РП-6	29.08.23	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ РП-6 – ТП-81	электроснабжение восстановлено по резервной схеме 29.08.23
25.	Мичуринский	КЛ-6кВ №23 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	29.08.23	29.08.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №3 – ТП- 182	электроснабжение восстановлено
26.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	31.08.23	31.08.23	отключение от защит, нарушение на абонентской ТП-059(РЖД)	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июль 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Моршанский	КЛ-6кВ №39 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.07.23	3.07.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-3 – ТП-031	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КЛ-6кВ №1 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	1.07.23	1.07.23	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-40	электроснабжение восстановлено
3.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	2.07.23	2.07.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	3.07.23	3.07.23	отключение от защит	повторное включение
5.	Рассказовский	ТП-18, 19, 20, 21, 30, 552 от ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Платоновская» («Тамбовэнерго»)	4.07.23	4.07.23	отключение от защит, неисправность в ТП-30	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	5.07.23	5.07.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-11	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	8.07.23	8.07.23	отключение от защит, неисправность в ТП-61	электроснабжение восстановлено
8.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	9.07.23	9.07.23	отключена аварийно, «земля», разрушение изолятора на опоре №116	электроснабжение восстановлено
9.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	9.07.23	10.07.23	отключение от защит, неисправность в ТП-32	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	9.07.23	9.07.23	отключение от защит	повторное включение
11.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Донская»	9.07.23	10.07.23	отключение от защит, осмотр	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	10.07.23	10.07.23	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-012	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	КВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	11.07.23	11.07.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ – спуск на ТП-66	электроснабжение восстановлено
14.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	12.07.23	12.07.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, обрыв проводов	электроснабжение восстановлено
15.	Уваровский	ТП-66	12.07.23	12.07.23	отключена аварийно, неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
16.	Моршанский	КВЛ-6кВ №16 ЦРП	12.07.23	15.07.23	повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП яч.16 - ТП-17	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	КВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	14.07.23	14.07.23	отключение от защит	повторное включение
18.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	14.07.23	14.07.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ – спуск на ТП-136	электроснабжение восстановлено
19.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Пионер»	16.07.23	16.07.23	отключение от защит	повторное включение
20.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	16.07.23	16.07.23	отключение от защит	повторное включение

21.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	17.07.23	17.07.23	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ №20 от ПС «Рассказовская» до опоры №1 (резервный кабель)	электроснабжение восстановлено
22.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	21.07.23	21.07.23	отключение от защит, сильный дождь	повторное включение
23.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	21.07.23	21.07.23	отключение от защит, сильный дождь	электроснабжение восстановлено
24.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№1 РП-2- ввод с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	27.07.23	27.07.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-13 – ТП-68 при проведении земляных работ сторонней организации по реконструкции Октябрьской площади г. Моршанска	электроснабжение восстановлено
25.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №31 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	28.07.23	28.07.23	отключение от защит, обрыв провода ВЛ	электроснабжение восстановлено
26.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.07.23	28.07.23	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
27.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	28.07.23	28.07.23	отключение от защит, дождь, гроза, сильный ветер	повторное включение
28.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	28.07.23	29.07.23	отключение от защит, схлест ВЛ-10/0,4кВ совместной подвески на опоре, дождь, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
29.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	28.07.23	29.07.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ, дождь, гроза, сильный ветер	электроснабжение восстановлено
30.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	29.07.23	29.07.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС-35/6кВ №2 – ТП-220	электроснабжение восстановлено
31.	Моршанский	ВЛ-6кВ №1 ПС-35/6кВ «Луговая»	29.07.23	29.07.23	отключение от защит, сильный ветер, гроза	электроснабжение восстановлено
32.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	31.07.23	31.07.23	отключение от защит	повторное включение
33.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	31.07.23	31.07.23	отключение от защит	повторное включение
34.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	31.07.23	31.07.23	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за июнь 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №25 ПС-35/6кВ №3	3.06.23	3.06.23	отключение от защит повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-77 — ТП-60	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	СМВ-6кВ ПС-35/6 №4 «Заворонежская»	6.06.23	6.06.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 "Заворонежская"	6.06.23	6.06.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	7.06.23	7.06.23	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС-35/6кВ №1 — ТП-12	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «Агропром»	9.06.23	9.06.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-80 – ТП-82	электроснабжение восстановлено
6.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ЦРП	9.06.23	9.06.23	отключение от защит	повторное включение
7.	Моршанский	КВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	11.06.23	11.06.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№12 «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	11.06.23	11.06.23	отключение от защит	повторное включение
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№12 «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	11.06.23	11.06.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№12 «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	12.06.23	12.06.23	отключение от защит	повторное включение
11.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	12.06.23	12.06.23	отключение от защит	повторное включение
12.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№12 «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	12.06.23	12.06.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ЦРП	13.06.23	13.06.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ спуск на ТП-55	электроснабжение восстановлено
14.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	14.06.23	14.06.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	15.06.23	15.06.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-51 – ТП-196	электроснабжение восстановлено
16.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №2 ПС-35/6кВ №2	15.06.23	21.06.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС-35/6кВ №2 – ТП-189	электроснабжение восстановлено
17.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №2	15.06.23	15.06.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-52 – ТП-33	электроснабжение восстановлено
18.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №1	16.06.23	16.06.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено

19.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-35/10кВ «РСХО»	18.06.23	18.06.23	отключение от защит	повторное включение
20.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	20.06.23	20.06.23	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-37	электроснабжение восстановлено
21.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	20.06.23	20.06.23	отключена аварийно, «земля», неисправность в ТП-24	электроснабжение восстановлено
22.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.06.23	24.06.23	отключение от защит	повторное включение
23.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	24.06.23	24.06.23	отключение от защит	повторное включение
24.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.06.23	25.06.23	отключение от защит, попадание птицы между проводами на опоре	электроснабжение восстановлено
25.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	27.06.23	27.06.23	отключение от защит	повторное включение
26.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	27.06.23	27.06.23	отключение от защит	повторное включение
27.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	27.06.23	27.07.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
28.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10 "Спаская"	28.06.23	28.06.23	отключение от защит, неисправность в ТП-25	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за май 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Уваровский	ВЛ-10кВ №14 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	11.05.23	11.05.23	отключение от защит	повторное включение
2.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №29 ЦРП н/о	14.05.23	не устранено	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме
3.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.05.23	16.05.23	отключение от защит	повторное включение
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	16.05.23	16.05.23	отключение от защит	повторное включение
5.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	19.05.23	19.05.23	отключена аварийно, «земля», падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	21.05.23	21.05.23	отключение от защит, неисправность Р-10кВ ТП-12	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	21.05.23	21.05.23	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП	электроснабжение восстановлено
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ «Заводская»	23.05.23	23.05.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено
9.	Уваровский	ВЛ-35кВ «Водозабор»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, падение дерева у ТП-8, повреждение опоры, обрыв ВЛ	электроснабжение восстановлено
11.	Уваровский	ВЛ-10кВ №20 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	повторное включение
12.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	повторное включение
13.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №34 ПС-220/110/6кВ Тамбовская-4	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП	электроснабжение восстановлено
14.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.23	29.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	электроснабжение восстановлено по резервной схеме 25.05.23, произведена расчистка трассы ВЛ
15.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №2 ЦРП	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	повторное включение
16.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит при повторном включении КВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	повторное включение
17.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит при повторном включении КВЛ-10кВ №06 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	повторное включение

18.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	повторное включение
19.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.05.23	25.05.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ ул. Пролетарская, повреждение 2х траверс	электроснабжение восстановлено
20.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ЦРП	24.05.23	24.05.23	отключение от защит, дождь сильный ветер	электроснабжение восстановлено
21.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	24.05.23	25.05.23	отключение от защит, обрыв ВЛ ул. Морозовская, 64	электроснабжение восстановлено
22.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №4 ЦРП	24.05.23	25.05.23	отключение от защит, обрыв ВЛ на уч. ВЛ-6кВ ТП-16 –ТП-022	электроснабжение восстановлено
23.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	24.05.23	26.05.23	отключение от защит, падение дерева на ВЛ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме 24.05.23
24.	Уваровский	ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	24.05.23	25.05.23	отключение от защит, выход из строя изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
25.	Уваровский	ВЛ-35кВ «Водозабор»	24.05.23	24.05.23	отключение от защит при повторном включении ВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	электроснабжение восстановлено
26.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №34 ПС-220/110/6кВ Тамбовская-4	24.05.23	25.05.23	отключение от защит, нарушение у абонента, вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
27.	Мичуринский	КЛ-6кВ №8 ПС-220/110/35/6кВ "Мичуринская"	25.05.23	25.05.23	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.13 ЦРП «Кирсановская» – ТП-204 посторонними лицами при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено
28.	Кирсановское ПО Рассказовский	ТП-4	28.05.23	28.05.23	отгорел шлейф Р-10 ф. В	электроснабжение восстановлено
29.	Мичуринский	КЛ-6кВ №8 ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	30.05.23 11-44	30.05.23 12-14	отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ яч.№13 ЦРП «Кирсановская» – ТП-204 посторонними лицами при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено
30.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №4 "Заворонежская"	30.05.23 12-30	30.05.23 13-10	отключение от защит	повторное включение
31.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	30.05.23 12-45	не устранено	отключена, «земля», повреждение изоляции кабеля посторонними лицами при проведении земляных работ	электроснабжение восстановлено по резервной схеме 30.05.23
32.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	31.05.23 12-07	31.05.23 13-28	отключение от защит, нарушение в абонентской ТП-01	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за апрель 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №12 ПС-35/6кВ «Донская»	2.04.23	2.04.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-103 – ТП-105	электроснабжение восстановлено
2.	Мичуринский	ВЛ-6кВ №8 РП-1	13.04.23	13.04.23	отключение от защит	повторное включение
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	13.04.23	13.04.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №7 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	14.04.23	14.04.23	отключение от защит	повторное включение
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ «Городская»	14.04.23	14.04.23	отключение от защит, сильный ветер	повторное включение
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №18 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	14.04.23	14.04.23	аварийно отключена, «земля», срыв вязки на опоре	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	15.04.23	15.04.23	отключение от защит, неисправность Р-10кВ ТП-75	электроснабжение восстановлено
8.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	15.04.23	15.04.23	отключение от защит при переводе на резервное питание абонентской ТП-090	повторное включение
9.	Мичуринский	КЛ-6кВ №13 ПС-35/6кВ №2	16.04.23	16.04.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС-35/6кВ №2 – ТП-220, КЛ-6кВ ТП-51–ТП-59	электроснабжение восстановлено
10.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №10 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	17.04.23	17.04.23	отключение от защит при включении абонентской ТП-090	повторное включение
11.	Моршанский	КВЛ-10кВ №11 ПС-35/10кВ «Агропром»	18.04.23	18.04.23	отключение от защит, обрыв 2 линейных проводов	электроснабжение восстановлено
12.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-31–ТП-35	18.04.23	18.04.23	сгорели 2 ВВ в яч.№7 РУ-6кВ ТП-31 повреждение изоляции кабеля КЛ-6кВ ТП-31–ТП-35 (нитка 1)	электроснабжение восстановлено
13.	Моршанский	КВЛ-6кВ №23 ЦРП	19.04.23	19.04.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ЦРП яч.№23 – ТП-17	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	КЛ-6кВ РП-2 – ТП-53	19.04.23	19.04.23	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
15.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ЦРП	21.04.23	21.04.23	отключение от защит	повторное включение
16.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.04.23	22.04.23	аварийно отключена, «земля», неисправность в ТП-47	электроснабжение восстановлено
17.	Моршанский	КЛ-6кВ №19 ЦРП	23.04.23	23.04.23	аварийно отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-97	электроснабжение восстановлено

18.	Мичуринский	КЛ-6кВ №4 ПС-35/6кВ «Прогресс»	28.04.23	28.04.23	отключение зашит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-171 (аб.) – ТП-78 (аб.), нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	повторное включение
19.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ ТП-45 – ТП-42	28.04.23	28.04.23	отключение от зашит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
20.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №12 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	30.04.23	30.04.23	отключение от зашит, осмотр	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №03 ПС-35/10кВ «Городская»	8.03.23	8.03.23	отключение от защит	повторное включение
2.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №20 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	9.03.23	9.03.23	отключение от защит, повреждение концевой муфты КЛ-6кВ	электроснабжение восстановлено
3.	Рассказовский	ТП-033	11.03.23	11.03.23	отключение от защит вводного МВ-6кВ	электроснабжение восстановлено
4.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	12.03.23	12.03.23	отключение от защит	повторное включение
5.	Моршанский	ВЛ-10кВ №17 ПС-35/10кВ «Северная»	12.03.23	12.03.23	отключение от защит	повторное включение
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	18.03.23	18.03.23	отключена аварийно, «земля» на линии, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-34 – ТП-58	электроснабжение восстановлено
7.	Мичуринский	КЛ-6кВ №15 ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	22.03.23	22.03.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КЛ-6кВ №15 ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	22.03.23	22.03.23	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено
9.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №0 ПС-35/6кВ №3 «Прогресс»	22.03.23	22.03.23	отключение от защит	повторное включение
10.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №04 ПС-35/10кВ «Платоновская»	25.03.23	25.03.23	отключение от защит, нарушение в ТП-15	электроснабжение восстановлено
11.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №1 ЦРП	28.03.23	28.03.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-3 – ТП-24	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ «Городская»	29.03.23	29.03.23	отключение от защит	повторное включение
13.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	29.03.23	29.03.23	отключение от защит	повторное включение
14.	Кирсановское ПО Рассказовский	ТП-46	30.03.23	30.03.23	отключена, нарушение в ТП	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	4.02.23	6.02.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТЭЦ-2 – ТП-23 (нитка А)	электроснабжение восстановлено по резервной схеме 4.02.23
2.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	16.02.23	16.02.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-6 – ТП-80	электроснабжение восстановлено
3.	Моршанский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	15.02.23	17.02.23	отключение от защит, повреждение изоляции кабеля	электроснабжение восстановлено по резервной схеме 15.02.23
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ «Бурнакская»	16.02.23	16.02.23	отключение от защит	повторное включение
5.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	20.02.23	20.02.23	аварийно отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-47 – ЦРП яч.№5	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	21.02.23	21.02.23	отключение от защит, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
7.	Моршанский	КВЛ-6кВ №12 ЦРП	25.02.23	25.02.23	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	26.02.23	26.02.23	отключение от защит, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-28 – ТП-42	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	28.02.23	28.02.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-32 – ТП-07	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2023 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	2.01.23	2.01.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-17	электроснабжение восстановлено
2.	Моршанский	КВЛ-6кВ №36 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	3.01.23	4.01.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-32 – ТП-07	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	ТП-5	8.01.23	8.01.23	отключена аварийно, неисправность в ТП-5	электроснабжение восстановлено
4.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №16 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	10.01.23	10.01.23	отключена аварийно, неисправность в ТП-98	электроснабжение восстановлено
5.	Уваровский	ВЛ-10кВ №28 ПС-110/10кВ «Городская»	17.01.23	17.01.23	отключение от защит	повторное включение
6.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №6 ЦРП	20.01.23	20.01.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-45	электроснабжение восстановлено
7.	Рассказовский	ТП-38	28.01.23	28.01.23	отключена аварийно, неисправность в ТП-38	электроснабжение восстановлено
8.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	30.01.23	31.01.23	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №2 – ТП-52	электроснабжение восстановлено