

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за март 2024 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Мичуринский	МВ-6кВ 1СШ ПС-35/6кВ №2	2.03.24	3.03.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
2.	Рассказовский	ВЛ-6кВ №22 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	3.03.24	3.03.24	отключена аварийно, «земля», осмотр	электроснабжение восстановлено
3.	Котовское ПО Рассказовский	МВ-6кВ ТП-7 (КЛ-6кВ ТП-8 - ТП-21)	12.03.24	12.03.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-8 – ТП-21	электроснабжение восстановлено
4.	Котовское ПО Рассказовский	КЛ-6кВ №26 ТЭЦ-2	15.03.24	15.03.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
5.	Моршанский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	17.03.24	17.03.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2–ТП-53, неисправность в ТП-53	электроснабжение восстановлено
6.	Уваровский	КВЛ-6кВ №30 ПС-35/6кВ «Водозабор»	27.03.24	27.03.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №19 ПС-35/10кВ «Городская»	27.03.24	27.03.24	отключение от защит	повторное включение
8.	Кирсановское ПО Рассказовский	КВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ «Кирсановская»	27.03.24	27.03.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-6 – ТП-80	электроснабжение восстановлено
9.	Моршанский	МВ-6кВ яч.№1 РП-2 – ввод с КЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.03.24	30.03.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Моршанский	КВЛ-6кВ №9 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	30.03.24	30.03.24	отключена аварийно, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ РП-2 – ТП-53	электроснабжение восстановлено

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за февраль 2024 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №7 ПС-110/35/10кВ «Токаревская»	7.02.24	7.02.24	отключение от защит	повторное включение
2.	Уваровский	ВЛ-6кВ №15 ПС-110/35/10/6кВ «Уваровская»	12.02.24	13.02.24	отключена аварийно, «земля» обрыв провода	электроснабжение восстановлено
3.	Жердевское ПО Уваровский	ТП-25	13.02.24	13.02.24	неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
4.	Мичуринский	КЛ-6кВ №3 ПС-35/6кВ №1	22.02.24	22.02.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-11 – РП-1	электроснабжение восстановлено
5.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №6 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	22.02.24	22.02.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
6.	Мичуринский	КВЛ-6кВ яч.№12 «Стройплощадка» ПС-220/110/35/6кВ «Мичуринская»	25.02.24	25.02.24	отключение от защит	повторное включение

**Сводные данные
об аварийных отключениях электрооборудования АО «Тамбовская сетевая компания» за январь 2024 года.**

№ п/п	Филиал АО «ТСК»	Наименование оборудования	Дата аварийного отключения	Дата включения в работу	Причины	Мероприятия по устранению
1.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10 кВ «Городская»	1.01.24	1.01.24	отключение от защит	повторное включение
2.	Жердевское ПО Уваровский	ТП-6	1.01.24	1.01.24	неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
3.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №25 ПС-35/6кВ №3 "Прогресс"	1.01.24	1.01.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-128(аб.) – ТП-91, нарушение вне зоны ответственности АО «ТСК»	электроснабжение восстановлено
4.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №13 ПС-110/35/10кВ "Жердевская"	3.01.24	3.01.24	отключение от защит	повторное включение
5.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №6 ПС-35/6кВ №2	4.01.24	4.01.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ПС №2 – ТП-52	электроснабжение восстановлено
6.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	10.01.24	10.01.24	отключение от защит, неисправность на ВЛ	электроснабжение восстановлено
7.	Жердевское ПО Уваровский	ВЛ-10кВ №9 ПС-110/35/10кВ «Токарёвская»	11.01.24	11.01.24	отключена аварийно, «земля», неисправность на ВЛ	электроснабжение восстановлено
8.	Моршанский	ВЛ-10кВ №04 ПС-110/35/10кВ «Сосновская»	11.01.24	11.01.24	отключение от защит, неисправность ПКУ	электроснабжение восстановлено
9.	Кирсановское ПО Рассказовский	ВЛ-10кВ №17 ПС-110/35/10кВ "Кирсановская"	16.01.24	16.01.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
10.	Уваровский	ВЛ-10кВ №29 ПС-110/10кВ "Городская"	16.01.24	16.01.24	отключение от защит	электроснабжение восстановлено
11.	Рассказовский	КВЛ-6кВ №18 ПС-110/35/6кВ «Рассказовская»	16.01.24	17.01.24	отключение от защит, повреждение концевой муфты кабеля	электроснабжение восстановлено
12.	Жердевское ПО Уваровский	ТП-81	19.01.24	19.01.24	неисправность в ТП	электроснабжение восстановлено
13.	Рассказовский	ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10кВ «Посёлок	19.01.24	19.01.24	аварийно отключена, «земля», разрушение изолятора на опоре	электроснабжение восстановлено
14.	Моршанский	КЛ-6кВ №34 ПС-110/35/6кВ «Моршанская»	21.01.24	21.01.24	аварийно отключена, «земля», повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-91 – ТП-92	электроснабжение восстановлено
15.	Мичуринский	КВЛ-6кВ №5 ПС-35/6кВ №4 «Заворонежская»	25.01.24	25.01.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-71 – ТП-28	электроснабжение восстановлено
16.	Котовское ПО Рассказовский	МВ-6кВ в ТП-9 КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-10	29.01.24	30.01.24	отключение от защит, повреждение изоляции КЛ-6кВ ТП-9 – ТП-10 (нитка А)	электроснабжение восстановлено