

Технологические нарушения за 2009 г. в сетях 6, 10 кВ по ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2009 г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч						
39	24	115	183	74	33	85	66	313	306

В том числе:

Технологические нарушения за 2009 г. в сетях 6, 10 кВ в Тамбовском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2009 г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч						
11	8	41	62	26	18	21	10	99	98

Технологические нарушения за 2009 г. в сетях 6, 10 кВ в Моршанском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2009 г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч						
5	4	35	51	27	7	18	5	85	67

Технологические нарушения за 2009 г. в сетях 6, 10 кВ в Котовском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2009 г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч						
4	1	10	5	7	3	12	1	33	10

Технологические нарушения за 2009 г. в сетях 6, 10 кВ в Жердевском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2009 г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч						
7	4	5	13	6	3	17	39	35	59

Технологические нарушения за 2009 г. в сетях 6, 10 кВ в Уваровском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2009 г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч						
12	7	24	52	8	2	17	11	61	72

Основные причины технологических нарушений:

- Сбита опора ВЛ посторонними лицами;
- Повреждение силовых трансформаторов;
- Обрыв проводов;
- Повреждение кабельных линий;
- Срыв крюков, вязок проводов;
- Схлестывание проводов;
- Повреждения у потребителя;
- Повреждение изоляции ВЛ;
- Воздействие стихийных явлений (ветер, гроза и т.п.);
- Отключение вне зоны ответственности ОАО «ТСК».