

Технологические нарушения за 2010г. в сетях 6, 10кВ по ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2010г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч
45	20,2	81	35,6	75	96,2	62	46,7	263	198,7

В том числе:

Технологические нарушения за 2010г. в сетях 6, 10кВ в Тамбовском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2010г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч
11	6,5	24	18,3	23	13,9	19	19,3	77	58,0

Технологические нарушения за 2010г. в сетях 6, 10кВ в Моршанском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2010г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч
11	2,7	31	7,5	15	4,9	15	8,6	72	23,7

Технологические нарушения за 2010г. в сетях 6, 10кВ в Котовском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2010г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч
6	2,0	1	0,3	10	57,6	6	2,0	23	61,9

Технологические нарушения за 2010г. в сетях 6, 10 кВ в Жердевском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2010г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч
10	3,8	12	2,1	8	3,8	7	1,9	37	11,6

Технологические нарушения за 2010г. в сетях 6, 10 кВ в Уваровском филиале ОАО «ТСК».

I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Тех.нарушения за 2010г.	
количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч	количество нарушений	Недоотпуск э/э, тыс.кВтч
7	5,2	13	7,4	19	16,0	15	14,9	54	43,5

Основные причины технологических нарушений:

- Сбита опора ВЛ посторонними лицами;
- Повреждение силовых трансформаторов;
- Обрыв проводов;
- Повреждение кабельных линий;
- Срыв крюков, вязок проводов;
- Схлестывание проводов;
- Повреждения у потребителя;
- Повреждение изоляции ВЛ;
- Воздействие стихийных явлений (ветер, гроза и т.п.);
- Отключение вне зоны ответственности ОАО «ТСК».