

**Информация о размерах и стоимости потерь в электрических сетях ОАО
«Тамбовская сетевая компания» за 2009 год.**

Наименование показателя	Единицы измерения	Тамбовская сетевая
Потери нормативные	% к отпуску в сеть	17,71
Потери фактические	% к отпуску в сеть	12,78
	млн. кВт*ч	47,58
в том числе:		
СН I	млн. кВт*ч	0,22
СН II	млн. кВт*ч	14,67
НН	млн. кВт*ч	32,69
Отклонение объемов потерь от норматива	%	4,93
Стоимость потерь (без НДС)	руб./МВт*ч	1109,566

Нормативы технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Тамбовская сетевая компания».

На 2009 год:

Нормативные технологические потери электроэнергии рассчитаны в соответствии с «Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям», утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. № 267.

На 2010 год:

Нормативные технологические потери электроэнергии рассчитаны в соответствии с «Методикой расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 326 (зарегистрировано в Минюстом РФ 12.02.2009 г. №13314).